RV: SEDIMENTACIÓN EN POSO BOMBAS SUMERGIBLES

Guido Fernando Garcia Ardila <guido.garcia@supernotariado.gov.co>

Lun 4/03/2024 1:39 PM

Para:Alfonso Rene Sanchez Echeverry <rene.sanchez@supernotariado.gov.co>;TOTALL INC SAS BIC <totallincsasbic@gmail.com>
CC:Alvaro Lozano Lopera <alvaro.lozano@supernotariado.gov.co>;Mayiled Martinez Ramirez <mayiled.martinez@supernotariado.gov.co>;Javier Bedon Nuñez <javier.bedon@supernotariado.gov.co>;Magaly Caycedo Molano <magaly.caycedo@supernotariado.gov.co>;erassopabloing@gmail.com <erassopabloing@gmail.com>;Carlos Arturo Ruiz Romero <carlos.ruiz@supernotariado.gov.co>

5 archivos adjuntos (19 MB)

FOTO1.jpg; FOTO2.jpg; FOTO3.jpg; FOTO4.jpg; FOTO5.jpg;

Cordial saludo

En atención al hilo del correo, pongo en su conocimiento según el conducto regular, para que de manera atenta se notifique al señor contratista que tal como lo evidencia el registro fotográfico adjunto, se genera producto de la intervención unas afectaciones sobre la ORIP de Cali, esto con el fin de subsanarlas antes de la entrega y recibo a satisfacción el dia 13 de marzo según cronograma.

Quedo atento a cualquier inquietud

GUIDO FERNANDO GARCIA ARDILA
ARQUITECTO CONTRATISTA
REGIONAL PACIFICO

De: Carlos Arturo Ruiz Romero <carlos.ruiz@supernotariado.gov.co>
Enviado: lunes, 4 de marzo de 2024 13:34
Para: Guido Fernando Garcia Ardila <guido.garcia@supernotariado.gov.co>
Cc: Mayiled Martinez Ramirez <mayiled.martinez@supernotariado.gov.co>; Alvaro Lozano Lopera <alvaro.lozano@supernotariado.gov.co>; Francisco Javier Velez Peña <francisco.velez@supernotariado.gov.co>; Javier Bedon Nuñez <javier.bedon@supernotariado.gov.co>
Asunto: SEDIMENTACIÓN EN POSO BOMBAS SUMERGIBLES

Cordial y afectuoso saludo,

Se esta presentando problemas con las bombas sumergibles por sedimentación originada por trabajo que se efectuó en contrato de obra 1674 de 2023, como se puede evidenciar en fotografías adjuntas.

Por lo anterior se solicita muy comedidamente se solicite al contratista el sellamiento de esta abertura, por la cual se está desplazando desprendimiento de tierra.

CARLOS ARTURO RUIZ ROMERO
Coordinador Tecnológico y Administrativo
Oficina de Registro Cali

Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de Cali
Carrera 56 # 11A – 20 B/Santa Anita
Cali, Valle - Colombia

Teléfono Fijo : +57 (2) 3301547
Ext. 3409
Email: carlos.ruiz@supernotariado.gov.co
Visítenos www.supernotariado.gov.co

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Superintendencia de Notariado y Registro. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor infórmenos a oficinaatencionalciudadano@supernotariado.gov.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.
Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario o un empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas gracias.