ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	13/02/2024	Inicio	09:00 a. m.	Fin	11:00 a. m.	Lugar	COLEGIO TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA IED SEDE 1
Asunto	ACOMPAÑAMIENTO PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE					Asistentes Externos	LOCALIDAD ENGATIVA
Asistentes	Se adjunta lista de asistencia.					Próxima Reunión	
Fecha de Elaboración	13/02/2024	Elaborado por	JAIRO ARCHILA (Gestor Territorial SED - DBE - PAE)				

Desarrollo de la Agenda

Se realiza visita de acompañamiento y seguimiento al Comedor Escolar del Colegio **TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA IED SEDE 1**, derivado de la solicitud realizada por la **IED** para verificar trampas de grasas y motobombas**,** situación reportada el día **31/01/2024** por la Rectora **Myrena Niño Vargas**.

Se realizo acercamiento con la Rectora Myrena Niño Vargas para validar lo siguiente:

1. **Validar Acta de visita de construcciones.**

   Luego de realizar validación del acta, se evidencia en ella recomendación de hacer lavado de trampas cada mes. Se le manifiesta a la **IED** que, por convenio, nosotros realizamos el lavado de trampas cada 3 meses.

2. **Validación estado trampas de grasa y motobombas**.

   Se revisan las trampas de grasa de la **IED**, las cuales emanan un olor bastante fuerte y se evidencia el agua muy sucia. Se valido ultimo lavado de trampas de grasa el cual fue realizado el día **24/01/2024** por la empresa Hidro redes.

   Se realiza validación de las cajas de desagüe de las cuales una se encuentra con algo de grasa y las demás se encuentran limpias, debido a que la IED realizo limpieza de estas.

   Al revisar las motobombas, estas encienden a media marcha, adicionalmente me informa el Señor Orlando Abril persona de Mantenimiento de la de la empresa Easy Clean, que la Bomba No. 2 no esta succionando el agua como se espera, adicionalmente solo está trabajando a media marcha la bomba No. 1.

   La señora Rectora informa que esta situación es consecuencia que las bombas succionaron grasa durante más de dos meses que se presentó la emergencia, producto del taponamiento y desbordamiento de la caja de grasa de Compensar que afecto los tanques de agua de la Institución educativa.

3. **Fecha de activación comida caliente** estaba prevista para el día **19/02/2024**, pero debido a que la **IED** no cuenta con el suministro de agua en el comedor, **la Señora Rectora envió cancelación de suministros** para ese día, debido a que en la presente visita se enteró de esta situación.

4. La señora Rectora refiere **falta de comunicación de Compensar con la IED**. Se recomienda a la **Gestora II del CE**, mejorar la comunicación para efectos de poder solucionar situaciones que se presenten.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	13/02/2024	Inicio	09:00 a. m.	Fin	11:00 a. m.	Lugar	COLEGIO TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA IED SEDE 1
Asunto	ACOMPAÑAMIENTO PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE						
Asistentes	Se adjunta lista de asistencia.				Asistentes Externos	LOCALIDAD ENGATIVA	
Fecha de Elaboración	13/02/2024	Elaborado por	JAIRO ARCHILA (Gestor Territorial SED - DBE - PAE)			Próxima Reunión	

Rectora IED: Myrena Niño Vargas. **Teléfono:** 3202732817.
Gestora II CE: Sharon Molano, **Teléfono:** 3138465548.

OBSERVACIONES

Infraestructura: S/N.

Personal: S/N.

Mobiliario: S/N.

Suministro: S/N.

OTROS: S/N.

NOMBRE: Myrena Niño
CARGO: Rectora

NOMBRE: Sharon Molano
CARGO: Gestor II

NOMBRE: JAIRO ARCHILA
CARGO: REFERENTE LOCAL SED - PAE