CAUCANA DE FUMIGACIONES

NIT. 76.320.491 – 2
CALLE 13 # 11-20 ***Tel: 8242880***
***Concepto Sanitario Secretaria de* Salud**
Departamental del Cauca

CERTIFICACION CONTROL CALIDAD DEL AGUA:

El resultado del análisis el agua realizado en: **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**


INVITACIÓN PÚBLICA No. 209.SMC.002.2024

En sus características físicas y químicas de PH, CLORO, COLOR Y SABOR, son los siguientes:

CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS	VALOR
PH	7.2
CLORO	0.5
COLOR	Sin Color
SABOR	Sin Sabor

CLORO IDEAL: 1.0 – 1.5 **PH IDEAL:** 7.2 – 7.6

Para constancia se firma en Popayán a los cinco (05) días del mes de marzo de 2024.
Cordialmente,



ANDRÉS ALBERTO AYALA ORTIZ
GERENTE
CAUCANA DE FUMIGACIONES
E-MAIL: **caucanadefumigaciones@gmail.com**
TEL/ 8242880 CELULAR 311-7275658