FICHA TÉCNICA DEL PROCESO

MÍNIMA CUANTÍA No. SSF-MC-001 DE 2024

A continuación, se establecen las especificaciones mínimas requeridas para contratar el servicio de recarga y mantenimiento de extintores y la adquisición de la señalización faltante para las instalaciones de la Superintendencia del Subsidio Familiar.

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS, BIENES, OBRAS O SERVICIOS:

1.1. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO

A continuación, se muestran las especificaciones de cada uno de los tipos de extintores que requiere el servicio de recarga y mantenimiento:

TIPO DE EXTINTOR	AGENTE EXTINTOR	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
Agua presión	Agua y/o Espuma	Portátil manual	Materiales combustibles comunes tales como: algodón, madera, papel y derivados
Multipropósito Tipo ABC	Polvo químico universal ABC	Portátil manual	Multipropósito para todo tipo de incendios, no es conductor de corriente eléctrica
Extintores de incendio de Dióxido de Carbono CO2	El CO2 se conoce como hielo seco	Portátil manual	El CO2 no conduce la electricidad, por lo tanto, puede ser usado para apagar incendios cargados eléctricamente

En desarrollo del objeto mencionado, el proponente se compromete a entregar los elementos requeridos garantizando que son nuevos, originales y de óptima calidad; la necesidad se definió mediante la verificación y posterior inventario de los elementos de emergencias por parte del personal encargado del grupo de Gestión Administrativa y la colaboración de la profesional de Talento Humano responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo. De la misma manera, se tomó en cuenta el informe de Inspección de Seguridad asesorado por Positiva, compañía de seguros en el cual se sugiere el cambio de de extintores blancos (agente limpio Solkaflam) debido a que sus componentes destruyen la capa de ozono de acuerdo con el protocolo de Montreal. Los elementos y cantidades para adquirir se relacionan a continuación:

TIPO DE EXTINTOR	CAPAC	CANTIDAD	PRODUCTO	COLOR
Recarga de Extintor de agua de 20 libras	20 libras	2	Agua a presión	Plateado
Recarga de Extintor polvoquímico seco clase ABC	5 libras	6	Polvo químico seco	Amarillo

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO

MÍNIMA CUANTÍA No. SSF-MC-001 DE 2024

portátil				
Recarga de Extintor polvoquímico seco clase ABC portátil	10 libras	8	Polvo químico seco	Amarillo
Recarga de Extintor polvoquímico seco clase ABC portátil	20 libras	13	Polvo químico seco	Amarillo
Recarga de Extintor de CO2	20 libras	22	Gas	Rojo
TOTAL				**51**

Igualmente se requiere los siguientes tipos de señalación:

DESCRIPCION	CANTIDAD
Señalización rutas de evacuación de 30cm*14 cm o superior	15
Señalización contra incendios de 30cm*14 cm o superior	3
Señalización botón de emergencia de 30cm*14 cm o superior	4
Señalización salidas de emergencia de 30cm*14 cm o superior	3
Señalización para Extintor de CO2 de 20 cm *25 cm o superior	7
Señalización para Extintor de Agua de 20 cm *25 cm o superior	1

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO

MÍNIMA CUANTÍA No. SSF-MC-001 DE 2024

Señalización botiquines salida de emergencia de 20 cm *25 cm o superior	6

2. PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución del contrato será de **DOS (2) MESES** contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento (suscripción del contrato) y ejecución (registro presupuestal, aprobación de la garantía única y acta de inicio).

3. LUGAR DE EJECUCIÓN:

El domicilio contractual será Bogotá, D.C. y el lugar de ejecución del contrato será en las instalaciones de la Superintendencia del Subsidio Familiar en la Carrera 69 No 25B – 44 piso 3, 4 y 7 Edificio World Business.

Bogotá D.C., marzo de 2024.

BORRERO GUTIERREZ CATALINA

Firmado digitalmente por BORRERO GUTIERREZ CATALINA

CATALINA BORRERO GUTIERREZ
COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA