AMBILAB
Laboratorio Ambiental
900813726-2

CADENA DE CUSTODIA AGUAS

IDENTIFICACIÓN DEL SITIO DE MUESTREO

PROCEDIMIENTO No:	AS-TMM-002	PLAN DE MUESTREO:	2569-3	TIPO DE MUESTREO:	Simple
DEPARTAMENTO:	Huila	MUNICIPIO:	San Agustin		
FUENTE:	Acueducto municipal	DESTINO O USO:	Consumo humano		
LUGAR DE MUESTREO:	ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas	DIRECCIÓN:	Calle 3 No 2-51		
HORA DE TOMA:	14:30	FECHA DE TOMA:	2024/02/14	TIPO DE AGUA:	Tratada
COORDENADAS (N):	01765777 (W): 04636828	ALTURA(m.s.n.m):	1656	CONTROL DE TEMPERATURA (°C)	1) <6 2) — 3) <6

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

PUNTO DE MUESTREO	OBSERVACIONES		CÓDIGO DE MUESTRA
	ADICIÓN	CANCELACIÓN	
Llave Odontologici	/	/	M3609

Rdo CP

OBSERVACIONES DE MUESTREO: /

RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA		CLIENTE Ó ENCARGADO	
NOMBRE: Anderson Beltran	FIRMA: Anderson Beltran	NOMBRE: Olmedo Bravo Perez	FIRMA:
CARGO Tecnico de Campo	C.C. 1004404849	TEL: 3163560153	C.C. 12229282

RESPONSABLES TRANSPORTE Y RECEPCIÓN

	NOMBRE Y APELLIDO	FECHA	HORA	FIRMA
ENTREGA	Anderson Beltran	2024/02/14	17:20	Anderson Beltran
RECIBE	Carolina Perez B	2024/02/14	17:20	Carolina Perez B

PRESERVACIÓN	
SI	NO
✓	

OBSERVACIONES DE RECEPCIÓN: La muestra cumple con la preservación indicada en la orden de campo.

AMBILAB
Laboratorio Ambiental
900813726-2

CAPTURA DE DATOS DE CAMPO - MUESTREO SIMPLE

TOMADA POR:	Anderson Beltran	PLAN DE MUESTREO:	2569-3	TIPO DE MUESTREO:	Simple	MUNICIPIO :	San Agustin

PARÁMETROS DE CAMPO

No MUESTRA	VOLUMEN (mL)	TIEMPO (s)	CAUDAL (L/s)	CLORO RESIDUAL (mg/L)	pH (unidades)	CE (µS/cm)	SDT (ppm)	T (°C)	OD (mg/L)	OD (% Sat)	SSD mL/L	T (°C)	OBSERVACIONES
1				0,02	7,23			22,8					
2													
3													
4													

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN / INCERTIDUMBRE DEL EQUIPO

EVENTO	CÓDIGO EQUIPO	VERIFICACIÓN DE pH		CUMPLE		VERIFICACIÓN DE CONDUCTIVIDAD (µS/cm)		CUMPLE		CALIBRACIÓN DE OXÍGENO		CUMPLE		PATRON CLORO LIBRE	CUMPLE		OBSERVACIONES
		RANGO:	T (°C)	SI	NO	RANGO:	T (°C)	SI	NO	RANGO:	T (°C)	SI	NO	(1,0±0,05) mg/L	SI	NO	
ANTES DE SALIR	E-47	4,01-7,01	22,0	✓										—			
	E-44													1,00	✓		
PREVIO AL INICIO	E-47	4,01-7,01	22,4	✓													
MITAD DE JORNADA																	

Ccertificado: Corrección pH a la indicación del certificado (Ccertificado pH 4: 0,005 - Ccertificado pH 7: - 0,002)

Ccertificado: Corrección Conductividad a la indicación del certificado (Cerficado Conductividad 1413: -2,0)

CONDICIONES AMBIENTALES

PRECIPITACIÓN ☐ SOLEADO ☐ TEMPLADO ☑ % HUMEDAD: 82 TEMPERATURA (°C) : 24,4

Ccertificado Termómetro Trazable: Corrección a la indicación del certificado (Ccertificado Temperatura 15°C: -0,76 - Ccertificado Temperatura 25°C:-0,50 - Ccertificado Temperatura 35°C: -0,75)

Ccertificado Termohigrómetro: Corrección a la indicación del certificado (Ccertificado HR 40: -1,0 - Ccertificado HR 60:-4,1 - Ccertificado HR 80: -5,8)

Elaboró: Director de Campo | Revisó : Directora de Calidad | Aprobó: Director Técnico