Reporte de Análisis No: LT-022901-01,04 **Consecutivo: 24-0878**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Cliente	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPIO DE GUARNE
Solicitado por	Henry Ossa
Dirección	Parque Principal Cra 50 # 50 – 02, Guarne - Antioquia
Teléfono	5510025

INFORMACION DE LA MUESTRA			
Tipo de muestra:	Tratada	**Tipo de muestreo:**	Simple
Fecha Inicio de Toma/Hora:	14-03-2024 / 11:40	**Fecha Fin de Toma/Hora:**	14-03-2024 / 11:40
Fecha de Recepción/ Hora:	14-03-2024 / 13:00	**Muestreado por:**	OMNIAMBIENTE S.A.S
Lugar de Toma:	Acueducto Urbano	**Punto de muestreo:**	Punto 0005

ANÁLISIS DE LABORATORIO MICROBIOLÓGICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
Coliformes totales	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 mL	C	14-03-2024
Escherichia coli	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	14-03-2024

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

ANÁLISIS DE LABORATORIO FISICOQUÍMICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
Temperatura	SM 2550 B	Med Directa	NA	23.1	°C	NA	14-03-2024
pH	SM – 4500 H^+ B	Electrometría	6.5-9.0	6.84	Unidad pH	C	14-03-2024
Color Aparente	SM – 2120 C	Fotometría	15	4.0	U. P. C	C	15-03-2024
Turbiedad	SM – 2130 B	Nefelometría	2	0.34	UNT	C	15-03-2024
Cloro libre	SM – 4500-Cl G	Fotometría	0.3 – 2.0	1.2	mg/L	**C**	14-03-2024

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

Declaración de Conformidad:

- Los resultados emitidos por el laboratorio en el presente informe son comparados con los límites establecidos en la Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Protección Social para darle conformidad o no conformidad.

Observaciones Técnicas:

- El SM: Standard Methods for Examination Water and Wastewater Edition 23 del 2017.
- El cliente es responsable por la información suministrada de la muestra.
- La muestra recibida cumple con los requisitos de análisis.
- Cuando el cliente proporciona el material, realiza la toma de muestras y los análisis in situ, OMNIAMBIENTE SAS no se hace responsable de la información suministrada y/o desviaciones que se puedan presentar durante la realización de los análisis de laboratorio.

Observaciones:

- Resultados validos solo para la muestra analizada y son de propiedad exclusiva del cliente.
- El resultado no se puede reproducir sin la autorización escrita del laboratorio.
- OMNIAMBIENTE SAS se abstiene de realizar interpretaciones personales, recomendaciones o informes escritos relacionados con los resultados obtenidos y emitidos.

Fecha de emisión: 16-03-2024

Deiner Mestra Argel
Director Técnico
Químico PQ-06979

FIN DEL INFORME