MEGABÚS S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN

SEÑORES

ENERGITECA

ASUNTO: SOLICITUD DE COTIZACION DE LOS REPUESTOS ELECTRICOS.

ESPECIFICACIONES BATERIAS	UBICACIÓN	CANTIDAD REQUERIDA
BATERIA 12 Vdc - 16 AH - CCA 170 - MCA 280 - PHCA 520 - MEDIDAS 76* 168* 183 MM - PESO 7 KG - MARCA ODYSSEY EXTREME	CABINAS DIAMOND/ ALIMENTACION MULTILINK	100 UNDS
BATERIA 12 Vdc - 78 AH - 2300 WATTS - MEDIDAS 261*168*224,5 MM - PESO 28,3 KG - MARCA YUASA	TABLEROS DE ESTACIONES/ SOPORTE DE CONTROL DE TABLEROS	4 UNDS
BATERIA 12 Vdc - 7AH - MEDIDAS 151*65*99 MM - PESO 2,18 KG	ASCENSORES	10 UNDS
BATERIA 12 Vdc - 100 AH - 2300 WATTS - MEDIDAS 330*175*205 MM - MARCA WEBER	CILINDRO DESCABLEADOR DE PILONAS	2 UNDS
BATERIA 12 Vdc - 180 AH - MEDIDAS 510*222*194 MM - MARCA SAIL 6-QW-180MF	GRUPOS ELECTROGENOS DE SERVICIOS	2 UNDS
BATERIA 12 Vdc - 44 AH - CCA 730A - CA 910 A- MEDIDAS 237*172*168 MM - PESO 14,4 KG - MARCA OPTIMA BATTERIES 8029-255	GRUPO ELECTROGENO - CUMMINS	2 UNDS
BATERIA 12 Vdc - 9AH/HR - MEDIDAS 151*65*94 MM	UPS	10 UNDS
BATERIA 12 Vdc - 7AH - MEDIDAS 151*65*99 MM - PESO 2,18 KG	PANEL DE INCENDIOS	4 UNDS

LA MARCA DE LAS BATERIAS ES OPCIONAL Y SOLO SIRVE DE REFERENCIA

De ante mano muchas gracias por su atención.

AREA DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES

megacable.coordinadores@megabus.gov.co

3104573929