LISTA DE CHEQUEO
CONVOCATORIA SA-05 2024
SUPERVISION DE OBRA (1) INTERVENCION

							Fecha de Recibio	11/04/2024
ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	LUGAR INTERVENIDO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	NOMBRE DE DOCENTE / ADMIN QUIEN RECIBIO	OBSERVACIONES	FIRMA SUPERVISOR
1	Control de vectores, aspersion de aulas, laboratorios, oficinas, parqueaderos, desinfeccion de baterias de baños, aspersion de zonas de jardin por la proliferacion de zancudos. Se requiere para la desinfeccion usar productos a base de amonios cuaternarios para el control de plagas deben usarse productos avalados por Secretria de Salud, para salud publica. DOS (2) CONTROL DE VECTORES EN SEDE A, DOS (2) CONTROL DE VECTORES EN SEDE B (Para este fin se solicita revisar el protocolo para el control de vectores (el cual hace parte integral de la convocatoria y el contrato)	1	INSTITUCION SEDE A	20/13/2024	11/04/2023	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
2	instalacion de cebos para control de roedores, en interiores y exteriores, es necesario usar rodenticidas parafinados. El proveedor debe entregar certificado, concepto favorable y fichas tecnicas de los productos usados. El proveedor garantiza aplicaciones adicionales dentro de los meses siguientes, infectaciones que susciten.DOS (2) CONTROL DE ROEDORES EN SEDE A, DOS (2) CONTROL DE ROEDORES EN SEDE B	1	INSTITUCION SEDE A	9/03/2023	11/04/2023	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
3	Suministro e instalacion de cajas cebaderos para control de roedores, rotulas horizontya y verticalmente, INSTALACION EN SEDE A Y B	12	INSTITUCION SEDE A	9/03/2023	11/04/2023	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
4	Control de palomas, trabajos en altura. DOS (2) CONTROL DE PALOMAS EN SEDE A.	1	INSTITUCION SEDE A	9/03/2023	11/04/2023	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
5	Control de Moluscos, caracoles y babosas en jardines. DOS (2) CONTROL DE MOLUSCOS EN SEDE A,	1	INSTITUCION SEDE A	9/03/2023	11/04/2023	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
6	limpieza y desinfección de depósitos de agua potable aereo de 1.000 litros, esta labor deber realizarse con hidrolavadora e inyectoras, ya que no es permitido introducirse dentro del estanque, para evitar contaminacion cruzada, (estos depositos son de uso en alimentos). El proveedor debe suministrar una escalera de 15 metros para acceder de forma segura a los depositos. Desinfeccion con cloro a 200 ppm. De esta labor se debe entregar certificado, concepto favorable, informe fotografico de limpieza y desinfeccion realizada. SEDE B DOS VECES AL AÑO	6	INSTITUCION SEDE A	9/03/2023	11/04/2023	Miguel Martinez Molina	Ninguna	

LISTA DE CHEQUEO
CONVOCATORIA SA-05 2024
SUPERVISION DE OBRA (1) INTERVENCION

							Fecha de Recibio	11/04/2024
ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	LUGAR INTERVENIDO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	NOMBRE DE DOCENTE / ADMIN QUIEN RECIBIO	OBSERVACIONES	FIRMA SUPERVISOR
7	limpieza y desinfeccion de deposito de agua potable subterraneo, pantallas en concreto usar hidrolavadora e inyectoras con manguera de salida de 60 metros, de esta manera evitamos que el sistema de presion del colegio se llene de solidos derivados de la limpieza. Capacidad 200 metros cubicos, altura 5.8 metro aprox, el proveedor debe suministrar la escalera para acceder de forma segura. Desinfecicon con cloro a 200 ppm. De esta labor se debe entregar certificado, concepto favorable, informe fotografico de limpieza y desinfeccion realizada, El tanque debe entregarse totalmente seco para el recibido a satisfaccion del supervisor del contrato. Recoger los solidos en lonas y hacer disposicion final. SEDE A DOS VECES AL AÑO	1	INSTITUCION SEDE A	9/03/2023	11/04/2023	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
8	Prueba microbiológica, toma de muestra, congelamiento, transporte, estudio en laboratorio, entrega de resultados . DOS (2) VECES AL AÑO EN SEDE A.	2	INSTITUCION SEDE A	9/03/2023	11/04/2023	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
10	Pintura con suministro tipo epoxica poliamida a dos manos, para tanque de agua subterráneo de 17 mts cuadrados. se realizará en la primera intervención	1	INSTITUCION SEDE A	9/03/2023	11/04/2023	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
11	Pintura con suministro tipo epoxica poliamida a dos manos, para tanque de agua subterráneo de 10 mts cuadrados. se realizará en la primera intervención.	1	INSTITUCION SEDE A	9/03/2023	11/04/2023	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
-								
-								
-								
-								