JHON FREDY NIÑO ARAGON
INGENIERO CONTRATISTA

Ibagué, 11 de marzo de 2024

ACTA DE RECIBO FINAL DE AIRES ACONDICIONADOS

REF: CONTRATO CO1.PCCNTR.5402648 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL DISEÑO Y CONTRUCCION DE CUBIERTA PARA LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Y EL DESPACHO DE DIRECCION REGIONAL

En cumplimiento de las actividades contractuales de la obra en referencia, específicamente en el ítem 1.1.5 "Desmonte y posterior montaje de aires acondicionados. incluye condensadora incluye completar carga y refrigerante, presurizada equipos con nitrógeno gaseoso, vacío al sistema, completar carga, y cambio de filtro secador", realizamos entrega de cada uno de los aires acondicionados intervenidos, con el fin de que estos tengan el visto bueno por parte de la entidad contratante.

A continuación, presentamos la relación de los equipos de aire acondicionados entregados por el contratista, el estado de cada uno, y las novedades presentadas si aplica.

Cabe aclarar que en el listado se relacionan los aires entregados según el acta de entrega de aires acondicionados numero 1 firmada el 27 de diciembre de 2023 por Jaime de Jesús Hernández Muriel, funcionario de mantenimiento de la regional.

N	BLOQUE	FUNCIONA	CONTROL REMOTO	OBSERVACION
001	COMERCIO Y SERVICIOS (BIENESTAR DEL APRENDIZ)	SI	NO	
002	COMERCIO Y SERVICIOS (COORDINACION ACADEMICA)	Equipo se da de baja por falla en tarjeta electrónica	SI	Dado el tiempo de servicio del equipo se recomienda su reposición completa
003	COMERCIO Y SERVICIOS (INGRESO Y SELECCION)	Se entrega en el mismo estado en que se recibió	SI	Se recomienda reparación de condensadora
004	COMERCIO Y SERVICIOS (GESTION ACADEMICA)	SI	SI	
005	COMERCIO Y SERVICIOS (SUB DIRECCION DE CENTRO)	SI	SI	

Apto 503 torre 2 carrera 6 sur #66-40, Santafé de Varsovia Ibagué Tolima
Móvil: 313 832 61 16 **Correo:** jhonia22gmail.com

Powered by CamScanner

JHON FREDY NIÑO ARAGON
INGENIERO CONTRATISTA

006	COMERCIO Y SERVICIOS (SUB DIRECCION DE CENTRO)	SI	NO	
007	ADMINISTRATIVO (DIRECCION)	SI	SI	
008	ADMINISTRATIVO	SI	SI	
009	ADMINISTRATIVO (SALON PRINCIPAL)	SI (pese a que el equipo presentaba fallas se entrega equipo funcionando)	NO	Se recomienda mantenimiento
010	ADMINISTRATIVO (OFOCINA 1)	SI	SI	
011	ADMINISTRATIVO (OFICINA 2)	SI	SI	
012	ADMINISTRATIVO (JURISDICCION COACTIVA)	Se entrega aire en el mismo estado en que se recibió	SI	
013	ADMINISTRATIVO PISO 2	SI	NO	
014	ADMINISTRATIVO PISO 2	SI	NO	
015	ADMINISTRATIVO PISO 2	SI	NO	
016	ADMINISTRATIVO PISO 2	SI	NO	
017	ADMINISTRATIVO PISO 2	SI	NO	
018	ADMINISTRATIVO PISO 2	SI	NO	
019	ADMINISTRATIVO PISO 2	SI	NO	
020	ADMINISTRATIVO PISO 2	SI	NO	
021	ADMINISTRATIVO PISO 1	SI	NO	
022	ADMINISTRATIVO PISO 1	SI	NO	
023	ADMINISTRATIVO PISO 1	SI	NO	
024	ADMINISTRATIVO PISO 1	SI	NO	
025	ADMINISTRATIVO PISO 1	SI	NO	
026	ADMINISTRATIVO PISO 1	SI	NO	
027	ADMINISTRATIVO PISO 1	SI	NO	
028	ADMINISTRATIVO PISO 1	SI	NO	
029	AMBIENTE 1030A	SI	NO	
030	AMBIENTE 1030A	SI	NO	
031	AMBIENTE 1020A	Equipo se da de baja por falla en compresor	NO	Dado el tiempo de servicio del equipo se recomienda su reposición completa

Apto 503 torre 2 carrera 6 sur #66-40, Santafé de Varsovia Ibagué Tolima
Móvil: 313 832 61 16 **Correo:** jhonia22gmail.com

Powered by CamScanner

JHON FREDY NIÑO ARAGON
INGENIERO CONTRATISTA

032	AMBIENTE 1010A	Equipo se da de baja por falla en tarjeta de evaporadora	NO	Dado el tiempo de servicio del equipo se recomienda su reposición completa
033	AMBIENTE 2010 D	SI	NO	
034	AMBIENTE 2030 D	SI	NO	
035	AMBIENTE 2040 D	SI	NO	
036	AMBIENTE 2050 D	SI	NO	Se recomienda mantenimiento de bandeja
037	AMBIENTE 2070 D	SI	NO	
038	AMBIENTE 2060 D	SI	NO	
039	AMBIENTE LOGISTICA	SI	SI	
040	AMBIENTE LOGISTICA	SI	SI	Se recomienda adquirir controlo funcional y compatible para este equipo
041	AMBIENTE 1070 B	SI	NO	

Nombre: JAIME DE JESUS HERNANDEZ MURIEL
CC: 79.271.023

JHON FREDY NIÑO ARAGON
CONTRATISTA DE LA OBRA EN REFERENCIA

Apto 503 torre 2 carrera 6 sur #66-40, Santafé de Varsovia Ibagué Tolima
Móvil: 313 832 61 16 **Correo:** jhonia22gmail.com

Powered by CamScanner