0067-WR-2024

Bogotá, 23 de enero de 2024

0082-1805-SCJ

Señor
FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de interventoría
TOTALL INC SAS BIC

Ref.: CONTRATO DE OBRA No.SCJ-1805-2023“REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS”

ASUNTO: RESPUESTA ACLARACION NOVEDAD ASCENSOR EP SAN CRISTOBAL

Por medio de la presente y dando cumplimiento al contrato de referencia, nos permitimos informar a la interventoría que según el compromiso realizado en el comité N° 11 del día 18 enero 2024 en el cual “**Entregar un Diagnóstico del daño que tiene en el ascensor y sus causas sobre el ascensor en EPOL SAN CRISTOBAL en el próximo comité**” con base a lo anterior personal técnico de la empresa OTIS realizo una visita donde evidencia las siguientes novedades:

1. El Ascensor no conto con ningún tipo de mantenimiento durante los últimos dos años de servicio.

2. Durante la visita se pudo determinar que el ascensor presenta un desnivel en el piso de este, así como también, un desajuste de puertas, hollín en componentes eléctricos dentro del cuarto de máquinas del ascensor.

Con base a lo anterior, es necesario realizar el mantenimiento preventivo del ascensor con el fin de determinar si se requiere algún tipo de mantenimiento correctivo, por lo tanto, adjuntamos la cotización suministrada por el personal de OTIS, quedamos a la espera de la verificación y aprobación por parte de la interventoría de dicha actividad.

ANEXO:

- cotización mantenimiento 2024 OTIS (17) FOLIOS

Cordialmente,

CONSORCIO OBRAS W
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá