



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código del formato: DG-E-I-005-F-001

Versión: 7

Página 1 de 3

LUGAR:	VALLEDUPAR-CESAR				
CONVOCANTE:	GRUPO NAL DE INFRAESTRUCTURA				
FECHA: (aaaa-mm-dd)	2024-01-9	HORA INICIO:	07:00	HORA FIN:	17:00

OBJETIVO

REUNION RECIBO FINAL DE OBRA

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Documento de Identificación	Teléfono	Cargo	Entidad y/o Unidad Organizacional	Correo electrónico	Acepto Ley protección datos personales (SI o NO)	Firma
Loly Luz Linan Fuentes	56.098.712		Directora Seccional Cesar	INML Y CF	loly.linan@medicinalegal.gov.co		
Almeiro Barbosa Romero	11.410.044		Prof Especializado	INML Y CF	Almeiro.barbosa@medicinalegal.gov.co	si	
Diego Fernando Bayona	901.386.625-8		Contratista		dbn.ingenieria@gmail.com		

AUSENTES

Entidad / Unidad Organizacional	Nombres y Apellidos	Cargo
NA	NA	NA

AGENDA

Revisar y cuantificar las actividades realizadas durante el desarrollo del contrato, elaborar y firma el acta de recibo final y definir cantidades ejecutadas para tramitar acta de corte parcial N° 1

TEMAS TRATADOS

- Se reviso el espacio general en el cual se realizó la intervención encontrando q era necesario realizar una limpieza al rededor de la trampa de grasas (retiro de tierra) para evitar que en épocas de lluvia, sea arrastrada a las cavidades de

Nota: Este formato de acta será utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepción de las definidas por Ley. (Ej.: formato que exige Archivo General de la Nación, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).



- la trampa de grasas. (conegidos el mismo día).
- Se observó en el área algunos elementos (materiales) sobrantes de obra entre los que se destacan, tubo 12 pulgadas, Tramo de malla electrosoldada, entre otros de los cuales el contratista se comprometió a retirarlos el mismo día.
 - Se midieron las cantidades ejecutadas dentro de cada ítem, encontrando algunas cantidades mayores, una cantidad menor y un ítem no ejecutado el cual había sido incluido o formaba parte de otra actividad.
 - Se verificó la funcionalidad de la red de aguas sanitarias desde el punto sanitario construido en sala de necropsias hasta la caja N° 3. Viendo q no existen taponamientos o retención de líquidos, así mismo se verificó q en la sala de necropsias no se forman apozamientos, Se verificó la funcionalidad de la red desde la caja N° 3 hasta el pozo colector interno. pasando por la caja Nueva (en la cual ~~se~~ inicia la red atterna) la cual presenta tapon de presión sin soldadura a fin de usarla para futuros mantenimientos, de la trampa de



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código del formato: DG-E-I-005-F-001

Versión: 7

Página 3 de 3

Grasas, se verificó la trampa de grasas y filtro observando buenas velocidades en el intercambio de líquidos, se verificó la caja de la toma de muestras donde se observan 3 bocas de tubo de las cuales una de de llegada, una de salida y otra con tapón de presión. el pertenece a la red alterna el viene de la caja #3.

- Se verificó la red de aguas lluvias el viene desde el hospital observando la funcionalidad de las cajas hasta la desembocadura en el pozo de colección interno.

COMPROMISOS Y ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA (aaaa-mm-dd)
*elaborar Balance de cantidades ejecutadas, acta de recibo final e informes final.	contra lista	2023-12-15
*elaboración cuenta corte parcial #1	contra lista	2023-12-15.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:

ANEXOS
NA

FIRMA DEL CONVOCANTE

Vo. Bo. RESPONSABLE UNIDAD ORGANIZACIONAL

Elaboró: Almeiro Barbosa Romero.

Nota: Este formato de acta será utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepción de las definidas por Ley. (Ej.: formato que exige Archivo General de la Nación, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).