C 07 - 24

E.S.E. BELLOSALUD

Nit: 800.174.995-1

CRA 42 20 E 91 Tel: 4482030 Fax: 2669111

PAGO 2

11 MARZO 2024 48,494,786.00

SEVEMAC SAS

CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS C

COMPROBANTE DE EGRESO 241 Mar.11/2024

Proveedor: SEVEMAC SAS

Teléfono: 2913497 **Fax:** 2913497

Nit / C.C.: 901.359.495 2 **Vlr. Pagado:** 48,494,786.00

Banco Beneficiario: **Nro. Cuenta:** **Tipo de Cuenta:**

Banco: 01 BANCO DE BOGOTA **Nro. Cuenta:**534130695 BANCO BOGOTA CTA CTE GIRO DIRECTO **Tipo de Cuenta:** Corriente

Cheque: 1 **Vlr. Cheque:** 48,494,786.00

Valor en Letras: CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: CONTRATO 018/2024 MANTENIMINETO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS 8 SEDES DE LA ESE BELLOSALUD CONTRATO 017/2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA E.S.E BELLOSALUD

Vr. Br.:	37,543,403.00	**Vr. Iva:**	6,831,899.00	**Notas:**	0.00
Reten:	5,922,643.00	**R. Iva:**	1,024,785.00	**R. Ica:**	
Otros:	778,374.00	**T. Ded:**	1,803,159.00	**Neto:**	48,494,786.00
	0.00				

Factura Numero			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	58	FE358	Mar. 06 / 2024	41,793,315.00	41,793,315.00
XOT01	59	FE360	Mar. 06 / 2024	6,701,471.00	6,701,471.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Debito	Credito
11100515	BANCO DE BOGOTA CORRIENTE			48,494,786.00
24010101	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		48,494,786.00	0.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligacion	Valor
2024		64	CDP 36	OBL 728	43,250,000.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.02.005 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION					
2024		63	CDP 39	OBL 729	7,047,945.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.02.008.006 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO					

Tesorero

Gerente

E.S.E. BELLOSALUD

Nit: 800.174.995-1

FACTURA PROVEEDOR CONTRATO

Señor (es):
SEVEMAC SAS
Nit: 901.359.495
CR 39 N 66 34

FACTURA PROVEEDOR CONTRATO 59
Fecha: MAR. 06/2024 **Radicado:**
Valor: 6,701,471.00 **Doc. Prov:** FE360
Contrato: 017
Obligación: OBL729

Centro Costo: 1ZA020100 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

Observaciones:
CONTRATO 017/2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA E.S.E BELLOSALUD

VALORES

Nombre	Valor
Valor Gravado 19	5,922,643.00
Valor de retención de IVA.	168,795.00
Valor retención.	177,679.00
Valor IVA 19	1,125,302.00

RETENCIONES

Codigo	Nombre	%	Valor	Base
110	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR.	2.00	118,453.00	5,922,643.00
IRET	RETENCION DE IVA	15.00	168,795.00	1,125,302.00
IVA19	IVA	19.00	1,125,302.00	5,922,643.00
104	TASA PRO-DEPORTE 1%	1.00	59,226.00	5,922,643.00

Compromiso	Certificado	Rubro	Convenio	Valor
RPC 63		2.1.2.02.02.008.00 6 SERVICIOS DE MANTENIM		7,047,945.00

Cuenta		Numero	Debito	Credito	Base
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENID	193		168,795.00	1,125,302.00
24072201	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	193		118,453.00	5,922,643.00
24072203	TASA PRO-DEPORTE	193		59,226.00	5,922,643.00
24010101	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVIC	193		6,701,471.00	
58972330	MANTENIMIENTOS EQUIPOS, MAQUIN	193	5,922,643.00		
58972330	MANTENIMIENTOS EQUIPOS, MAQUIN	193	1,125,302.00		5,922,643.00

Elaborado por

Revisado por

E.S.E BelloSalud Calidez y humanización a tu servicio	CERTIFICADO PARA LA AUTORIZACIÓN DE PAGOS AL CONTRATISTA	
Código:	Versión: 3	Pagina: 1

INFORMACION DEL CONTRATISTA	
Nombre o Razón Social	SEVEMAC SAS
Nit	901,359,495-2
Nombre del Representante Legal	JOSE ISIDRO LORA SERNA

INFORMACION DEL CONTRATO				
Número	Suscripción	Acta Inicio	NOMBRE DEL SUPERVISOR	
017	16/01/2024	16/01/2024	ALEXIS AGUDELO GOMEZ	
OTROS DATOS	DP	RP	VALOR	PLAZO
Inicial	0039	0063	28.426.667	3 Meses y 15 Días
Adición - 1				
Adición - 2				
Valor y tiempo final del contrato			28.426.667	3 Meses y 15 Días

CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD Y EN EL TIEMPO PACTADO CON EL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRATADAS EN EL PERIODO O ACTIVIDAD PARA EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO.	X	SI
		NO
NUMERO DE PAGO POR LO CUAL SE AUTORIZA:	2	
PORCENTAJE DE EJECUCION:	41,42%	

No. Factura-Cuenta de cobro:	FE-360	Valor del pago:	7.047.945	Saldo del contrato:	16.651.297

OBSERVACIONES
EL CONTRATISTA CUMPLE A CABALIDAD CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA RED DE AIRES ACONDICIONADOS SEGUN PROGRAMACION DEL MES DE FEBRERO, SE ANEXA FORMATO F17, FACTURA No. FE-360, EVIDENCIAS CON LOS MANTENIMIENTOS Y PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE.

FECHA CERTIFICACION:	4 de marzo de 2024

Firma del Supervisor

xoiel 241

SEVEMAC

SEVEMAC S.A.S.
NIT 901.359.485-2
CR 39 66 34
Tel: (57) 2913497
Medellín - Colombia
sevemacsas@gmail.com

Factura Electrónica
No. FE 360

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BELLO SALUD		
NIT	800.174.995-1	Teléfono	(034) 4482030 - Ext. 000
Dirección	CL 54 56 A 11	Ciudad	Bello - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/03/2024, 13:40
Expedición	04/03/2024, 14:08
Vencimiento	04/03/2024

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS SEDES E.S.E. BELLO SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	1.00		3,972,628.05	19 %	754,798.95	4,727,425.00
2	DESINSTALACIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADOS E INSTALACIÓN DE LOS MISMOS AIRES ACONDICIONADOS, UNO PARA EL COORDINDOR SIAU DE LA SEDE ROSALPI Y EL OTRO ENFERMERIA PARIS PARA FACTURACION ZAMORA	2.00		975,008.40	19 %	370,503.19	2,320,520.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Siete millones cuarenta y siete mil novecientos cuarenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 7,047,945.00

Total Bruto	5,922,642.86
IVA 19%	1,125,302.14
Total a Pagar	7,047,945.00

Observaciones:
Favor abstenerse de practicar retencion en la fuente, estamos inscritos bajo el regimen simple de tributacion (SIMPLE).

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764050849834 aprobada en 20230626 prefijo FE desde el número 270 al 1000 Vigencia: 18 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados Tarifa
CUFE: 0800e92fb2c56f41f273a6285ace62a01f56a22c21dcc325edf30338d18afc91d4b26e97a67c7d78a2ebb070b36377

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S. - Nit 830946115-8. Nombre Software: Siigo Nube. Forma electrónica versión 3.04.

ESE BELLO SALUD

1/1

BelloSalud Calidad y humanización a su servicio	F17 INFORME MENSUAL DE SUPERVISION		
Código: G-PC	Versión: 04	Fecha: Diciembre de 2017	Página: 1 de 1

FUNCIONES DEL SUPERVISOR DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE CONTRATISTA	SEVEMAC SAS			
CONTRATO No	17			
SUPERVISOR	ALEXIS AGUDELO GOMEZ			
CUENTA DE COBRO O FACTURA No	FE-360			
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	$ 7.047.945			
PERIODO DE SUPERVISION	Desde	1/02/2024	Hasta	29/02/2024

REQUISITOS DOCUMENTALES

CONCEPTO	SI	NO	OBSERVACIONES
CUENTA DE COBRO O FACTURA	x		
SOPORTE CONTABILIZACION(CUENTA POR PAGAR)	x		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	x		
EVIDENCIAS DE EJECUCION DEL CONTRATO	x		
AUTORIZACION DE PAGO	x		

SEGUIMIENTO GENERAL

CONCEPTO	SI	NO	OBSERVACIONES
ENTREGA DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD Y CANTIDAD.	x		
PRESENTO INFORMES SOBRE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS (EVIDENCIAS)	x		
CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRATADO	x		

OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA CUMPLE A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS, FORMATO F17, FACTURA FE-360 POR VALOR DE $7,047,945, Y PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE.

Supervisor e interventor
Fecha de verificación: 4/03/2024

Elaboró: Equipo Jurídico / GD	Revisó: Equipo de Calidad	Aprobó: Gerencia
Fecha: Diciembre de 2017	Fecha: Diciembre de 2017	Fecha: Diciembre de 2017

HENRY ANTONIO ZAPATA ARANGO
Contador Público Titulado de la Universidad de Envigado
TP. 123387 -T de la junta Central de Contadores de Colombia.
Revisoría fiscal, Asesorías contables - tributarias yFinancieras

Medellín, febrero 28 de 2024.

CERTIFICACIÓN

SEVEMAC SAS

En mi calidad de Contador Público titulado de la Universidad de Envigado, con tarjeta profesional N° 123387 – T de la junta central de contadores de Colombia, y obrando como Contador de la empresa SEVEMAC SAS., con Nit 901.359.495-2, en cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002, certifico que:

La entidad se encuentra al día en el pago de todas las obligaciones laborales (salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales y de seguridad social) de todo el personal vinculado a la empresa actualmente desde su creación en enero de 2020 a la fecha de la certificación.
De igual forma certifico que la nómina se ha cancelado oportunamente los últimos 6 meses y se encuentran a paz y salvo por este concepto.

Para dar constancia firmo,

HENRY ANTONIO ZAPATA ARANGO
Contador Público titulado de la U de E
TP. 123387 -T de la JCC

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-02-02, 09:54:44 AM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 68282293

Periodo Cotización: enero de 2024 Periodo Servicio: febrero de 2024

PAGADO 02/02/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SEVEMAC SAS		
Documento	NI901359495	Dirección	CR 39 #66 - 34
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	2913497
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	LORA SERNA JOSE ISIDRO	Identificación	CC 8415822
Total Afiliados	6	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante																			Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	Total
CC 1020443562	ADRIAN DANILO LORA AGUIRRE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1152698444	ANDRES MAURICIO LORA TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 15505191	WILSON DE JESUS DEOSSA ARANGO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 71801186	HENRY MEJIA OSPINA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 8415822	JOSE ISIDRO LORA SERNA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 8419742	OMAR ALBEIRO MONTOYA CARVAJAL	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes MEN	Incapacidades Licencias Salud a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL DE INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 7.800.000	$ 7.800.000	$ 7.800.000	$ 7.800.000	$ 1.248.000	$ 312.000	$ 543.000	$ 312.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.415.000	$ 0	$ 2.415.000

Enlace Operativo, Líneas Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517805.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte! AUTOLIQUIDACIÓN CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-02-02, 09:54:44 AM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 66282293

Periodo Cotización: enero de 2024 Periodo Servicio: febrero de 2024

PAGADO 02/02/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social:	SEVEMAC SAS		
Documento:	NI901359495	Dirección:	CR 39 #66 - 34
Tipo de Empresa:	EMPLEADOR	Teléfono:	2913497
Tipo Persona:	JURÍDICA	Forma Presentación:	ÚNICO
Ciudad:	MEDELLIN	Departamento:	ANTIOQUIA
Representante Legal:	LORA SERNA JOSE ISIDRO	Identificación:	CC 8415822
Total Afiliados:	6	ARP:	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo cotizante	Subtipo cotizante																			Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Cajas	Aporte Cajas	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	Total
CC 1020449582	ADRIAN DANILO LORA AGUIRRE	01	00																	0	30	(23)(RM)PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1[illegible]	ANGIE [illegible]	[illegible]	[illegible]																	0	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1550[illegible]	WILSON DE JESUS DEOSSA ARANGO	01	00																	0	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1[illegible]	HENRY [illegible] OSSA	01	00																	0	30	(23)(RM)PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 8415822	JOSE ISIDRO LORA SERNA	01	00																	0	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 9417[illegible]	OMAR ALEJANDRO MONTOYA CARVAJAL	[illegible]	[illegible]																	0	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aporte Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes MEN	Incapacidades Licencias Salud (EPS)	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 7.800.000	$ 7.800.000	$ 7.800.000	$ 7.800.000	$ 1.248.000	$ 312.000	$ 543.000	$ 312.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.415.000	$ 0	$ 2.415.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4488 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517605.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

SEVEMAC
Servicio-Ventas-Mantenimiento-Construcción

MEDELLIN.FEBRERO 26 DEL 2024

DOCTOR:
DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES
GERENTE E.S.E BELLO SALUD

INFORME DE ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS.

De acuerdo al contrato N 017 que tiene como objeto realizar las siguientes actividades, dejo la constancia del informe general de las actividades dando cumplimiento a lo acordado dentro del contrato, informe general de los equipos que se encuentran en el momento trabajando, trabajos que se realizaran con personas de experiencia y altamente calificados para hacer dichos trabajos.

- **SEDE ROSALPI**

ITEM	DESCRIPCION
1	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split de 24.000 BTU blueline, el día 14 de febrero del 2024 que se encuentra ubicado en **SISTEMAS**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
2	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Central TECAM de 60.000 BTU, el día 10 de febrero de 2024 que se encuentra ubicado en **URGENCIAS,** se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones,

291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

	verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
3	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 9.000 BTU, el día 14 de febrero del 2024 que se encuentra ubicado en **CITOLOGIA**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
4	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split LG de 9.000 BTU, el día 15 de febrero del 2024 que se encuentra ubicado en **RAYOS X**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones. Se corrige fuga de agua en el equipo.
5	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini Split CIAC de 12.000 BTU, el día 14 de febrero del 2024 que se encuentra ubicado en **VACUNACIÓN 1**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
6	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini Split GREE de 12.000 BTU, el día 14 de febrero del 2024 que se encuentra ubicado en **VACUNACIÓN 2**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y

291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

	externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
7	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 36.000 BTU, el día 15 de febrero del 2024 que se encuentra ubicado en **TOMA DE MUSTRAS** , se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
8	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 18.000 BTU, el día 20 de febrero del 2024 que se encuentra ubicado en **ESTERILIZACIÓN** se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
9	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Minisplit BLUELINE de 18.000 BTU, , el día 10 de febrero del 2024 que se encuentra ubicado en **ATENCION AL USUARIO,** se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
10	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado central de 5 TR, el día 15 de febrero del 2024 que se encuentra ubicado en **FARMACIA** , se

291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

	realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
11	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado central de 5 TR, el día 15 de febrero del 2024 que se encuentra ubicado en **ADMISIONES ODONTOLOGIA ,** se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
12	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado central de 5 TR, el día 15 de febrero del 2024 que se encuentra ubicado en **ODONTOLOGIA ,** se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.

- **SEDE ZAMORA**

ITEM	DESCRIPCION
1	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split carrier de 9.000 BTU, el día 26 de febrero del 2024 que se encuentra ubicado en **RACK - SERVIDOR**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto

	de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
2	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 18.000 BTU, el día 26 de febrero del 2024 que se encuentra ubicado en **ODONTOLOGIA**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
3	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split LG de 14.000 BTU, el día 23 de febrero del 2024 que se encuentra ubicado en **CRECIMIENTO Y DESARROLLO - PYP**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
4	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split LG de 24.000 BTU, el día 26 de febrero del 2024 que se encuentra ubicado en **AUDITORIO 1** , este equipo se encontraba totalmente apagado por falta de reparación más que un mantenimiento, no enfriaba, alarma de baja presión, se realizaron las siguientes actividades, presurización con nitrógeno durante 3 días, recarga de refrigerante y puesta en marcha, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengas ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
5	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split Electrolux de 24.000 BTU, el día 23 de febrero del 2024 que se encuentra

291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

	ubicado en **FACTURACION**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones. Se corrige fuga de agua que se encontraba en tubería d drenaje del equipo.
6	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split de 12.000 BTU Mirage, el día 26 de febrero del 2024 que se encuentra ubicado en **FARMACIA**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
7	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 18.000 BTU, el día 23 de febrero del 2024 que se encuentra ubicado en **FACTURACION**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones. Se corrige fuga de agua que se encontraba en tubería d drenaje del equipo.
4	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca LG tipo ventana de 24.000 BTU, el día 26 de febrero del 2024 que se encuentra ubicado en **AUDITORIO 2** , este equipo se encontraba totalmente apagado por falta de reparación más que un mantenimiento, no enfriaba, alarma de baja presión, se realizaron las siguientes actividades, presurización con nitrógeno durante 3 días, recarga de refrigerante y puesta en marcha, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar

291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

	las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengas ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.

➢ **SEDE FONTIDUEÑO**

ITEM	DESCRIPCION
1	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini Split CIAC DE 12.000 BTU, el día 23 de febrero del 2024 que se encuentra ubicado en **VACUNACIÓN**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
2	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split york 18.000 BTU, el día 23 de febrero del 2024 que se encuentra ubicado en **ODONTOLOGIA**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.

➢ **SEDE PLAYA RICA**

ITEM	DESCRIPCION
1	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca mini split blueline de 24.000 BTU, el día 22 de febrero del 2024 que se encuentra ubicado en **VACUNACIÓN**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del

	equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
2	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 24.000 BTU, el día 22 de febrero del 2024 que se encuentra ubicado en **ODONTOLOGIA**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.

➢ **SEDE MARUCHENGA**

ITEM	DESCRIPCION
1	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca mini split blueline de 18.000 BTU, el día 22 de febrero del 2024 que se encuentra ubicado en **VACUNACIÓN**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
2	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 3.000 BTU, el día 22 de febrero del 2024 que se encuentra ubicado en **ODONTOLOGIA**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto

	de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.

➢ **SEDE MIRADOR**

ITEM	DESCRIPCION
1	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 18.000 BTU, el día 22 de febrero del 2024 que se encuentra ubicado en **ODONTOLOGIA**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.

ATENTAMENTE.

JOSE ISIDRO LORA SERNA
GERENTE

291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Nº 0141

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Area Rehabilitación	Nº Orden :	Zamora	Cod. equipo :	B-123
Nombre de equipo o maquinaria:	Auditorio 1	Tipo :	mini Split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	LG	Modelo :	S242C6		
Capacidad :	24000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220 V	Corriente :	11 A	Tipo de refrigerante :	R-22
Fecha de mantenimiento	26-02-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	✓
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	✓
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	✓
	Actividad 4	Delta de temperatura	✓
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	✓
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	✓
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	✓
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	✓
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	✓
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento Preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

Nº 0140

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Alico Bx Hospital	Nº Orden :	Tamora	Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:	crecimiento y desarrollo	Tipo :	mini split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	LG	Modelo :			
Capacidad :	14.000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :		Tipo de refrigerante :	
Fecha de mantenimiento :	23-07-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: Pedro Pablo A. Pedro Arbe.
Cedula:
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

Nº 0139

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellosalud	Nº Orden :	Zamora	Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:	odontologia	Tipo :	mini split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	Blueline	Modelo :	MS-18E10J		
Capacidad :	19.000 Btu	Serie :	—		
Voltaje :	220V	Corriente :	—	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	26-02-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	/

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Revisión preventiva.

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

Nº 0138

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellosalud	Nº Orden :	ZAMORA	Cod. equipo :	B-715
Nombre de equipo o maquinaria:	Rack-servidor	Tipo :	minisplit	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	comfee	Modelo :	42KCE009308		
Capacidad :	9.000 BTU	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :	0.15 A	Tipo de refrigerante :	R-22
Fecha de mantenimiento :	26-02-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	10 A

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	4 A

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: [illegible] Vera A.
Cedula: 1076 [illegible]
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

Nº 0137

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellasalud	Nº Orden :	Fontibon	Cod. equipo :	B-2299
Nombre de equipo o maquinaria:	Vacunacion	Tipo :	mini split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	CIAC	Modelo :	CH43LX012-H3H1C		
Capacidad :	12.000 BTU	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :	0.31 A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	23-02-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	0.21 A

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220 V
	Actividad 7	Corriente	0.19 A

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: Pablo Vila D.
Cedula: 1020 479 542
Telefono 3041235658

Firma funcionario
Nombre: Sandra Betancur
Cedula: 43105750
Telefono 3136179944

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

Nº 0136

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Alves Bellosalud	Nº Orden :	Fortidueño	Cod. equipo :	B-3091
Nombre de equipo o maquinaria:	odontologia	Tipo :	mini split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	York	Modelo :	YSCA18FS-ADA		
Capacidad :	18.000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220 V	Corriente :	7.4 A	Tipo de refrigerante :	
Fecha de mantenimiento :	23-02-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	✓
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	✓
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	✓
	Actividad 4	Delta de temperatura	✓
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	✓
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	5.3 A

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	✓
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	✓
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	✓
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	✓
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	✓
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	< 5A

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: Yonlo Lora R.
Cedula: 1010 479 59
Telefono 3104172638

Firma funcionario
Nombre: Juliana Hernández
Cedula: 1020407178
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código	
Versión :01	
Fecha	
Página 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:		Nº Orden	Cod. equipo
Nombre de equipo o maquinaria:		Tipo	Operación (h):

Marca :		Modelo	
Capacidad		Serie	
Voltaje :		Corriente	Tipo de refrigerante
Fecha de mantenimiento			

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	
	Actividad 2	Limpieza de serpentín	
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema eléctrico	
	Actividad 4	Delta de temperatura	
	Actividad 5	Presiones de trabajo (solo si el delta de temperatura es incorrecto)	
	Actividad 6	Voltaje	
	Actividad 7	Corriente	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	
	Actividad 2	Limpieza de serpentín	
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema eléctrico	
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	
	Actividad 6	Voltaje	
	Actividad 7	Corriente	

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

Firma técnico Mgo	Firma funcionario	Firma funcionario encargado
Nombre	Nombre	Nombre
Cedula	Cedula	Cedula
Telefono	Telefono	Telefono

Nº 0495

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Arcs Bellosalud odontologia	Nº Orden :		Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:		Tipo :		Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	York	Modelo :			
Capacidad :	5T	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :		Tipo de refrigerante :	R-22
Fecha de mantenimiento :	15-02-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: Yenilo Mora A.
Cedula: 1020 4194 52
Telefono 3011 3038

Firma funcionario
Nombre: Yenifer Metaute
Cedula: 1037329528
Telefono 321 682 5588.

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

Nº 0494

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Alcs Bellosalud	Nº Orden :		Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:	admisiones odontologia	Tipo :		Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	York	Modelo :			
Capacidad :	5 T	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :		Tipo de refrigerante :	R-22
Fecha de mantenimiento :	15-02-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
/	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: Jaime Mesa A.
Cedula: 1017949492
Telefono 3691235056

Firma funcionario
Nombre: Manuel Ortiz
Cedula: 1007230578
Telefono 3216823589

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión: 01	
Fecha:	
Página 1 de 1	

Cantidad de mantenimiento:

Nombre de equipo o maquinaria:

Orden:

Cod. equip.:

Área:

Operación:

Marca:		Modelo:	
Capacidad:		Serie:	
Voltaje:		Corriente:	Tipo de refrigerante:
Fecha de mantenimiento:			

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
	Actividad 1: Verificación general de la unidad y soportes	
	Actividad 2: Limpieza de serpentín	
	Actividad 3: Revisión y ajuste sistema eléctrico	
	Actividad 4: Calibración de temperatura	
	Actividad 5: Presiones de trabajo (Según el refrigerante es necesario)	
	Actividad 6: Voltaje	
	Actividad 7: Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
	Actividad 1: Verificación general de la unidad y soportes	
	Actividad 2: Limpieza de serpentín	
	Actividad 3: Revisión y ajuste sistema eléctrico	
	Actividad 4: Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	
	Actividad 5: Limpieza o cambio de filtro	
	Actividad 6: Voltaje	
	Actividad 7: Corrientes	

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

Nº 0493

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellosalud	Nº Orden :	Rosalpi	Cod. equipo :	B-1593
Nombre de equipo o maquinaria:	Citologia	Tipo :	minisplit	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	Blueline	Modelo :			
Capacidad :	12.000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220 V	Corriente :		Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	14-02-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula: 1114482
Telefono

Firma funcionario
Nombre: Grey Lopez
Cedula: 1020405490
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

Nº 0492

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellavista	Nº Orden :	Rosalpi	Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:	Atención Usuario	Tipo :	mini split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	Blucline	Modelo :	MS-18106Z		
Capacidad :	18.000 Btu	Serie :	5101L1904404392008500029		
Voltaje :	220 V	Corriente :	8.1 A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	10-02-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	8.1

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	7.5 A.

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Firma tecnico lider
Nombre: Camilo Ruiz A.
Cedula: 1020749502
Telefono

Firma funcionario
Nombre: Edwin P.
Cedula: 57106911
Telefono 3102908903

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

Nº 0491

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellosalud	Nº Orden :	Rosalpi	Cod. equipo :	B-670
Nombre de equipo o maquinaria:	Sistemas	Tipo :	minisplit	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	Blueline	Modelo :	MS-24HEZ		
Capacidad :	24.000 Btu	Serie :	—		
Voltaje :	220V	Corriente :	17.A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	14-02-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	8.6A

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	8.9A

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula: 1020 494 362
Telefono 310 917 5658

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre: Daniel Duque
Cedula:
Telefono 9571342

Nº 0491

SEVEMAC

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Cliente	
Versión: 01	
Fecha	
Página 1 de 1	

Contrato de mantenimiento		Nº Orden	
Nombre de equipo o maquinaria		Tipo	Cód. equipo
			Operación (h)

Marca		Modelo	
Capacidad		Serie	
Voltaje		Corriente	Tipo de refrigerante
Fecha de mantenimiento			

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	
	Actividad 2	Limpieza de serpentín	
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema eléctrico	
	Actividad 4	Toma de temperatura	
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	
	Actividad 6	Voltaje	
	Actividad 7	Corriente	

UNIDAD MANEJADORA		ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	
	Actividad 2	Limpieza de serpentín	
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema eléctrico	
	Actividad 4	Revisión y lubricación del sistema de control (termostato)	
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	
	Actividad 6	Voltaje	
	Actividad 7	Corriente	

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

Nombre		Firma funcionario aseo	
Cédula		Nombre	
Teléfono		Cédula	
		Teléfono	

Nº 0490

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Alics Bellosalud	Nº Orden :		Cod. equipo :	B-988
Nombre de equipo o maquinaria:	Vacunación 2	Tipo :	minisplit	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	CIAC	Modelo :	CG43LX012PH3HIC		
Capacidad :	12.000 Btu	Serie :	—		
Voltaje :	220V	Corriente :	15 A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	14-02-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	13.2A

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	13A

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: [illegible]
Cedula: 1020 [illegible]
Telefono 3009125058

Firma funcionario
Nombre: [illegible]
Cedula: 1191 [illegible]
Telefono 3103 [illegible]

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

N° 0590

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código	
Versión : 01	
Fecha	
Página 1 de 1	

Cliente de mantenimiento:

Nombre de equipo o maquinaria:

N° Orden:

Tipo:

Cod. equipo:

Ubicación (m):

Marca		Modelo	
Capacidad		Serie	
Voltaje		Corriente	Tipo de refrigerante
Fecha de mantenimiento			

UNIDAD EVALUADA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
	Actividad 1 : Verificación general de la unidad y soportes	
	Actividad 2 : Limpieza de serpentín	
	Actividad 3 : Revisión y ajuste sistema eléctrico	
	Actividad 4 : Drenaje de la bandeja	
	Actividad 5 : Presiones de trabajo (Solo si el data de temperatura es incorrecto)	
	Actividad 6 : Varios	
	Actividad 7 : Comentarios	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
	Actividad 1 : Verificación general de la unidad y soportes	
	Actividad 2 : Limpieza de serpentín	
	Actividad 3 : Revisión y ajuste sistema eléctrico	
	Actividad 4 : Revisión y funcionamiento del sellante de cojinete (Inmediato)	
	Actividad 5 : Limpieza o cambio de filtro	
	Actividad 6 : Varios	
	Actividad 7 : Comentarios	

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

Firma técnico que realiza:

Nombre:

Cédula:

Teléfono:

Firma funcionario que recibe:

Nombre:

Cédula:

Teléfono:

Nº 0489

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellosalud	Nº Orden :		Cod. equipo :	B-648
Nombre de equipo o maquinaria:	Vacunación 1	Tipo :	minisplit	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	GREE	Modelo :	GWH12NB-D3NNB3A		
Capacidad :	12000 BTU	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :	—	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	14-02-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	—

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	—

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: [illegible]
Cedula: 1020[illegible]362
Telefono 3047256358

Firma funcionario
Nombre: Maria Duque
Cedula: 43910868
Telefono 3103042577

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

Nº 0500

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellosalud	Nº Orden :	Rosalp1	Cod. equipo :	B-1343
Nombre de equipo o maquinaria:	Esterilización	Tipo :	minisplit	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	Blueline	Modelo :			
Capacidad :	12.000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :		Tipo de refrigerante :	R-22
Fecha de mantenimiento :	20-02-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	✓
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	✓
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	✓
	Actividad 4	Delta de temperatura	✓
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	✓
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	✓
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	✓
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	✓
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	✓
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	✓
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: Andrea
Cedula: 1070 449 502
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

Nº 0499

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellosalud	Nº Orden :	Rosal Pi	Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:	Urgencias	Tipo :	Central	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	TECAM	Modelo :	—		
Capacidad :	60.000 BTU	Serie :	—		
Voltaje :	220 V	Corriente :	—	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento	10-02-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	✓
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	✓
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	✓
	Actividad 4	Delta de temperatura	✓
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	✓
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	✓
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	✓
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	✓
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	✓
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	✓
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: Yeimis Lora A
Cedula: 1020 449 562
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código	
Versión	01
Fecha	
Página 1 de 1	

Orden de mantenimiento

Nombre de equipo o manual que

	N° Orden	Cod. equipo	
	Tipo	Operación (h)	

Marca		Modelo	
Capacidad		Serie	
Voltaje		Corriente	
Fecha de mantenimiento		Tipo de refrigerante	

UNIDAD CONDENSADORA

	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADO
Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	
Actividad 2	Limpieza de serpentín	
Actividad 3	Revisión y ajuste conexión eléctrico	
Actividad 4	Chequeo de temperatura	
Actividad 5	Presiones de trabajo (Según el tipo de temperatura en mención)	
Actividad 6	Voltaje	
Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA

	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADO
Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	
Actividad 2	Limpieza de serpentín	
Actividad 3	Revisión y ajuste conexión eléctrico	
Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	
Actividad 5	Chequeo presión de trabajo	
Actividad 6	Voltaje	
Actividad 7	Corrientes	

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

Observaciones

Nombre

Cédula

Teléfono

Firma funcionario encargado

Nombre

Cédula

Teléfono

Nº 0498

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Hrs Bellosalud	Nº Orden :	Rosario	Cod. equipo :	B-1725
Nombre de equipo o maquinaria:	Rayos X	Tipo :	minisplit	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	LG	Modelo :	SJ092CD		
Capacidad :	9.000 BTU	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :	4,1 A	Tipo de refrigerante :	R-22
Fecha de mantenimiento :	15-02-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220 V
	Actividad 7	Corrientes	3.2 A

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	3.6 A

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: [signature]
Cedula: 1020 419 362
Telefono 310 412 3658

Firma funcionario
Nombre: Daniel Vargas
Cedula: 1004553267
Telefono 320 310 1115

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

Nº 0497

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellosalud	Nº Orden :		Cod. equipo :	B-1585
Nombre de equipo o maquinaria:	Toma de muestras	Tipo :	minisplit	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	Blueline	Modelo :	MS-36102		
Capacidad :	36000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :	20 A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento	15-02-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	11.2 A

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	11.5 A

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: [illegible] Mora P.
Cedula: 1010 499 562
Telefono 321 117 5058

Firma funcionario
Nombre: Dais Conrad
Cedula: 43801311
Telefono 3003991101

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

Nº 0496

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Arcs Bellosalud	Nº Orden :		Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:	Farmacia	Tipo :		Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :		Modelo :			
Capacidad :		Serie :			
Voltaje :	220 V	Corriente :		Tipo de refrigerante :	R-22
Fecha de mantenimiento	15-02-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: Jairo Lara A.
Cedula: 1020 419562
Telefono 3049135658

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código	
Versión : 01	
Fecha	
Página 1 de 1	

Cliente de mantenimiento

Nombre de equipo o maquinaria

Marca :			
Capacidad		Serie	
Voltaje :		Corriente	
Fecha de mantenimiento			

UNIDAD CONDENSADORA

	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
Actividad 1	Ventilación general de la unidad y soportes	
Actividad 2	Limpieza de serpentín	
Actividad 3	Revisión y ajuste sistema eléctrico	
Actividad 4	Delta de temperatura	
Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	
Actividad 6	Voltaje	
Actividad 7	Corriente	

UNIDAD MANEJADORA

	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
Actividad 1	Ventilación general de la unidad y soportes	
Actividad 2	Limpieza de serpentín	
Actividad 3	Limpieza y ajuste sistema eléctrico	
Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	
Actividad 5	Limpieza o cambio de filtros	
Actividad 6	Voltaje	
Actividad 7	Corriente	

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

Firma técnico líder

Nombre
Cédula
Teléfono

Firma supervisor

Nombre
Cargo
Teléfono

Firma funcionario área

Nombre
Cédula
Teléfono

Nº 0149

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellasalud odontologica	Nº Orden :	Mantenimiento	Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:		Tipo :	Mini Split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	Blueline	Modelo :			
Capacidad :		Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :		Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento	22-02-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula: 1020744562
Telefono

Firma funcionario
Nombre: Zaira A. Gomez Rosa
Cedula: 43410272
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Página 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:

Nombre de equipo o maquinaria:

Tipo:		Nº Orden:	
Operación (h):		Hoja equipo:	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca:		Modelo:	
Capacidad:		Serie:	
Voltaje:		Corriente:	Tipo de refrigerante:
Fecha de mantenimiento:			

CONDICIONES INICIALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	
	Actividad 2	Limpieza de serpentín	
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema eléctrico	
	Actividad 4	Delta de temperatura	
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	
	Actividad 6	Voltaje	
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	
	Actividad 2	Limpieza de serpentín	
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	
	Actividad 6	Voltaje	
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO CORRECTIVOS PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Firma técnico que:
Nombre:
Cedula:
Telefono:

Firma funcionario que:
Nombre:
Cedula:
Telefono:

Firma funcionario area:
Nombre:
Cedula:
Telefono:

Nº 0147

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellosalud	Nº Orden :	Planta rica	Cod. equipo :	B-1756
Nombre de equipo o maquinaria:	vacunación	Tipo :	mini split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	Blucline	Modelo :	MS-24110E2		
Capacidad :	24000 Blu	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :	17 A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	22-02-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: [illegible]
Cedula: 1020747522
Telefono

Firma funcionario
Nombre: [illegible]
Cedula: 53798205
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

Nº 0146

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellosalud	Nº Orden :		Cod. equipo :	B- 1749
Nombre de equipo o maquinaria:	odontologia	Tipo :	mini split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	Blueline	Modelo :	MS-24102		
Capacidad :	24.000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220 V	Corriente :	17 A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	22-02-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	13.9 A

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	14.3 A

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: [illegible]
Cedula: 1020499502
Telefono

Firma funcionario
Nombre: Maria C Bermudez
Cedula: 39201082
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

Nº 0145

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellasalud	Nº Orden :	Zamora	Cod. equipo :	B-722
Nombre de equipo o maquinaria:	Auditorio 2	Tipo :	~~Ventana~~	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	LG	Modelo :			
Capacidad :		Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :		Tipo de refrigerante :	
Fecha de mantenimiento :	26-02-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Codigo

Version 01

Fecha

Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento

Nombre de equipo o maquinaria

No Orden

Cod. equipo

Tipo

Operacion (h)

Marca

Modelo

Capacidad

Serie

Voltaje

Corriente

Tipo de refrigerante

Fecha de mantenimiento

UNIDAD CONDENSADORA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

ESTADOS

Actividad 1 Verificacion general de la unidad y soportes

Actividad 2 Limpieza de serpentin

Actividad 3 Revision y ajuste sistema electrico

Actividad 4 Datos de temperatura

Actividad 5 Presiones de trabajo (Solo si el dolla de temperatura es incorrecto)

Actividad 6 Voltaje

Actividad 7 Corriente

UNIDAD MANEJADORA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

ESTADOS

Actividad 1 Verificacion general de la unidad y soportes

Actividad 2 Limpieza de serpentin

Actividad 3 Revision y ajuste sistema electrico

Actividad 4 Revision y funcionamiento del sistema de control (termostato)

Actividad 5 Limpieza o cambio de filtro

Actividad 6 voltaje

Actividad 7 Corriente

ACTIVIDAD

FECHA

RESPONSABLE

Firma Ingeniero

Nombre

Cedula

Telefono

Firma funcionario area

Nombre

Cedula

Telefono

Nº 0144

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellosalud	Nº Orden :	Zamora	Cod. equipo :	B-3364
Nombre de equipo o maquinaria:	Farmacia	Tipo :	mini split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	Mirage	Modelo :	EMF12TF		
Capacidad :	12.000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :	4.5A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	26-02-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	3.1A

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	2.9A

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: [signature]
Cedula: 3104175658
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:
Versión : 01
Fecha:
Página 1 de 1

Contrato de mantenimiento:
Nombre de equipo o maquinaria:
Tipo:
Nº Orden:
Código equipo:
Operación (p):

Marca:		Modelo:	
Capacidad:		Serie:	
Voltaje:		Corriente:	Tipo de refrigerante:
Fecha de mantenimiento:			

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	
	Actividad 2	Limpieza de serpentín	
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema eléctrico	
	Actividad 4	Delta de temperatura	
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	
	Actividad 6	Voltaje	
	Actividad 7	Corriente	

UNIDAD MANEJADORA		ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	
	Actividad 2	Limpieza de serpentín	
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema eléctrico	
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	
	Actividad 6	Voltaje	
	Actividad 7	Corriente	

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

Firma técnico ejecutor:	Firma funcionario:	Firma funcionario área:
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cedula:	Cedula:	Cedula:
Telefono:	Telefono:	Telefono:

Nº 0143

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellosalud	Nº Orden :		Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:	Facturación 2	Tipo :	minisplit	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	Blueline	Modelo :			
Capacidad :	18000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220 V	Corriente :		Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :					

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: Camilo Mora
Cedula:
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

Nº 0142

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellosalud	Nº Orden :		Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:	Facturación 1	Tipo :	mini split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	Electrolux	Modelo :			
Capacidad :	24.000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220	Corriente :		Tipo de refrigerante :	
Fecha de mantenimiento :					

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220 v
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220 v
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo

Firma tecnico lider
Nombre: _____
Cedula: _____
Telefono _____

Firma funcionario
Nombre: _____
Cedula: _____
Telefono _____

Firma funcionario area
Nombre: _____
Cedula: _____
Telefono _____

SEVEMAC

Nº 0142