E.S.E. BELLOSALUD

21-23

Nit: 800.174.995-1

CRA 42 20 E 91 Tel: 4482030 Fax: 2669111

Pago 12

20 MARZO 2024 30,871,818.00

SEVEMAC SAS

TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M

COMPROBANTE DE EGRESO 292 Mar.20/2024

Proveedor: SEVEMAC SAS

Teléfono: 2913497 **Fax:** 2913497

Nit / C.C.: 901.359.495 2 **Vlr. Pagado:** 30,871,818.00

Banco Beneficiario: **Nro. Cuenta:** **Tipo de Cuenta:**

Banco: 01 BANCO DE BOGOTA. **Nro. Cuenta:** 534130695 BANCO BOGOTA CTA CTE GIRO DIRECTO **Tipo de Cuenta:** Corriente

Cheque: 1 **Vlr. Cheque:** 30,871,818.00

Valor en Letras: TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto:

Vr. Br.:	0.00	**Vr. Iva:**		**Notas:**	0.00
Reten:	0.00	**R. Iva:**		**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	0.00	**Neto:**	30,871,818.00
	0.00				
	0.00				
	0.00				

Factura Número			Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOTSI	508	FE317	Nov. 28 / 2023	7,683,836.00	7,683,836.00
XOTSI	515	FE320	Nov. 30 / 2023	6,499,341.00	6,499,341.00
XOTSI	620	FE335	Dic. 28 / 2023	7,683,836.00	7,683,836.00
XOTSI	621	FE342	Dic. 28 / 2023	9,004,805.00	9,004,805.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100515	BANCO DE BOGOTA CORRIENTE			30,871,818.00
24010101	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		30,871,818.00	0.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2024		770	CDPR 430	XOP53 913	8,622,807.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.02.008.006 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO					
2024		768	CDPR 428	XOP53 911	7,683,836.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.02.008.006 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO					
2024		771	CDPR 431	XOP53 914	7,357,875.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.02.008.006 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO					
2024		769	CDPR 429	XOP53 912	6,499,341.00
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.02.008.006 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO					

Tesorero

Gerente

$ 9004.805
Nota: 393

ON

E.S.E BelloSalud
Calidez y humanización a tu servicio

CUENTA POR PAGAR

CONSECUTIVO: 26386 **FACTURA:** FE342 **ESTADO** Confirmado

TERCERO: 901359495 SEVEMAC S.A.S

FECHA DOCUMENTO: 28/12/2023 **VENCIMIENTO:** 28/12/2023 **PLAZO:** 0 Días

CUENTA: 24010101 - PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

VALOR A PAGAR: **$ 8.622.807,00**

Valor: OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
DETALLE: Contrato 021/2023 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo dela red de aires acondicionados de la E.S.E Bellosalud

CONCEPTOS

Codigo	Nombre	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
108	MANTENIMIENTOS EQUIPOS, MAQUINARIA	51111503	ZA030106	Debito	$ 7.958.290,00
108	MANTENIMIENTOS EQUIPOS, MAQUINARIA	51111503	ZA030106	Debito	$ 1.512.075,00
125	RETE-IVA 15% POR SERVICIOS	24362501		Credito	$ 226.811,00
09	RETEFTE SERVICIOS DEL 4%	24360504		Credito	$ 318.332,00
04	INDUSTRIA Y COMERCIO	24362701		Credito	$ 63.666,00
15	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	24072201		Credito	$ 159.166,00
342	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE	24072203		Credito	$ 79.583,00

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	28/12/2023	$ 8.622.807,00

Total Cuotas: $ 8.622.807,00

21812880 - LUZ MARINA LONDOÑO GRACIANO

Elaboró

Revisó

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario: 21812880

LICENCIADO A: [ESE BELLO SALUD] NIT [800174995-1]

E.S.E BelloSalud Calidez y humanización a tu servicio		CERTIFICADO PARA LA AUTORIZACIÓN DE PAGOS AL CONTRATISTA	
Código:	Versión: 3		Pagina: 1

INFORMACION DEL CONTRATISTA	
Nombre o Razón Social	SEVEMAC SAS
Nit	901,359,495-2
Nombre del Representante Legal	JOSE ISIDRO LORA SERNA

INFORMACION DEL CONTRATO				
Número	Suscripción	Acta Inicio	NOMBRE DEL SUPERVISOR:	
021	19/01/2023	19/01/2023	ALEXIS AGUDELO GOMEZ	
OTROS DATOS	DP	RP	VALOR	PLAZO
Inicial	0030	0106	88.687.424	3 Meses y 0 Días
Adición - 1	0175	0582	20.000.000	
Adición - 2	0307	0974	57.000.000	Meses y 0 Días
Valor y tiempo final del contrato			88.687.424	12 Meses y 0 Días

CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD Y EN EL TIEMPO PACTADO CON EL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRATADAS EN EL PERIODO O ACTIVIDAD PARA EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO.	X	SI
		NO
NUMERO DE PAGO POR LO CUAL SE AUTORIZA:	12	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	89,74%	

No. Factura-Cuenta de cobro	FE342	Valor del pago:	9.470.365	Saldo del contrato:	9.095.323

OBSERVACIONES
EL CONTRATISTA CUMPLE A CABALIDAD CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA RED DE AIRES ACONDICIONADOS SEGUN PROGRAMACION DEL MES DE DICIEMBRE, SE ANEXA FORMATO F17, FACTURA No. FE-342 EVIDENCIAS CON LOS MANTENIMIENTOS Y PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE.

FECHA CERTIFICACIÓN:	27 de diciembre de 2023



Firma del Supervisor

SEVEMAC S.A.S.
NIT 901.359.495-2
CR 39 66 34
Tel: (57) 2913497
Medellín - Colombia
sevemacsas@gmail.com

Factura Electrónica
No. FE 342

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BELLO SALUD		
NIT	800.174.995-1	Teléfono	(034) 4482030 - Ext. 000
Dirección	CL 54 56 A 11	Ciudad	Bello - Colombia

Fecha y Hora Factura	
Generación	27/12/2023, 13:27
Expedición	27/12/2023, 13:30
Vencimiento	26/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVODEAIRESACONDICIONADOS DE LAS SEDESE.S.E. BELLOSALUD	1.00		5,421,428.57	19 %	1,030,071.43	6,451,500.00
2	MANTENIMIENTO DE AIRE CENTRAL PARA URGENCIAS	1.00		322,575.63	19 %	61,289.37	383,865.00
3	6 CORREAS PARA MAQUINA DE URGENCIAS	1.00		151,260.50	19 %	28,739.50	180,000.00
4	1 MOTOR PARA VENTILADOR DE CONDENSADORA 18000 BTU UBICADO EN VACUNACION DEL MIRADOR	1.00		239,495.80	19 %	45,504.20	285,000.00
5	6 CAPACITADORES DE 40 MICROFORADOS	1.00		268,907.56	19 %	51,092.44	320,000.00
6	1 PIPETA DE GAS REFRIGERANTE R 410	1.00		857,142.86	19 %	162,857.14	1,020,000.00
7	1 PIPETA DE GAS REFRIGERANTE R 22	1.00		697,478.99	19 %	132,521.01	830,000.00

Total Items: 7

Total Bruto	7,958,289.91
IVA 19%	1,512,075.09
Total a Pagar	9,470,365.00

Valor en Letras:
Nueve millones cuatrocientos setenta mil trescientos sesenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-26 por $ 9,470,365.00

Observaciones:
Favor abstenerse de practicar retencion en la fuente, estamos inscritos bajo el regimen simple de tributacion (SIMPLE).

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764050949834 aprobado en 20230626 prefijo FE desde el número 270 al 1000 Vigencia: 18 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados Tarifa
CUFE: 563349ded0ab0a2f6575852f063045d40a51f3c2d102b6949a46a27058446475c60f76ec0253b573e6f137dd9fa37...

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT 830.048.114-5-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: versión el XML.

BOD PTE SALUD
26386

BelloSalud	F17 INFORME MENSUAL DE SUPERVISION		
Código: G-PC	Versión: 04	Fecha: Diciembre de 2017	Página: 1 de 1

FUNCIONES DEL SUPERVISOR DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE CONTRATISTA	SEVEMAC SAS			
CONTRATO No	21			
SUPERVISOR	ALEXIS AGUDELO GOMEZ			
CUENTA DE COBRO Ó FACTURA No	FE342			
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	$ 9.470.365			
PERIODO DE SUPERVISION	Desde	1/12/2023	Hasta	31/12/2023

REQUISITOS DOCUMENTALES

CONCEPTO	SI	NO	OBSERVACIONES
CUENTA DE COBRO Ó FACTURA	x		
SOPORTE CONTABILIZACION(CUENTA POR PAGAR)	x		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	x		
EVIDENCIAS DE EJECUCION DEL CONTRATO	x		
AUTORIZACION DE PAGO	x		

SEGUIMIENTO GENERAL

CONCEPTO	SI	NO	OBSERVACIONES
ENTREGA DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD Y CANTIDAD.	x		
PRESENTO INFORMES SOBRE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS (EVIDENCIAS)	x		
CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRATADO	x		

OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA CUMPLE A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS, FORMATO F17, FACTURA FE-342 POR VALOR DE $9,470,365 Y PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE.

Supervisor e interventor
Fecha de verificación: 27/12/2023

Elaboró: Equipo Jurídico / GD	Revisó: Equipo de Calidad	Aprobó: Gerencia
Fecha: Diciembre de 2017	Fecha: Diciembre de 2017	Fecha: Diciembre de 2017

HENRY ANTONIO ZAPATA ARANGO
Contador Público Titulado de la Universidad de Envigado
TP. 123387 -T de la junta Central de Contadores de Colombia.
Revisoría fiscal, Asesorías contables - tributarias yFinancieras

Medellín, diciembre 27 de 2023.

CERTIFICACIÓN

SEVEMAC SAS

En mi calidad de Contador Público titulado de la Universidad de Envigado, con tarjeta profesional N° 123387 – T de la junta central de contadores de Colombia, y obrando como Contador de la empresa SEVEMAC SAS., con Nit 901.359.495-2, en cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002, certifico que:

La entidad se encuentra al día en el pago de todas las obligaciones laborales (salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales y de seguridad social) de todo el personal vinculado a la empresa actualmente desde su creación en enero de 2020 a la fecha de la certificación.
De igual forma certifico que la nómina se ha cancelado oportunamente los últimos 6 meses y se encuentran a paz y salvo por este concepto.

Para dar constancia firmo,

HENRY ANTONIO ZAPATA ARANGO
Contador Público titulado de la U de E
TP. 123387 -T de la JCC

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACIÓN CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-22, 11:18:23 AM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 87767435

Período Cotización: diciembre de 2023 Período Servicio: enero de 2024

PAGADO 27/12/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social:	SEVEMAC SAS		
Documento #:	NI901359495	Dirección:	CR 39 #66 - 34
Tipo de Empresa:	EMPLEADOR	Teléfono:	2913497
Tipo Persona:	JURÍDICA	Forma Presentación:	ÚNICO
Ciudad:	MEDELLIN	Departamento:	ANTIOQUIA
Representante Legal:	LORA SERNA JOSE ISIDRO	Identificación:	CC 8415822
Total Afiliados:	6	ARP:	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
CC 1020449562	ADRIAN DANILO LORA AGUIRRE	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1036951151	[illegible]	[illegible]	[illegible]																		[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
CC 15509151	WILSON DE JESUS DEOSSA ARANGO	01	00																		0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																		[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
CC 4415822	JOSE ISIDRO LORA SERNA	01	00																		0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																		[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

III. TOTALES

Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes MEN	Incapacidades Licencias y Fuero EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 6.960.000	$ 6.960.000	$ 6.960.000	$ 6.960.000	$ 1.113.600	$ 278.400	$ 484.800	$ 278.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.155.200	$ 0	$ 2.155.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 67 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77, Línea Ética: 018000 517805.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

E.S.E BelloSalud
Calidez y humanización a tu servicio

NOTA DE PAGOS

CONSECUTIVO: 393 **ESTADO:** Confirmado

NOMBRE: 901359495 SEVEMAC S.A.S

FECHA NOTA: 31/12/2023 1:34:07 p. m. **NATURALEZA:** Credito

VALOR: $ 381.998,00

DETALLE: Se realiza devolución de retención en la fuente e ica al contrato 021 sevemac de las factura FE342
Son :TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

CONCEPTO	CUENTA	CDEC	CUENTA	NATURALEZA	VALOR
08 SERVICIOS DEL 4%	24360504		SERVICIOS DEL 4%	Debito	$ 318.332,00
04 RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	24362701		RETE ICA COMERCIALIZACION	Debito	$ 63.666,00

DESCRIPCIÓN DE LAS FACTURAS

FACTURA	FECHA	VENCIMIENTO	CUENTA	VALOR
FE342	28/12/2023 7:43:06 a. m.	28/12/2023 12:00:00 a. m.	24010101	$ 381.998,00

SEVEMAC

Medellín, diciembre del 2023

DOCTOR.
DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES
GERENTE: E.S.E BELLO SALUD

ASUNTO: propuesta económica para suministro de repuestos necesarios para mantenimientos correctivos.

Nos permitimos presentar nuestra propuesta económica para suministro de repuestos necesarios para mantenimientos correctivos de la E.S.E BELLOSALUD. Donde los equipos se encuentran ubicados.

- Se suministrarán 6 correas B- 26 para motor de maquina UMA de urgencias.
- Se suministrará 1 motor para ventilador de condensadora 18.000 btu ubicados en vacunación sede mirador.
- Se suministrará capacitores de 40 microfaradios para maquina condensadora.
- Se suministrará pipeta de 25 lbs gas refrigerante R410A para equipo de farmacia sede rosalpi.
- Se suministrará pipeta de 25 lbs gas refrigerante R 22 para equipo de urgencias sede rosalpi.

Todas las actividades y suministros mencionados son para llevar a cabo mantenimientos correctivos para los mencionados equipos.


291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

SEVEMAC
Servicio-Ventas-Mantenimiento-Construcción

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	correas B- 26 para motor de maquina UMA de urgencias.	6	$ 30.000	$ 180.000
2	motor para ventilador de condensadora 18.000 btu	1	$ 285.000	$ 285.000
3	capacitores de 40 microfaradios	8	$ 40.000	$ 320.000
5	pipeta de 25 lbs de gas refrigerante R410A	1	$ 1.020.000	$ 1.020.000
6	pipeta de 25 lbs de gas refrigerante R22	1	$ 830.000	$ 830.000

TOTAL IVA INCLUIDO	$ 2.635.000

Atentamente.



Jose isidro lora serna
Gerente

Vo Bo



291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

LEQO PROYECTOS S.A.S

Seguridad y calidad en servicios de ingeniería

Medellín, diciembre del 2023

SEÑOR
DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES
GERENTE: E.S.E BELLO SALUD

ASUNTO: propuesta económica para suministro de repuestos necesarios para mantenimientos correctivos.

En el presente documento se da a conocer nuestra propuesta para proveer las herramientas necesarias para mantenimientos correctivos de la E.S.E BELLOSALUD. Donde los equipos se encuentran ubicados.

- Se proporcionara 6 correas B- 26 para motor de maquina UMA de urgencias.
- Se proporcionará 1 motor para ventilador de condensadora 18.000 btu ubicados en vacunación sede mirador.
- Se proporcionará capacitores de 40 microfaradios para maquina condensadora.
- Se proporcionará pipeta de 25 lbs gas refrigerante R410A para equipo de farmacia sede Rosalpi.
- Se proporcionara pipeta de 25 lbs gas refrigerante R 22 para equipo de urgencias sede Rosalpi.

Las siguientes labores y suministros nombrados son para realizar mantenimientos correctivos para los mencionados equipos.

Email: legoproyectos@gmail.com
Tel: 3116215327

LEQO PROYECTOS S.A.S

Seguridad y calidad en servicios de ingeniería

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	correas B- 26 para motor de maquina UMA de urgencias.	6	$ 41.000	$ 246.000
2	motor para ventilador de condensadora 18.000 btu	1	$ 305.000	$ 305.000
3	capacitores de 40 microfaradios	8	$ 48.000	$ 384.000
5	pipeta de 25 lbs de gas refrigerante R410A	1	$ 1.200.000	$ 1.200.000
6	pipeta de 25 lbs de gas refrigerante R22	1	$ 901.000	$ 901.000
			TOTAL IVA INCLUIDO	$ 3.612.840

NOMBRE DEL PROPONENTE LEQO PROYECTOS SAS
DIRECCIÓN CARRERA 14 N 6-193
CIUDAD MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS – ANTIOQUIA
CELULAR 3116215327
CORREO ELECTRÓNICO leqoproyectos@gmail.com
NIT 901.100.624
LUZ MARY OSORIO MONSALVE
c.c 43.416.231

Medellín, diciembre del 2023

Dr.
Diego Alfonso Montoya Grajales

GERENTE
E.S.E Bello Salud

Cotización para suministro de repuestos necesarios para mantenimientos correctivos.

Con la presente nos dirigimos a usted para presentar nuestra cotización para suministro de repuestos necesarios para mantenimientos correctivos de la E.S.E Bello Salud, donde los equipos se encuentran ubicados.

Suministros:

- Se suministrarán 6 correas B- 26 para motor de maquina UMA de urgencias
- Se suministrará 1 motor para ventilador de condensadora 18.000 btu ubicados en vacunación sede mirador
- Se suministrará capacitores de 40 microfaradios para maquina condensadora
- Se suministrará pipeta de 25 lbs gas refrigerante R410A para equipo de farmacia sede Rosalpi
- Se suministrará pipeta de 25 lbs gas refrigerante R 22 para equipo de urgencias sede Rosalpi.

NOTA: Tanto las actividades y suministros son requeridos para la realización de mantenimiento correctivo de los equipo de aires acondicionados.

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
Correas B- 26 para motor de maquina UMA de urgencias.	6	$ 67.000	$ 402.000
Motor para ventilador de condensadora 18.000 btu	1	$ 415.000	$ 415.000
Capacitores de 40 microfaradios	8	$ 78.000	$ 624.000
Pipeta de 25 lbs de gas refrigerante R410A	1	$ 1.356.000	$ 1.356.000
Pipeta de 25 lbs de gas refrigerante R22	1	$ 1.459.000	$ 1.459.000
TOTAL IVA INCLUIDO		$ 5.064.640	

Atentamente

Juan Felipe deosa
Gerente comercial

SEVEMAC
Servicio-Ventas-Mantenimiento-Construcción

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellasalud vacunación	Nº Orden :	Plaqarica minisplit	Cod. equipo :	B-1756
Nombre de equipo o maquinaria:		Tipo :		Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	Blueline	Modelo :	MS-24HOE2		
Capacidad :	24.000 BTU	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :		Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	11-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula: 1010 4141 502
Telefono 314 112 5648

Firma funcionario
Nombre: Yolima Giraldo
Cedula: 43798705
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC
Servicio-Ventas-Mantenimiento-Construcción

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Bellosalud Aires odontologia	Nº Orden :	Planificada	Cod. equipo :	B-1744
Nombre de equipo o maquinaria:		Tipo :	mini split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	Bluelinc.	Modelo :	MS-2410E2		
Capacidad :	24.000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220-230v	Corriente :	10.8A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	11-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220v
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Firma tecnico lider
Nombre: [signature]
Cedula: 1010 414 562
Telefono 3104125458

Firma funcionario
Nombre: Juliana Mejia
Cedula: 1037749911
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellosalud vacunación	Nº Orden :	Mantenimiento mini split	Cod. equipo :	B-1999
Nombre de equipo o maquinaria:		Tipo :		Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	Bluelinx	Modelo :	MS-18IOF2		
Capacidad :		Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :	8.5	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	11-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: [illegible]
Cedula: 1020 4-4562
Telefono

Firma funcionario
Nombre: [illegible]
Cedula: 1[illegible]
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellosalud odontologia	Nº Orden :	Mantenimiento	Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:		Tipo :	minisplit	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	Blueline	Modelo :	MS-36003		
Capacidad :	36000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :	16.1	Tipo de refrigerante :	
Fecha de mantenimiento :	11-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	~~220V~~ /
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula: 1010-144562
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Hnos Bellosalud Vacunación	Nº Orden :	Mirador	Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:		Tipo :	mini Split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	LG	Modelo :	LS-C092QMAO		
Capacidad :	9.000 Btu	Serie :			
Voltaje :		Corriente :	4.0A	Tipo de refrigerante :	R-22
Fecha de mantenimiento :	13-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	//
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	//
	Actividad 4	Delta de temperatura	//
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	//
	Actividad 6	Voltaje	220v
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	//
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	//
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	//
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	//
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	//
	Actividad 6	Voltaje	220v
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: Camilo Mejia R.
Cedula: 1020419457
Telefono 3104545858

Firma funcionario
Nombre: Leidy Ramirez
Cedula: 1020416362
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Bellasalud Alkes	Nº Orden :	Mirador	Cod. equipo :	13-2027
Nombre de equipo o maquinaria:	odontología	Tipo :	mini split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	Bucline	Modelo :	MSW-1810AZ		
Capacidad :	18.000 Btu	Serie :	D7000866302153041200002		
Voltaje :	220V	Corriente :	8.7A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	13-12-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula: 1010444562
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula: 42774200
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC
Servicio-Ventas-Mantenimiento-Construcción

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellavista	Nº Orden :	Paris	Cod. equipo :	B-3130
Nombre de equipo o maquinaria:	Crecimiento y Desarrollo	Tipo :	mini split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	Blucling	Modelo :	MS-18107Z		
Capacidad :	18.000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220 V	Corriente :		Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	13-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA		ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: Yonatan Mora L
Cedula: 1020444562
Telefono 310 412 5038

Firma funcionario
Nombre: Liliana Moreno
Cedula: 1128 683
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellesalud Vacunacion	Nº Orden :	Fortaleza minisplit	Cod. equipo :	13-2299
Nombre de equipo o maquinaria:		Tipo :		Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	CIAC	Modelo :	CH43CX012-H3H1C		
Capacidad :	12.000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :	0.30 A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	13-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula: 1070
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula: 43[illegible]750
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Belleza salud Aires	Nº Orden :	Fortaleza	Cod. equipo :	B-1952
Nombre de equipo o maquinaria:	Auditorio I	Tipo :	~~Ventana~~ Ventana	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	LG	Modelo :	LCW183MSABZ		
Capacidad :	18.000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :	8.6A	Tipo de refrigerante :	R-22
Fecha de mantenimiento :	13-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220 V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: [signature]
Cedula: 1006774952
Telefono

Firma funcionario
Nombre: Marcela M.
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC
Servicio-Ventas-Mantenimiento-Construcción

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Bellosalud Aires	Nº Orden :	Fonticuero	Cod. equipo :	B-1951
Nombre de equipo o maquinaria:	Auditorio 2	Tipo :	Ventam	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	LG	Modelo :	LNC183MSABI		
Capacidad :	18.000 Btc	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :	8.5 A	Tipo de refrigerante :	R-22
Fecha de mantenimiento :	13-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	✓
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	✓
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	✓
	Actividad 4	Delta de temperatura	✓
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	✓
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	✓
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	✓
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	✓
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: Juan David Ramirez
Cedula: 1010449502
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Mes Bellosalud odontologia	Nº Orden :	Mantenimiento mini split	Cod. equipo :	B-3091
Nombre de equipo o maquinaria:		Tipo :		Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	York	Modelo :	YSEA18FS-ADA		
Capacidad :	18000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :	7.9 A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	13-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	✓
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	✓
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	✓
	Actividad 4	Delta de temperatura	✓
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	✓
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	✓
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	✓
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	✓
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	✓
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	✓
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: Mario Alejandro Alzate Ruiz
Cedula: 1010 414 502
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Hnos Bellsalud sistemas	Nº Orden :	Rosal Pi	Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:		Tipo :	mini split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	Blueline	Modelo :			
Capacidad :		Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :		Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	04-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	✓
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	✓
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	✓
	Actividad 4	Delta de temperatura	✓
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	✓
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	✓
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	✓
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	✓
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	✓
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	✓
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre: Yurcel Quevedo
Cedula: 42813542
Telefono

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Mres Bellosalud	Nº Orden :	Rosalpi	Cod. equipo :	B-648
Nombre de equipo o maquinaria:	vacunacion #1	Tipo :	mini split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	GREE	Modelo :	GNH12NB-D3NNB3A		
Capacidad :	12.000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :		Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	05-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo

Firma tecnico lider
Nombre: [illegible]
Cedula: 1061[illegible]562
Telefono

Firma funcionario
Nombre: Trinidad Osorio
Cedula: 21491182
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Alies Bellosalud	Nº Orden :	Rosalpi	Cod. equipo :	13-988
Nombre de equipo o maquinaria:	Vacunación #2	Tipo :	minisplit	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	CIAC	Modelo :	CG43Lx012PH3HIC		
Capacidad :	12.000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :	0.37 A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	05-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: [illegible]
Cedula: 1004449362
Telefono

Firma funcionario
Nombre: Trinidad Osorio
Cedula: 21991162
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellosalud Administracion	Nº Orden :	Rosalpi minisplit	Cod. equipo :	B-137
Nombre de equipo o maquinaria:		Tipo :		Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	Blueline	Modelo :			
Capacidad :	4.000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :		Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	07-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula: 1010 419 502
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC
Servicio-Ventas-Mantenimiento-Construcción

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Aries Bellosalud	Nº Orden :	Rosatpi	Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:	subgerencia	Tipo :	mini split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	Blueline	Modelo :			
Capacidad :	9.000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :		Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	07-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA		ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Aires Bello salud	Nº Orden :	Rosotpi	Cod. equipo :	B-1084
Nombre de equipo o maquinaria:	pasillo Administración	Tipo :	minisplit	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :		Modelo :			
Capacidad :		Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :		Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	07-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Hics Bella salud esterilizacion	Nº Orden :	Rosa Pi minsal	Cod. equipo :	B-1343
Nombre de equipo o maquinaria:		Tipo :		Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	Blueline	Modelo :	MS-1810D2		
Capacidad :	18.000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220 V	Corriente :	8.5 A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	06-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula: 43736666
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Codigo:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:		Nº Orden :		Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:	Aires Bellasalud citologia	Tipo :	Rosa Pi mini split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	Blucline	Modelo :	MS-12102E2
Capacidad :	12.000 Btu	Serie :	
Voltaje :	220v	Corriente :	
Fecha de mantenimiento :	04-12-2023	Tipo de refrigerante :	R-410A

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220v
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA		ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220v
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula: 1017249562
Telefono

Firma funcionario
Nombre: MANUELA VP
Cedula: 1152880417
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellosalud	Nº Orden :	RosalPi	Cod. equipo :	B-1585
Nombre de equipo o maquinaria:	Toma de muestras	Tipo :	mini Split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	Blueline	Modelo :	MS-36 10E2		
Capacidad :	36000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :	15 A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	05-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula: 1010 449 562
Telefono

Firma funcionario
Nombre: Gloria Duque ortiz
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Bellosalud Aire 7 urgencias	Nº Orden :	Rosa Pi central	Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:		Tipo :		Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	TECAM	Modelo :			
Capacidad :	5T	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :		Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	04-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: [illegible]
Cedula: 1014[illegible]
Telefono 3004173658

Firma funcionario
Nombre: Andres Rivero
Cedula: 1017153127
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Bellosalud Alxes	Nº Orden :	Rosa Pi	Cod. equipo :	B-1013
Nombre de equipo o maquinaria:	SIAU	Tipo :	minisplit	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	Electrolux	Modelo :	EASC 24C2A5KW		
Capacidad :	24.000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :	5.3A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	05-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: Andrés Mauricio A.
Cedula: 1020...
Telefono 311 ...

Firma funcionario
Nombre: Diana Gualdo
Cedula: 63...
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Bellosalud Rayos X	Nº Orden :	Rosal Pi mais P/H L	Cod. equipo :	B-1725
Nombre de equipo o maquinaria:		Tipo :		Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	LG	Modelo :	SJ09CD		
Capacidad :	9000 Btc	Serie :	9DEXC7500912TAN500319		
Voltaje :	220v	Corriente :	4.1A	Tipo de refrigerante :	R-22
Fecha de mantenimiento :	01-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Bellasalud Ayes Procedimientos	Nº Orden :	Rosalfi mantenimiento	Cod. equipo :	B-1621
Nombre de equipo o maquinaria:		Tipo :		Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	comfortpicsh 12.000 BTU 220V	Modelo :	LSM5122		
Capacidad :		Serie :	JIA06BJC21414000315		
Voltaje :		Corriente :	7.4 A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	06-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario
Nombre: Yuli Giraldo
Cedula: 43.781.887
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Aires Bello Salud.	Nº Orden :	Rocio	Cod. equipo :	B-1906
Nombre de equipo o maquinaria:	Consultorio 8	Tipo :	Mini split.	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	Blueline	Modelo :	HS-121DD2.		
Capacidad :	12.000 BTU	Serie :	D2020447303331330912000383		
Voltaje :	220V	Corriente :	7.5A.	Tipo de refrigerante :	R-22
Fecha de mantenimiento :	04-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Delta de temperatura	—
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	—
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: Sergio Londoño
Cedula: 71224053.
Telefono

Firma funcionario
Nombre: Liliana Huelex.
Cedula: 33220882
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Aires acondicionados	Nº Orden :	Rosalpi	Cod. equipo :	B-1625.
Nombre de equipo o maquinaria:	Admisiones	Tipo :	Minisplit.	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	Haceb	Modelo :	AA·AS 5/B 220 BL		
Capacidad :	18.000 BTU	Serie :	63229014 1437.		
Voltaje :	220	Corriente :		Tipo de refrigerante :	
Fecha de mantenimiento :	04-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Delta de temperatura	—
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	—
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: Sergio Londoño
Cedula: 1122405 3.
Telefono

Firma funcionario
Nombre: Olga Lucia A.
Cedula: 43455393.
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC
Servicio-Ventas-Mantenimiento-Construcción

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Bello Culturares.	Nº Orden :	Rocalor	Cod. equipo :	B-22.
Nombre de equipo o maquinaria:	Coordinación SIAU	Tipo :	Minisplit.	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	Blubine.	Modelo :	MS-12QF2		
Capacidad :	12.000 BTU	Serie :	311092411202918030130050.		
Voltaje :	220V	Corriente :	4.0A.	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	06-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Delta de temperatura	—
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	—
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: Sergio Londoño
Cedula: 71.224.055
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC
Servicio-Ventas-Mantenimiento-Construcción

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Bello saludables.	Nº Orden :	Rosales	Cod. equipo :	B-1325.
Nombre de equipo o maquinaria:	~~Cancillería~~ Laboratorio I	Tipo :	Minisplit.	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	Blueline	Modelo :	MS-24IOE2.		
Capacidad :	24.000 BTU	Serie :	—		
Voltaje :	220V	Corriente :	10.9A.	Tipo de refrigerante :	R-410A.
Fecha de mantenimiento :	06-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Delta de temperatura	—
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	—
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenmiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: Sergio Londoño
Cedula: 41224053.
Telefono

Firma funcionario
Nombre: Gloria Duque Ortiz
Cedula: 39404732.
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Bello salud aires.	Nº Orden :	Rosario	Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:	Laboratorio 2.	Tipo :	Minisplit.	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	Blueline	Modelo :	MS-24OE2.		
Capacidad :	24.000 BTU	Serie :	—		
Voltaje :	220V	Corriente :	—	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	06-12-2023.				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Delta de temperatura	—
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	—
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: Sergio Londoño
Cedula: 71224053.
Telefono

Firma funcionario
Nombre: Gloria Duque Atz.
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC
Servicio-Ventas-Mantenimiento-Construcción

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Bello salud aires.	Nº Orden :	Rosales Ministerio.	Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:	Coord. laboratorio	Tipo :		Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	Electrolux	Modelo :	EASF12A3 MB6PN		
Capacidad :	12.000 BTU	Serie :	6020 1487		
Voltaje :	210V	Corriente :	11.8A.	Tipo de refrigerante :	R-410A.
Fecha de mantenimiento :	11-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Delta de temperatura	—
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	—
	Actividad 6	Voltaje	220 V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	—
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo

Firma tecnico lider
Nombre: Sergio Londoño
Cedula: 71224053.
Telefono

Firma funcionario
Nombre: Gloria Duque Ortiz
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Aires acondicionados	Nº Orden :	Rosalpi	Cod. equipo :	B-3004.
Nombre de equipo o maquinaria:	laboratorio micro	Tipo :	Minisplit.	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	York	Modelo :	4HFE12XJMAXA-RX		
Capacidad :	12.000 BTU	Serie :	020201132A2101101024.		
Voltaje :	220V	Corriente :	7.0A.	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	11-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Delta de temperatura	—
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	—
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: Sergio Londoño
Cedula: 71224053.
Telefono

Firma funcionario
Nombre: Gloria Duque Ortiz
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Aires acondicionados	Nº Orden :	Rosalgi	Cod. equipo :	B-3004.
Nombre de equipo o maquinaria:	Laboratorio micro	Tipo :	Minisplit.	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	York	Modelo :	YHFE12XJMAXA-RX		
Capacidad :	12.000 BTU	Serie :	022011342101101024.		
Voltaje :	220V	Corriente :	7.0A.	Tipo de refrigerante :	R-410A.
Fecha de mantenimiento :	11-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Delta de temperatura	—
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	—
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento preventvo.

Firma tecnico lider
Nombre: Sergio Londoño
Cedula: 71224053.
Telefono

Firma funcionario
Nombre: Gloria Duque 0112
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Aires Acondicionados	Nº Orden :	~~Rodolfo~~	Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:	Facturación Zamora	Tipo :	Minisplit.	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	Electrolux.	Modelo :	EASF24C2ASKW		
Capacidad :	24.000 BTU	Serie :	———		
Voltaje :	220V	Corriente :	10.8A.	Tipo de refrigerante :	R-410A.
Fecha de mantenimiento :	15-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Delta de temperatura	—
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	—
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo

Firma tecnico lider
Nombre: Sergio Londoño
Cedula: 71224053.
Telefono

Firma funcionario
Nombre: Hugo Cardona G
Cedula: 98396930
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Aires acondicionados	Nº Orden :	20mora	Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:	Seguridad y Salud	Tipo :		Operacón (h) :	R-962

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	LG	Modelo :	LS-C092OMAO		
Capacidad :	9.000 BTU	Serie :	411KAVH00255		
Voltaje :	220V	Corriente :		Tipo de refrigerante :	R-22.
Fecha de mantenimiento :	19-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Delta de temperatura	—
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	—
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: Sergio Londoño
Cedula: 71.224053.
Telefono

Firma funcionario
Nombre: Bruno Bedoya.
Cedula: 15.615448.
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC
Servicio-Ventas-Mantenimiento-Construcción

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Aires acondicionados.	Nº Orden :	Zamora Minisplit.	Cod. equipo :	B-75.
Nombre de equipo o maquinaria:	Rack Servidores.	Tipo :		Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	Carrier	Modelo :	42KCE009308		
Capacidad :	9.000 BTU	Serie :	—		
Voltaje :	220V	Corriente :	0.15A	Tipo de refrigerante :	R-22
Fecha de mantenimiento :	18-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Delta de temperatura	—
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	—
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: Diego Londoño
Cedula: 71224053.
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Aires acondicionados	Nº Orden :	Zamora	Cod. equipo :	B-3364
Nombre de equipo o maquinaria:	Farmacia	Tipo :	Minisplit.	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	Mirage.	Modelo :	EMF12IF		
Capacidad :	12.000BTU	Serie :	340E68799011B0301F0139		
Voltaje :	220V	Corriente :	4.5A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	14-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Delta de temperatura	—
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	—
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: Sergio Londoño
Cedula: 71224 055
Telefono

Firma funcionario
Nombre: DANIELA HERNANDEZ
Cedula: 1035858 [illegible]
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Bell. Sgto. 1 aires.	Nº Orden :	zamora	Cod. equipo :	B-625.
Nombre de equipo o maquinaria:	Secretaria	Tipo :	ventana.	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	Toshiba.	Modelo :	AC 1282		
Capacidad :	—	Serie :			
Voltaje :	220	Corriente :		Tipo de refrigerante :	
Fecha de mantenimiento :	15-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Delta de temperatura	—
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	—
	Actividad 6	Voltaje	220
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	—
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	—
	Actividad 6	Voltaje	220
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: Sergio Londoño
Cedula: 71.224.033.
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Bello salud. Aires A.	Nº Orden :	Zamora	Cod. equipo :	B-445.
Nombre de equipo o maquinaria:	Odontologia	Tipo :	minisplit.	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	confort fresh.	Modelo :	ESHS-122.		
Capacidad :	12.000 BTU	Serie :	—		
Voltaje :	220V	Corriente :	7.4A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	18-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Delta de temperatura	—
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	—
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: Sergio Londoño
Cedula: 1122405S
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC
Servicio-Ventas-Mantenimiento-Construcción

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Aire acondicionado.	Nº Orden :	Zamora	Cod. equipo :	B-678
Nombre de equipo o maquinaria:	Jaunación	Tipo :	Minisplit.	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	CIAC	Modelo :	CH43LX012-1131C.		
Capacidad :	12.000 BTU	Serie :	3012970604149.		
Voltaje :	230V	Corriente :	0.31A.	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	15-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Delta de temperatura	—
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA		ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	—
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo

Firma tecnico lider
Nombre: Sergio Londoño
Cedula: 71
Telefono

Firma funcionario
Nombre: Raven Zapata
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Aires bello salud	Nº Orden :	Zamora	Cod. equipo :	B-470
Nombre de equipo o maquinaria:	Enfermeria pyp	Tipo :	minisplit.	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	LG	Modelo :	C142CM		
Capacidad :	14.000 BTU	Serie :	—		
Voltaje :	220 V	Corriente :	53A.	Tipo de refrigerante :	R-22
Fecha de mantenimiento :	15-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Delta de temperatura	—
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	—
	Actividad 6	Voltaje	220 V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	—
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	—
	Actividad 6	Voltaje	220 V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider: Sergio Londoño
Nombre:
Cedula: 71224053
Telefono

Firma funcionario: Alexandra amaya.
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Aires Bello salud.	Nº Orden :	Zamora	Cod. equipo :	B-955
Nombre de equipo o maquinaria:	Sistemas.	Tipo :	minisplit.	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	LG	Modelo :	LS-C092MA0		
Capacidad :	9.000BTU	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :		Tipo de refrigerante :	R-22.
Fecha de mantenimiento :	19-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Delta de temperatura	—
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	—
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenmiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: Sergio londoño
Cedula: 71224053
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Bella salud Aires. Comunicaciones	Nº Orden :		Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:		Tipo :		Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	LG	Modelo :	S09AQ.		
Capacidad :	9.000 BTU	Serie :	S08KALC 00132		
Voltaje :	220 V	Corriente :		Tipo de refrigerante :	R-22.
Fecha de mantenimiento :	14-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Delta de temperatura	—
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	—
	Actividad 6	Voltaje	—
	Actividad 7	Corrientes	220V

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	—
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	—
	Actividad 6	Voltaje	—
	Actividad 7	Corriente	220V

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: Sergio Londoño
Cedula: 71224053
Telefono

Firma funcionario
Nombre: Yamile M
Cedula: 43.104406
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Bello Salud Aras.	Nº Orden :	Zomora	Cod. equipo :	B-734
Nombre de equipo o maquinaria:	Control interno	Tipo :	minisplit.	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	Blueline.	Modelo :	MS-1210 E2CHA		
Capacidad :	12.000 BTU	Serie :	D207277340		
Voltaje :	220 V	Corriente :	S.I.A.	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	14-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Delta de temperatura	—
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	—
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: Sergio Londoño
Cedula: 71.224053.
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Aires acondicionados	Nº Orden :	Zamora	Cod. equipo :	B 631.
Nombre de equipo o maquinaria:	Subgerencia.	Tipo :	Minisplit.	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	LG	Modelo :	S09206.		
Capacidad :	9.000 BTU	Serie :	508KAMZ00755		
Voltaje :	220V	Corriente :	4.1A.	Tipo de refrigerante :	R-22
Fecha de mantenimiento :	14-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Delta de temperatura	—
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	—
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo

Firma tecnico lider
Nombre: Sergio Londoño
Cedula: 71221053.
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Bello salud Aires.	Nº Orden :	Zumora	Cod. equipo :	B-685.
Nombre de equipo o maquinaria:	Contabilidad.	Tipo :	Minisplit.	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	Blueline.	Modelo :	MS-24IOE2.		
Capacidad :	24.000BTU	Serie :			
Voltaje :	220 - 230V	Corriente :	10.8A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	14-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Delta de temperatura	—
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	—
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento de preventuo.

Firma tecnico lider
Nombre: Sergio Londoño
Cedula: 71220053
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Bellosalud	Nº Orden :	Zamora	Cod. equipo :	B-776
Nombre de equipo o maquinaria:	Juridica	Tipo :	Minisplit	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	Blueline.	Modelo :	MS-1810E2.		
Capacidad :	18000 BTU	Serie :	SN-D200134260426041550120003.		
Voltaje :	220V-230V	Corriente :		Tipo de refrigerante :	
Fecha de mantenimiento :	15-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Delta de temperatura	—
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	—
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo

Firma tecnico lider
Nombre: Sergio Londoño
Cedula: 71224053.
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC
Servicio-Ventas-Mantenimiento-Construcción

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Bello salud Aires.	Nº Orden :	Zamora	Cod. equipo :	B-72.
Nombre de equipo o maquinaria:	Auditorio 2.	Tipo :	Ventana	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	LG	Modelo :	—		
Capacidad :		Serie :	—		
Voltaje :	220	Corriente :	—	Tipo de refrigerante :	R-22.
Fecha de mantenimiento :	18-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Delta de temperatura	—
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	—
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo

Firma tecnico lider
Nombre: Sergio Londoño
Cedula: 71224053
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Bello Salud Aires.	Nº Orden :	Zamora	Cod. equipo :	B-723.
Nombre de equipo o maquinaria:	Auditorio 1	Tipo :	Minisplit	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	LG	Modelo :	S247CO.		
Capacidad :	24.000 BTU	Serie :	SUFKACOO168		
Voltaje :	220V	Corriente :	11.A.	Tipo de refrigerante :	R-22.
Fecha de mantenimiento :	18-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Delta de temperatura	—
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	—
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: Sergio Londoño
Cedula: 71224053.
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Bello salud ares.	Nº Orden :	Zamora.	Cod. equipo :	B-026.
Nombre de equipo o maquinaria:	Facturación 2.	Tipo :	minisplit.	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	LG	Modelo :	LSNQI221931.		
Capacidad :	12.000 BTU	Serie :	411SAM20005.		
Voltaje :	220V	Corriente :	8.1A.	Tipo de refrigerante :	R-22.
Fecha de mantenimiento :	14-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Delta de temperatura	—
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	—
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: Sergio Londoño
Cedula: 71224053.
Telefono

Firma funcionario
Nombre: ASTRID CARDONA.
Cedula: 1020410300
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC
Servicio-Ventas-Mantenimiento-Construcción

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Bello Salud Aires	Nº Orden :	Reseña	Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:	Facturación	Tipo :	Minisplit	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	Blueline.	Modelo :	MS-12062.		
Capacidad :	12.000 BTU	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :	5.1 A.	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	05-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Delta de temperatura	—
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	—
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: Sergio Londoño
Cedula: 1124053
Telefono

Firma funcionario
Nombre: Natalia Escobar
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC
Servicio-Ventas-Mantenimiento-Construcción

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Bello salud ips.	Nº Orden :	Rosali	Cod. equipo :	B-1419
Nombre de equipo o maquinaria:	Sala de partos.	Tipo :	mini split.	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	Blueline.	Modelo :	MS-1810F2.		
Capacidad :	18.000 BTU	Serie :	340759F8F02931201701O5		
Voltaje :	220V	Corriente :		Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	06-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Delta de temperatura	—
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	—
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: Sergio Londoño
Cedula: 71224053
Telefono

Firma funcionario
Nombre: Tatiana Olena.
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Ares bello salud.	Nº Orden :	Rosate	Cod. equipo :	B-103.
Nombre de equipo o maquinaria:	Atención al usuario.	Tipo :	minisplit.	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	Electrolux.	Modelo :	EASE2402ASKW		
Capacidad :	24.000 BTU	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :	10.8A	Tipo de refrigerante :	R410A
Fecha de mantenimiento :	07-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Delta de temperatura	—
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	—
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	—
	Actividad 6	Voltaje	220V.
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenmiento preventivo

Firma tecnico lider
Nombre: Sergio Londoño
Cedula: 71224053.
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC
Servicio-Venta-Mantenimiento-Construcción

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Bellosalud ltda.	Nº Orden :	Rosal 1	Cod. equipo :	B-23.
Nombre de equipo o maquinaria:	optometria.	Tipo :	minisplit.	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	Blueline.	Modelo :	MSI-12A1		
Capacidad :	12.000 BTU	Serie :	340863605O F8920013010F		
Voltaje :	208V	Corriente :		Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	07-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA		ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Delta de temperatura	—
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	—
	Actividad 6	Voltaje	220V.
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA		ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	—
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	—
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	—
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	—
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	—
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo

Firma tecnico lider
Nombre: Sergio Londoño
Cedula: 71224053.
Telefono

Firma funcionario
Nombre: Liliana Maitz
Cedula: 51959859.
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC
Servicio-Ventas-Mantenimiento-Construcción

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellosalud vacunación	Nº Orden :	Mirador	Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:		Tipo :	mini split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	Blueline	Modelo :			
Capacidad :	12000 BTU	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :		Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	27-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
correctivo	27 Dic 2023	sevemac sas

OBSERVACIONES

-> suministro de Motor para ventilador de condensadora en Aire de vacunación Mirador

Firma tecnico lider
Nombre: [illegible]
Cedula: 1020014502
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Pagina 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellosalud	Nº Orden :	RosalPi	Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:	Urgencias	Tipo :		Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	TECAM	Modelo :			
Capacidad :	5T	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :		Tipo de refrigerante :	R-410 - R22
Fecha de mantenimiento :	26-12-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
Correctivo	26 Dic 2023	sevemac sas
Correctivo	26 Dic 2023	sevemac sas
Correctivo	26 Dic 2023	sevemac sas

OBSERVACIONES

=> suministro de 6 rozcas para motor de UMA en unidad central de urgencias. RosalPi

=> suministro de 8 capacitores de 40 Microfaradios para equipos de sede RosalPi - Mirador - Zamora.

=> suministro de pistas de gas refrigerante de 35 Lbs R-410A R-22

Firma tecnico lider
Nombre: Camilo Muñoz A.
Cedula: 1014141956
Telefono 3041125058

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono