SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		Código: SST087 Fecha: 02-02-2024 Versión: 1 Página 1 de 1
	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT. 900356860-0	

AREA O PUESTO: Respel FECHA: 19 de abril 2024

QUIEN INSPECCIONA Jhon Edgar Reyest. HORA:

ITEM	CONCEPTO	BUENO	MALO	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	¿Está el extintor en su lugar?	✓			
2	¿El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	✓			
3	¿El extintor está completamente cargado y operable?	✓			
4	¿Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	✓			
5	¿El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)			✓	
6	¿La base del extintor está al menos a 10 cm. de altura sobre el nivel del piso?			✓	
7	¿Tiene el sello de seguridad?	✓			
8	¿Tiene el pasador (pin) de seguridad?	✓			
9	¿La pintura está en buen estado?	✓			
10	¿Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	✓			
11	¿Está en buen estado la manguera? (No presenta roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel,			✓	
12	¿Están bien los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla?			✓	
13	¿Está en buen estado la Corneta en los extintores de CO2? (No presenta fisuras, cristalización y defectos en			✓	
14	¿Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su	✓			
15	La lectura de presión está dentro del rango operable?	✓			

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		Código: SST087 Fecha: 02-02-2024 Versión: 1 Página 1 de 1
	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT. 900356860-0	

AREA O PUESTO: Almacen. FECHA: 19 de abril 2024

QUIEN INSPECCIONA Jhon Edgar Reyest HORA:

ITEM	CONCEPTO	BUENO	MALO	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	¿Está el extintor en su lugar?	✓			
2	¿El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	✓			
3	¿El extintor está completamente cargado y operable?	✓			
4	¿Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	✓			
5	¿El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)			✓	
6	¿La base del extintor está al menos a 10 cm. de altura sobre el nivel del piso?			✓	
7	¿Tiene el sello de seguridad?	✓			
8	¿Tiene el pasador (pin) de seguridad?	✓			
9	¿La pintura está en buen estado?	✓			
10	¿Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	✓			
11	¿Está en buen estado la manguera? (No presenta roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel,			✓	
12	¿Están bien los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla?			✓	
13	¿Está en buen estado la Corneta en los extintores de CO2? (No presenta fisuras, cristalización y defectos en			✓	
14	¿Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su	✓			
15	La lectura de presión está dentro del rango operable?	✓			

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		Código: SST087 Fecha: 02 02 2024 Versión: 1 Página 1 de 1
	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT. 900356860-0	

AREA O PUESTO: Administrativo FECHA: 19 de abril 2024.

QUIEN INSPECCIONA Jhon Edgar Reyes T HORA:

ITEM	CONCEPTO	BUENO	MALO	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	¿Está el extintor en su lugar?	✓			
2	¿El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	✓			
3	¿El extintor está completamente cargado y operable?	✓			
4	¿Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	✓			
5	¿El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)			✓	
6	¿La base del extintor está al menos a 10 cm. de altura sobre el nivel del piso?			✓	
7	¿Tiene el sello de seguridad?	✓			
8	¿Tiene el pasador (pin) de seguridad?	✓			
9	¿La pintura está en buen estado?	✓			
10	¿Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	✓			
11	¿Está en buen estado la manguera? (No presenta roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel,			✓	
12	¿Están bien los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla?			✓	
13	¿Está en buen estado la Corneta en los extintores de CO2? (No presenta fisuras, cristalización y defectos en			✓	
14	¿Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su	✓			
15	La lectura de presión está dentro del rango operable?	✓			

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
LAM CONSTRUCCIONES	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		Código: SST087 Fecha: 02-02-2024 Versión: 1 Página 1 de 1
	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT. 900356860-0	

AREA O PUESTO: Obra. FECHA: 19 de abril 2024.

QUIEN INSPECCIONA Jhon Edgar Reyes Tafur HORA:

Jhon Edgar Reyes T.
INSPECTOR INDUSTRIAL
ESPECIALISTA EST
Resolución 08239-05-2017

ITEM	CONCEPTO	BUENO	MALO	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	¿Está el extintor en su lugar?	✓			
2	¿El acceso al extintor está libre de obstrucciones?	✓			
3	¿El extintor está completamente cargado y operable?	✓			
4	¿Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?	✓			
5	¿El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)			✓	
6	¿La base del extintor está al menos a 10 cm. de altura sobre el nivel del piso?			✓	
7	¿Tiene el sello de seguridad?	✓			
8	¿Tiene el pasador (pin) de seguridad?	✓			
9	¿La pintura está en buen estado?	✓			
10	¿Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones).	✓			
11	¿Está en buen estado la manguera? (No presenta roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel,			✓	
12	¿Están bien los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla?			✓	
13	¿Está en buen estado la Corneta en los extintores de CO2? (No presenta fisuras, cristalización y defectos en			✓	
14	¿Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su	✓			
15	La lectura de presión está dentro del rango operable?	✓			

Powered by CamScanner