

Neiva, Abril 25 del 2024

Señor:
CONSTRUIMOS DEL HUILA
NIT 900.193.879-9
R/L JORGE LUIS BOLAÑOS SANTANILLA
Ciudad

Referencia: ***Remisión resultados de laboratorio.***

Cordial Saludo.

Con el presente, me permito remitir los resultados obtenidos en los ensayos de compresión simple al concreto, con el fin de hacer el control de calidad a las obras que se construyen en cumplimiento del contrato de obra cuyo objeto es: ***"CONSTRUCCION RED DE ACUEDUCTO POR PLAN CONTINGENCIA FENOMENO DEL NIÑO 2023 MUNICIPIO DEL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PAE EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DEPARTAMENTAL SEGÚN DECRETO No 357 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2023".***

Atentamente,

ISABEL MORENO CHARRY
GERENTE

CALLE 13 # 1F – 14 LOS MARTIRES TEL: 8714009 CEL: 3163508296 - 3138667594 NEIVA (HUILA) NIT. 900456835 - 5

Neiva, Abril 10 del 2024

Señores:
CONSTRUIMOS DEL HUILA
NIT 900.193.879-9
R/L JORGE LUIS BOLAÑOS SANTANILLA
Ciudad

Referencia: ***Remisión resultados de laboratorio.***

Cordial Saludo.

Con el presente, me permito remitir los resultados obtenidos en los ensayos de compresión simple al concreto, con el fin de hacer el control de calidad a las obras que se construyen en cumplimiento del contrato de obra cuyo objeto es: ***"CONSTRUCCION RED DE ACUEDUCTO POR PLAN CONTINGENCIA FENOMENO DEL NIÑO 2023 MUNICIPIO DEL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PAE EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DEPARTAMENTAL SEGÚN DECRETO No 357 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2023 ".***

Atentamente,

LABINCON S.A.S.
Laboratorio de Suelos
Concretos y Pavimentos

ISABEL MORENO CHARRY
GERENTE

LABINCON S.A.S.
Laboratorio de Suelos
Concretos y Pavimentos
Nit. 900[illegible]

CALLE 13 # 1F – 11 LOS MARTIRES TEL: [illegible] CEL: [illegible] NEIVA (HUILA) NIT. [illegible]

NIT: 900456835 - 5

COMPRESION SIMPLE AL CONCRETO

OBRA: CONSTRUCCION RED DE ACUEDUCTO POR PLAN CONTINGENCIA FENOMENO DEL NIÑO 2023 MUNICIPIO DEL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PAE EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DEPARTAMENTAL SEGÚN DECRETO No 357 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2023

LOCALIZACION: MUNICIPIO DEL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUESTRA: GRAVA SELECCIONADA Y ARENA SARANDEADA DE LA QUEBRADA LA YAGUILCA; CEMENTO:ARGOS ESTRUCTURAL

CONTRATISTA: CONSTRUIMOS DEL HUILA NIT 900.193.879-9 R/L JORGE LUIS BOLAÑOS SANTANILLA

FECHA: Abr. 10/2024

NORMA: Invías

ENSAYO: E-410

CILINDRO No	ELEMENTO FUNDIDO	FECHA FUNDIDA	EDAD 3	7	14	28	FECHA ROTURA	RESISTENCIA OBTENIDA KN	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA Kg/cm²	% OBTENIDO	RESISTENCIA OBTENIDA	RESISTENCIA ESPECIFICADA	SLUMP cm	OBSERVACIONES
1	ENCOFRADO DE TUBERIA	03/04/2024	X				08/04/2024	312,8	2567	179,7	64,2	2567,3	4000	5,5	
2		03/04/2024		X			10/04/2024	408,9	3356	234,9	83,9	3356,0	4000	5,5	
3		03/04/2024			X		17/04/2024	X	X	X	X	X	4000	5,5	
4		03/04/2024				X	01/05/2024	X	X	X	X	X	4000	5,5	

NOTA: Muestras entregadas por ustedes en nuestras instalaciones

LABINCON S.A.S.
Laboratorio de Suelos
Concretos y Pavimentos
Nit. 900456835-5

Miguel Bonilla
JEFE DE LABORATORIO

LABINCON S.A.S.
Laboratorio de Suelos
Concretos y Pavimentos
Nit. 900456835-5