FICHA TÉCNICA DE ESPECIFICACIONES - ESCRITORIO SIN DIVISIÓN

ESCRITORIO AUXILIAR

ESCRITORIO DE OFICINA	
CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO
CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO DE OFICINA
CATEGORÍA	MADERA

IMAGEN



DESCRIPCIÓN Y USO

Escritorio para el equipo de cómputo (mesa lineal)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	73	cm
ANCHO	1,20	cm
PROFUNDIDAD	60	cm
ANCHO ENTRE PEDESTAL Y ARCHIVADOR	86	cm
MATERIALIDAD MESA	Superficie en madera aglomerada RH, forma borde plástico y formica termofijada en la cara superior. Estructura metálica con acabado en pintura electroestática.	
MATERIAL PEDESTAL, PATAS Y SOPORTE	Acero Cold Rolled.	
COLOR DEL ESCRITORIO		Tomar como refencia la imagen adjunta; el color esta sujeto a verificación, respecto al mobiliario existente en el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar.
CONTENIDO	Archivador con dos (2) cajones y un (1) cajón archivo en frente	

REQUERIMIENTO TÉCNICOS

SUPERFICIE: Madera, Tablero aglomerado de mínimo 3 cm de espesor. Superficies recubiertas de laminado decorativo melamínico y balance en la contracara, cantos protegidos con chapa cinta de PVC de 1mm de espesor.
PEDESTALES: Acero Cold Rolled Estructura tubular espesor 1,2 mm (sin pintura) y/o lamina espesor 0,9 mm (sin pintura). Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color (verificar).
FALDEROS: Lamina de acero Cold Rolled Lamina espesor 0,9 mm (sin pintura). Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color (verificar).
NIVELADORES: Base en polipropileno diámetro de 2" color negro espigo de acero espigo de 5/16" de diámetro x 1 3/4" de largo zincado.
VIGA: Estructural con sistema de conducción de cables CR calibre 16 soldado con sistema MIG y con acabado de pintura epoxica de aplicación electrostática y curada al horno; con anclaje y fijación para darle estabilidad a la estructura, provista con la instalación de los siguientes elementos eléctricos: 1 toma monofásica lev. con polo a tierra de 15 Amp. 250v AC regulada color naranja tipo hospitalario.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

- La estructura debe ser estable y debe soportar cargas de mínimo 150 kg sin presentar deformaciones.
- Los pedestales son estructuras soldadas, los demás elementos que componen en modulo pueden ensamblarse. Los pedestales deben contar con niveladores.
- Todos los perfiles metálicos expuestos tienen tapones. La superficie principal debe contar con un pasa cables de mínimo 2 pulgadas.
- El melamínico de la superficie debe ser de color claro y no debe permitir el reflejo de la luz.
- Una vez ensamblado este debe ser auto portante y debe comportarse como una unidad.
- La unidad debe permitir configuraciones individuales, lineales, en ele, islas, además del uso de divisiones y/o mamparas.
- Debe permitir el ensamble de canaletas y/o elementos para cableado estructurado y energía. Si el ensamble es en alguna de las configuraciones anteriormente mencionadas.
- Las uniones entre la superficie y la estructura debe hacerse por medio de elementos que garanticen estabilidad y solidez, además debe permitir desarmar o desensamblar para hacer cambios, sin perder calidad o ver disminuida su estabilidad.
- El conjunto debe permitir el ensamble con cajoneras metálicas y pedestales.
- Una vez ensamblado debe contar con falderos metálico de protección en las esquinas expuestas o si es lineal individual.
- La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su superficie. Debe usarse soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.
- No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en sus componentes o ensamblado.
- La particion debe estar de fijada de forma segura a la estructura del escritorío y los bordes deberan ser redondeados, para evitar leciones en caso de contacto accidental.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

El mobiliario se encuentra bajo la NTC 5178.
Adicional a lo anterior, las recomendaciones frente a las dimensiones mínimas del escritorio dadas por la ARL, son de 60 x 1,20.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Ciudad Bolívar

FICHA TÉCNICA DE ESPECIFICACIONES - ESCRITORIO SIN DIVISIÓN

Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar

Fecha: 22 de febrero de 2024

Elaborado por: Arq. Laura Valentina Medina - Contratista Área de infraestructura
Arq. Jaime Eduardo Muñoz - Contratista Área de infraestructura.

FICHA TÉCNICA DE ESPECIFICACIONES - ESCRITORIO CON DIVISIÓN SENCILLA

ESCRITORIO AUXILIAR

ESCRITORIO DE OFICINA	
CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO
CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO DE OFICINA
CATEGORÍA	MADERA

IMAGEN



DESCRIPCIÓN Y USO

Escritorio para el equipo de cómputo (mesa lineal)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	73	cm
ANCHO	1,20	cm
PROFUNDIDAD	60	cm
ANCHO ENTRE PEDESTAL Y ARCHIVADOR	86	cm
MATERIALIDAD MESA	Superficie en madera aglomerada RH, forma borde plástico y formica termofijada en la cara superior. Estructura metálica con acabado en pintura electroestática.	
MATERIALIDAD DE LA PARTICIÓN	Vidrio templado de 3+3, con pelicula frost, más pelicula de seguridad.	
MATERIAL PEDESTAL, PATAS Y SOPORTE	Acero Cold Rolled.	
COLOR DEL ESCRITORIO		Tomar como refencia la imagen adjunta; el color esta sujeto a verificación, respecto al mobiliario existente en el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar.
CONTENIDO	Archivador con dos (2) cajones y un (1) cajón archivo en frente	

REQUERIMIENTO TÉCNICOS

SUPERFICIE: Madera, Tablero aglomerado de mínimo 3 cm de espesor. Superficies recubiertas de laminado decorativo melamínico y balance en la contracara, cantos protegidos con chapa cinta de PVC de 1mm de espesor. Partición en vidrio templado de 120 cm x 35 cm.
PEDESTALES: Acero Cold Rolled Estructura tubular espesor 1,2 mm (sin pintura) y/o lamina espesor 0,9 mm (sin pintura). Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color (verificar).
FALDEROS: Lamina de acero Cold Rolled Lamina espesor 0,9 mm (sin pintura). Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color (verificar).
NIVELADORES: Base en polipropileno diámetro de 2" color negro espigo de acero espigo de 5/16" de diámetro x 1 3/4" de largo zincado.
VIGA: Estructural con sistema de conducción de cables CR calibre 16 soldado con sistema MIG y con acabado de pintura epoxica de aplicación electrostática y curada al horno; con anclaje y fijación para darle estabilidad a la estructura, provista con la instalación de los siguientes elementos eléctricos: 1 toma monofásica lev. con polo a tierra de 15 Amp. 250v AC regulada color naranja tipo hospitalario.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

- La estructura debe ser estable y debe soportar cargas de mínimo 150 kg sin presentar deformaciones.
- Los pedestales son estructuras soldadas, los demás elementos que componen en modulo pueden ensamblarse. Los pedestales deben contar con niveladores.
- Todos los perfiles metálicos expuestos tienen tapones. La superficie principal debe contar con un pasa cables de mínimo 2 pulgadas.
- El melamínico de la superficie debe ser de color claro y no debe permitir el reflejo de la luz.
- Una vez ensamblado este debe ser auto portante y debe comportarse como una unidad.
- La unidad debe permitir configuraciones individuales, lineales, en ele, islas, además del uso de divisiones y/o mamparas.
- Debe permitir el ensamble de canaletas y/o elementos para cableado estructurado y energía. Si el ensamble es en alguna de las configuraciones anteriormente mencionadas.
- Las uniones entre la superficie y la estructura debe hacerse por medio de elementos que garanticen estabilidad y solidez, además debe permitir desarmar o desensamblar para hacer cambios, sin perder calidad o ver disminuida su estabilidad.
- El conjunto debe permitir el ensamble con cajoneras metálicas y pedestales.
- Una vez ensamblado debe contar con falderos metálico de protección en las esquinas expuestas o si es lineal individual.
- La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su superficie. Debe usarse soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.
- No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en sus componentes o ensamblado.
- La particion debe estar de fijada de forma segura a la estructura del escritorío y los bordes deberan ser redondeados, para evitar leciones en caso de contacto accidental.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

El mobiliario se encuentra bajo la NTC 5178.
Adicional a lo anterior, las recomendaciones frente a las dimensiones mínimas del escritorio dadas por la ARL, son de 60 x 1,20.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Ciudad Bolívar

FICHA TÉCNICA DE ESPECIFICACIONES - ESCRITORIO CON DIVISIÓN SENCILLA

Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar
Fecha: 22 de febrero de 2024

Elaborado por: Arq. Laura Valentina Medina - Contratista Área de infraestructura
Arq. Jaime Eduardo Muñoz - Contratista Área de infraestructura.

FICHA TÉCNICA DE ESPECIFICACIONES - ESCRITORIO CON DIVISIÓN DOBLE

ESCRITORIO AUXILIAR

ESCRITORIO DE OFICINA	
CATEGORÍA GENERAL	MOBILIARIO
CLASIFICACIÓN	MOBILIARIO DE OFICINA
CATEGORÍA	MADERA

IMAGEN



DESCRIPCIÓN Y USO

Escritorio para el equipo de cómputo (mesa lineal)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	73	cm
ANCHO	1,20	cm
PROFUNDIDAD	60	cm
ANCHO ENTRE PEDESTAL Y ARCHIVADOR	86	cm
MATERIALIDAD MESA	Superficie en madera aglomerada RH, forma borde plástico y formica termofijada en la cara superior. Estructura metálica con acabado en pintura electroestática.	
MATERIALIDAD DE LA PARTICIÓN	Vidrio templado de 3+3, con pelicula frost, más pelicula de seguridad.	
MATERIAL PEDESTAL, PATAS Y SOPORTE	Acero Cold Rolled.	
COLOR DEL ESCRITORIO		Tomar como refencia la imagen adjunta; el color esta sujeto a verificación, respecto al mobiliario existente en el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar.
CONTENIDO	Archivador con dos (2) cajones y un (1) cajón archivo en frente	

REQUERIMIENTO TÉCNICOS

SUPERFICIE: Madera, Tablero aglomerado de mínimo 3 cm de espesor. Superficies recubiertas de laminado decorativo melamínico y balance en la contracara, cantos protegidos con chapa cinta de PVC de 1mm de espesor. Particiones en vidrio templado de 120 cm x 35 cm y de 60 cm x 35 cm.
PEDESTALES: Acero Cold Rolled Estructura tubular espesor 1,2 mm (sin pintura) y/o lamina espesor 0,9 mm (sin pintura). Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color (verificar).
FALDEROS: Lamina de acero Cold Rolled Lamina espesor 0,9 mm (sin pintura). Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color (verificar).
NIVELADORES: Base en polipropileno diámetro de 2" color negro espigo de acero espigo de 5/16" de diámetro x 1 3/4" de largo zincado.
VIGA: Estructural con sistema de conducción de cables CR calibre 16 soldado con sistema MIG y con acabado de pintura epoxica de aplicación electrostática y curada al horno; con anclaje y fijación para darle estabilidad a la estructura, provista con la instalación de los siguientes elementos eléctricos: 1 toma monofásica lev. con polo a tierra de 15 Amp. 250v AC regulada color naranja tipo hospitalario.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

- La estructura debe ser estable y debe soportar cargas de mínimo 150 kg sin presentar deformaciones.
- Los pedestales son estructuras soldadas, los demás elementos que componen en modulo pueden ensamblarse. Los pedestales deben contar con niveladores.
- Todos los perfiles metálicos expuestos tienen tapones. La superficie principal debe contar con un pasa cables de mínimo 2 pulgadas.
- El melamínico de la superficie debe ser de color claro y no debe permitir el reflejo de la luz.
- Una vez ensamblado este debe ser auto portante y debe comportarse como una unidad.
- La unidad debe permitir configuraciones individuales, lineales, en ele, islas, además del uso de divisiones y/o mamparas.
- Debe permitir el ensamble de canaletas y/o elementos para cableado estructurado y energía. Si el ensamble es en alguna de las configuraciones anteriormente mencionadas.
- Las uniones entre la superficie y la estructura debe hacerse por medio de elementos que garanticen estabilidad y solidez, además debe permitir desarmar o desensamblar para hacer cambios, sin perder calidad o ver disminuida su estabilidad.
- El conjunto debe permitir el ensamble con cajoneras metálicas y pedestales.
- Una vez ensamblado debe contar con falderos metálico de protección en las esquinas expuestas o si es lineal individual.
- La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su superficie. Debe usarse soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.
- No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en sus componentes o ensamblado.
- La particion debe estar de fijada de forma segura a la estructura del escritorío y los bordes deberan ser redondeados, para evitar leciones en caso de contacto accidental.

REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

El mobiliario se encuentra bajo la NTC 5178.
Adicional a lo anterior, las recomendaciones frente a las dimensiones mínimas del escritorio dadas por la ARL, son de 60 x 1,20.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local de Ciudad Bolívar

FICHA TÉCNICA DE ESPECIFICACIONES - ESCRITORIO CON DIVISIÓN DOBLE

Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar
Fecha: 22 de febrero de 2024

Elaborado por: Arq. Laura Valentina Medina - Contratista Área de infraestructura
Arq. Jaime Eduardo Muñoz - Contratista Área de infraestructura.