ORDEN DE SERVICIO
PLANTA ELECTRICA

H&H TECNIELECTRICOS S.A.S

CLIENTE	SECRETARIA INTEGRACION SOCIAL			SERVICIO No	
				OFICINA	I.I. JOSE MARTI
ATENCION DE SERVICIO	D	M	A	CODIGO No.	12120
	14	03	2024		

SOLCITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO [✓] — MESA DE AYUDA [ ]

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA: DIESEL [X] — GASOLINA [ ]

MARCA	MODELO
YAMAHA	
HONDA	
FG WILSON	
KIPOR	
HIUNDAY	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	ETP44PX6

SERIE: PL 5825 / 15

PLACAS: 2208593

HORAS DE TRABAJO: 39

TIPO DE MONTAJE

ESTACIONARIO	OK
TRANSFERENCIA AUTOMATICA	OK
CARGADOR DE BATERIA	

VOLTAJE

R-S	221
R-T	222
TS	222
R-N	128
S-N	128
T-N	129
KVA	55
KW	44

AMPERAJE

R	19
S	6
T	14
FRECUENCIA	60 Hz

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTICA

ACEITE	
BATERIA	
FILTRO AIRE	
FILTRO ACEITE	
FILTRO COMBUSTIBLE	
BUJIA	
COMBUSTIBLE	
OTROS	

OBSERVACIÓN

SE REALIZA REVISION ELECTROTECNICA, REVISION DE FLUIDOS, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EL GRUPO ELECTROGENO QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD.

NOMBRE DEL TECNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre JOHN JAIRO VARGAS D.	**Nombre** René Vera Cardozo
Cedula 79 765 233	**Cedula** 80215845
Cargo TECNICO	**Cargo** Auxiliar Administrativo
Teléfono 317 437 8383	**Teléfono** 3208670498
Firma	**Firma** René Vera Cardozo