ORDEN DE SERVICIO
PLANTA ELECTRICA

H&H TECNIELECTRICOS S.A.S

CLIENTE: SECRETARIA INTEGRACION SOCIAL

ATENCION DE SERVICIO: D 11 | M 03 | A 2024

SERVICIO No

OFICINA: S.I. JUEGO DE COLORES

CODIGO No.: 12120

SOLCITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO: ✓ — MESA DE AYUDA:

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA: DIESEL ✓ / GASOLINA

MARCA	MODELO
YAMAHA	
HONDA	
FG WILSON	
KIPOR	
HIUNDAY	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS ABC	DE75D6

SERIE: 201051134

PLACAS:

HORAS DE TRABAJO: 6.34

TIPO DE MONTAJE

	ESTADO PARTIDO
TRANSFERENCIA AUTOMATICA	OK
CARGADOR DE BATERIA	OK

VOLTAJE

R-S	224
R-T	224
TS	224
R-N	129
S-N	129
T-N	129
KVA	75
KW	60

AMPERAJE

R	6
S	12
T	8
FRECUENCIA	60 Hz

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTICA

ACEITE	
BATERIA	
FILTRO AIRE	
FILTRO ACEITE	
FILTRO COMBUSTIBLE	
BUJIA	
COMBUSTIBLE	
OTROS	

OBSERVACIÓN

SE REALIZA REVISION ELECTROMECANICA, REAJUSTE DE CONTACTOS Y BORNERAS, LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION DE FLUIDOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL GRUPO ELÉCTROGENO QUEDA OPERATIVO SIN NOVEDAD.

NOMBRE DEL TECNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre John Jairo Varela Díaz	**Nombre** JUAN CARLOS FONSECA
Cedula 79765 233	**Cedula** 80420479.
Cargo TECNICO	**Cargo** ADK HOTELES
Teléfono 3174378383	**Teléfono** 3212257497.
Firma	**Firma**