ORDEN DE SERVICIO
PLANTA ELECTRICA

H&H TECNIELECTRICOS S.A.S

CLIENTE: SECRETARIA INTEGRACION SOCIAL

ATENCION DE SERVICIO: D 05 M 03 A 2024

SERVICIO No

OFICINA: JI OJO DE PERDIZ

CODIGO No.

SOLCITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO: ✓ — MESA DE AYUDA:

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA: DIESEL ✓ / GASOLINA

MARCA	MODELO
YAMAHA	
HONDA	
FG WILSON	
KIPOR	
HIUNDAY	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	

SERIE: XJ 413 740 26

PLACAS:

HORAS DE TRABAJO: 3.12

TIPO DE MONTAJE
TRANSFERENCIA AUTOMATICA — EJECUTO PRUEBA CON FALLA OK
CARGADOR DE BATERIA

VOLTAJE	
R-S	219
R-T	218
TS	219
R-N	126
S-N	126
T-N	126
KVA	32
KW	25

AMPERAJE	
R	
S	
T	
FRECUENCIA	

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTICA

ACEITE	8 G
BATERIA	1100 amp
FILTRO AIRE	1
FILTRO ACEITE	1
FILTRO COMBUSTIBLE	1
~~BUJIA~~ Cargador	1
COMBUSTIBLE	30 G
OTROS - Refrigerante	8 G

OBSERVACIÓN

SE REALIZA REVISION ELECTROMECANICA, SE ENCUENTRA TRANSFERENCIA AUTOMATICA SIN VOLTAJE DE RED, EN OPERACION CON LA PLANTA ELECTRICA SE ENCUENTRA EQUIPO CONTRA INCENDIO FUERA DE SERVICIO. EL GRUPO ELECTROGENO QUEDA OPERATIVO

*Se realiza revisión por lo cual se firma, pero es responsabilidad de ISDIS validar el funcionamiento de la planta electrica

NOMBRE DEL TECNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre JOHN JAIRO VARGAS O.	**Nombre** Jeyssy Eulay Robledo
Cedula 79765253	**Cedula** 52482307
Cargo TECNICO	**Cargo** Administradora 1
Teléfono 3174378383	**Teléfono** 3176456326
Firma	**Firma**

SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEPENDENCIA ADMINISTRACIÓN