ORDEN DE SERVICIO
PLANTA ELECTRICA

H&H TECNIELECTRICOS S.A.S

CLIENTE: SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

SERVICIO No OFICINA: CDC BELLA VISTA.

ATENCION DE SERVICIO: D 20 M 03 A 2024

CODIGO No.: 12120

SOLCITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO: ✓ — MESA DE AYUDA:

SERVICIO SOLICITADO:

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ✓
- ASISTENCIA POR EMERGENCIA:
- MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

TIPO PLANTA: DIESEL ✓ / GASOLINA

MARCA	MODELO
YAMAHA	
HONDA	
FG WILSON	
KIPOR	
HIUNDAY	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	PKP-0060TS

SERIE: 0125319/04

PLACAS:

HORAS DE TRABAJO: 314

TIPO DE MONTAJE: FIJA
TRANSFERENCIA AUTOMATICA: OK
CARGADOR DE BATERIA: OK

VOLTAJE	
R-S	
R-T	
TS	
R-N	
S-N	
T-N	
KVA	75
KW	60.

AMPERAJE	
R	
S	
T	
FRECUENCIA	60 Hz

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTICA

ACEITE	-
BATERIA	-
FILTRO AIRE	-
FILTRO ACEITE	-
FILTRO COMBUSTIBLE	-
BUJIA	-
COMBUSTIBLE	-
OTROS	-

OBSERVACIÓN

SE REALIZO ASISTENCIA ELECTROMECANICA. REVISION ELECTRICA Y MECANICA AJUSTES DE CONTACTOS Y BORNERAS, LIMPIEZA GENERAL Y ASEO AL CUARTO DE LA PLANTA ELECTRICA

* NOTA: SE ENCONTRO PLANTA ELECTRICA FUERA DE SERVICIO, CARGADOR DE BATERIA DESCONECTADO, BATERIA DESCONECTADO, TRANSFERENCIA AUTOMATICA EN FORMA MANUAL, PARO DE EMERGENCIA ACTIVADO, ESTAN INGRESANDO AL CUARTO DE LA PLANTA ELECTRICA A MANIPULARLA, SE LE HACE REFERENCIA DE LO SUCEDIDO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO PARA QUE LO TOME EN CUENTA.

SE ENTREGA COPIA DEL INFORME

NOMBRE DEL TECNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre PEDRO GUZMAN	Nombre Gonzalo Collazos M
Cedula 1996974	Cedula cc 79825619
Cargo TECNICO	Cargo operario
Teléfono 317 439 2907	Teléfono
Firma	Firma