ORDEN DE SERVICIO
PLANTA ELECTRICA

H&H TECNIELECTRICOS S.A.S

CLIENTE: SECRETARIA INTEGRACION SOCIAL

SERVICIO No

OFICINA: CENTRO DIA MI REFUGIO

ATENCION DE SERVICIO: D 13 | M Oct | A 2024

CODIGO No.: 12170

SOLCITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO: ✓ — MESA DE AYUDA:

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA: DIESEL ✓ / GASOLINA

MARCA	MODELO
YAMAHA	
HONDA	
FG WILSON	
KIPOR	KDE20SS3
HIUNDAY	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	

SERIE: 315150200044

PLACAS:

HORAS DE TRABAJO: 203

TIPO DE MONTAJE: ESTACIONARIO

TRANSFERENCIA AUTOMATICA: EN FALLA

CARGADOR DE BATERIA: OK

VOLTAJE	
R-S	215
R-T	215
TS	215
R-N	125
S-N	125
T-N	125
KVA	
KW	

AMPERAJE	
R	
S	
T	
FRECUENCIA	

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTICA

ACEITE	
BATERIA	
FILTRO AIRE	
FILTRO ACEITE	
FILTRO COMBUSTIBLE	
BUJIA	
COMBUSTIBLE	
OTROS	

OBSERVACIÓN

SE REALIZA REVISION ELECTROMECANICA, REVISION DE FLUIDOS, REAJUSTE DE CONTACTOS, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO ENCONTRANDO DAÑO DE VONROM (TARJETA TRANSFERENCIA), SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL

* SE REQUIERE CAMBIO DE CIRCUITOS (COCHAS)

NOMBRE DEL TECNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre John Jairo Vargas Diaz	**Nombre** Viviana Gonzalez
Cedula 79765 233	**Cedula** 1030535350
Cargo TECNICO	**Cargo** Responsable cs Mi Refugio
Teléfono 3174378383	**Teléfono** 3183011259
Firma	**Firma**