ORDEN DE SERVICIO
PLANTA ELECTRICA

H&H TECNIELECTRICOS S.A.S

CLIENTE	SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL			SERVICIO No	
				OFICINA	J.I EL CARACOL
ATENCION DE SERVICIO	D	M	A	CODIGO No.	12120
	20	08	2024		

SOLCITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO [✓] — MESA DE AYUDA [ ]

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	[✓]
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	[ ]
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	[ ]

TIPO PLANTA — DIESEL [✓] — GASOLINA [ ]

MARCA	MODELO
YAMAHA	
HONDA	
FG WILSON	
KIPOR	
HIUNDAY	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	

SERIE	
PLACAS	
HORAS DE TRABAJO	

TIPO DE MONTAJE	
TRANSFERENCIA AUTOMATICA	
CARGADOR DE BATERIA	

VOLTAJE	
R-S	
R-T	
TS	
R-N	
S-N	
T-N	
KVA	
KW	

AMPERAJE	
R	
S	
T	
FRECUENCIA	

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTICA	
ACEITE	-
BATERIA	-
FILTRO AIRE	-
FILTRO ACEITE	-
FILTRO COMBUSTIBLE	-
BUJIA	-
COMBUSTIBLE	-
OTROS	-

OBSERVACIÓN

SE REALIZO VISITA ELECTROMECANICA, AJUSTES ELECTRICOS Y MECANICOS, LA PLANTA ELECTRICA SE ENCONTRO FUERA DE SERVICIO POR BATERIA DESCARGADA, DEBIDO AL QUE EL CARGADOR DE BATERIA NI LE HAN REALIZADO LA CONEXION ELECTRICA, NO SE PUDO ENCENDER NI HACER PRUEBAS.

NOTA: TODAVIA SIGUE TRANSFERENCIA ELECTRICA DESCONECTADA, SE REQUIERE CONEXION ELECTRICA DEL CARGADOR DE BATERIA.

* NO SE PUDO TOMAR REGISTRO DE PARAMETROS DEBIDO A LA FALLA QUE SE ENCONTRO

NOMBRE DEL TECNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre PEDRO GUZMAN	**Nombre** Sonia Bernal Borges
Cedula 1996774	**Cedula** 52013783
Cargo TECNICO	**Cargo** Responsable JI El Caracol
Teléfono 3174342907	**Teléfono** 3102084108
Firma	**Firma**