ORDEN DE SERVICIO
PLANTA ELECTRICA

H&H TECNIELECTRICOS S.A.S

CLIENTE: SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

ATENCION DE SERVICIO: D 13 | M 02 | A 2024

SERVICIO No

OFICINA: II JORGE BEJARANO

CODIGO No.: 11110

SOLCITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO: ✓ — MESA DE AYUDA:

SERVICIO SOLICITADO:

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ✓
- ASISTENCIA POR EMERGENCIA:
- MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

TIPO PLANTA: DIESEL ✓ — GASOLINA

MARCA	MODELO
YAMAHA	
HONDA	
FG WILSON	
KIPOR	
HIUNDAY	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	MP-45 I

SERIE: X171782

PLACAS: N/A

HORAS DE TRABAJO: 4/3

TIPO DE MONTAJE: FIJA

TRANSFERENCIA AUTOMATICA: DAÑADA

CARGADOR DE BATERIA: OK

VOLTAJE

R-S	220
R-T	222
TS	220
R-N	127
S-N	127
T-N	127
KVA	53
KW	42

AMPERAJE

R	
S	
T	
FRECUENCIA	60 Hz

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTICA

ACEITE	—
BATERIA	—
FILTRO AIRE	—
FILTRO ACEITE	—
FILTRO COMBUSTIBLE	—
BUJIA	—
COMBUSTIBLE	—
OTROS	—

OBSERVACIÓN

SE REALIZA ASISTENCIA ELECTRO MECANICA REVISION ELECTRICA AJUSTES DE CONTACTOS Y BORNERAS, LIMPIEZA Y ASEO GENERAL DE LA PLANTA ELECTRICA Y CUARTO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SIN CARGA, EL EQUIPO SE ENCUENTRA OPERANDO SIN NOVEDAD.

NOTA: TRANSFERENCIA ELECTRICA PERSISTE CON LA FALLA QUE CUANDO LA PLANTA ELECTRICA SE COLOCA EN AUTOMATICO ENCIENDE ENSEGUIDA

COORDINADORA QUEDA CON ORDEN DE RESPALDO

NOMBRE DEL TECNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre: PEDRO GUZMAN	Nombre: Marcela Mayorga
Cedula: 1996479	Cedula: 57810977
Cargo: TECNICO	Cargo: Dux Admon.
Teléfono: 3174342907	Teléfono: 3197666037
Firma:	Firma: