REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Bogotá, D.C., 20 de junio de 2024

Señor
P.D Miguel Ángel Obando Castillo
Jefe Unidad Apoyo Logístico (E)

ASUNTO: Evaluación Técnica dentro del **PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA N° MC-177 -2024-HOMIL, CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE VENTILACIÓN PARA ÁREAS QUE REQUIERA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".**

Respetuosamente y en atención a la revisión de los documentos allegados dentro del **PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA N° MC-177 -2024-HOMIL, CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE VENTILACIÓN PARA ÁREAS QUE REQUIERA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".** Conforme a los términos, condiciones y especificaciones establecidas en el presente documento", me permito emitir informe de la evaluación técnica en el siguiente orden:

Según lo anterior, se procede evaluar jurídicamente en los siguientes términos.

Empresas evaluadas: CONFORT ING JA SAS, SUBE INGENIERIA S.A.S, INGEQUIPOS Y SUMINISTROS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CONFORT ING JA SAS NIT: 901.573.504-7	
	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
-Ventilador extractor para techo de 24cm x 24cm x 13cm 18W, con su respectiva instalación eléctrica al retorno de iluminación y en mampostería. - Ventilador extractor para techo de 21cm x 21cm x 9 cm 18W, con su respectiva instalación eléctrica al retorno de iluminación y en mampostería. - Extractor de Olores 70 CFM 15.24cm X 15.24cm. - Extractor de Olores 12cm X 12cm de 72 W. - Extractor de pared 39.9cm X 39.9cm X 12.9cm 46 W. - Extractor para tubo ducto de 4" plástico tubo 100 Tp 12 W 90m3/h. - Ventilador helicoidal 30cm diámetro 1400 CFM motor a 1900 RPM 550 W con manguera flexible.	CUMPLE	El oferente emite carta de aceptación de las especificaciones técnicas requeridas de acuerdo al estudio previo MC-177-2024. No se adjuntas documentos adicionales con especificaciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SUBE INGENIERIA S.A.S NIT: 901.253.012-2	
	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
-Ventilador extractor para techo de 24cm x 24cm x 13cm 18W, con su respectiva instalación eléctrica al retorno de iluminación y en mampostería. - Ventilador extractor para techo de 21cm x 21cm x 9 cm 18W, con su respectiva instalación eléctrica al retorno de iluminación y en mampostería. - Extractor de Olores 70 CFM 15.24cm X 15.24cm. - Extractor de Olores 12cm X 12cm de 72 W. - Extractor de pared 39.9cm X 39.9cm X 12.9cm 46 W. - Extractor para tubo ducto de 4" plástico tubo 100 Tp 12 W 90m3/h. - Ventilador helicoidal 30cm diámetro 1400 CFM motor a 1900 RPM 550 W con manguera flexible.	CUMPLE	El oferente emite carta de aceptación de las especificaciones técnicas requeridas de acuerdo al estudio previo MC-177-2024. No se adjuntas documentos adicionales con especificaciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	INGEQUIPOS Y SUMINISTROS. NIT: 1022953793 - 2	
	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
-Ventilador extractor para techo de 24cm x 24cm x 13cm 18W, con su respectiva instalación eléctrica al retorno de iluminación y en mampostería. - Ventilador extractor para techo de 21cm x 21cm x 9 cm 18W, con su respectiva instalación eléctrica al retorno de iluminación y en mampostería. - Extractor de Olores 70 CFM 15.24cm X 15.24cm. - Extractor de Olores 12cm X 12cm de 72 W. - Extractor de pared 39.9cm X 39.9cm X 12.9cm 46 W. - Extractor para tubo ducto de 4" plástico tubo 100 Tp 12 W 90m3/h. - Ventilador helicoidal 30cm diámetro 1400 CFM motor a 1900 RPM 550 W con manguera flexible.	NO CUMPLE	No se adjuntas documentos de aceptación de las especificaciones técnicas requeridas de acuerdo al estudio previo MC-177-2024. No se adjuntas documentos adicionales con especificaciones.

- **CONSOLIDADO TÉCNICO:** Por lo anterior, este Comité emite evaluación técnica de los siguientes oferentes:

No	EMPRESA	CUMPLE/NO CUMPLE
1	**CONFORT ING JA SAS; NIT: 901.573.504-7**	CUMPLE
2	**SUBE INGENIERIA S.A.S; NIT: 901.253.012-2**	CUMPLE
3	**INGEQUIPOS Y SUMINISTROS; NIT: 1022953793 - 2**	NO CUMPLE

Atentamente,

Ingeniero Electromecánico. **Danny Humberto Romero Celis**
Área de Equipo Industrial
Comité Evaluador