

REPÚBLICA DE COLOMBIA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Bogotá, D.C., 24 de junio de 2024

Señor

P.D Miguel Ángel Obando Castillo
Jefe Unidad Apoyo Logístico (E)

ASUNTO: Re - Evaluación Técnica dentro del **PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA N° MC-177 -2024-HOMIL, CUYO OBJETO ES “ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE VENTILACIÓN PARA ÁREAS QUE REQUIERA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL”.**

Respetuosamente y en atención a la revisión de los documentos allegados dentro del **PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA N° MC-177 -2024-HOMIL, CUYO OBJETO ES “ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE VENTILACIÓN PARA ÁREAS QUE REQUIERA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL”.** Conforme a los términos, condiciones y especificaciones establecidas en el presente documento”, me permito emitir informe de la re-evaluación técnica en el siguiente orden:

Según lo anterior, se procede evaluar en los siguientes términos.

Empresas evaluadas: INGEQUIPOS Y SUMINISTROS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	INGEQUIPOS Y SUMINISTROS. NIT: 1022953793 - 2	
	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
-Ventilador extractor para techo de 24cm x 24cm x 13cm 18W, con su respectiva instalación eléctrica al retorno de iluminación y en mampostería. - Ventilador extractor para techo de 21cm x 21cm x 9 cm 18W, con su respectiva instalación eléctrica al retorno de iluminación y en mampostería. - Extractor de Olores 70 CFM 15.24cm X 15.24cm. - Extractor de Olores 12cm X 12cm de 72 W. - Extractor de pared 39.9cm X 39.9cm X 12.9cm 46 W. - Extractor para tubo ducto de 4” plástico tubo 100 Tp 12 W 90m3/h. - Ventilador helicoidal 30cm diámetro 1400 CFM motor a 1900 RPM 550 W con manguera flexible.	CUMPLE	Se adjuntan documento de aceptación de las especificaciones técnicas requeridas de acuerdo al estudio previo MC-177-2024. No se adjuntas documentos adicionales con especificaciones.

➤ **CONSOLIDADO TÉCNICO:** Por lo anterior, este Comité emite evaluación técnica de los siguientes oferentes:

No	EMPRESA	CUMPLE/NO CUMPLE
1	INGEQUIPOS Y SUMINISTROS; NIT: 1022953793 - 2	CUMPLE

Atentamente,

Ingeniero Electromecánico, **Danny Humberto Romero Celis**
Área de Equipo Industrial
Comité Evaluador

Transversal 3 No. 49 – 02 Bogotá D.C., Colombia - Conmutador (57 1) 3 486868

www.hospitalmilitar.gov.co

Hospital Militar Central @HOSMILC

Código: CA-CORE-PR-01-FT-01_V01