THE NEXT COMPANY S.A.S

Control Integrado de plagas lavado de tanques
construcciones en General
Nit: 800.236.985-5

CERTIFICADO

El día 7 DE AGOSTO DE 2023 se realizó un servicio integral de lavado y desinfección de 1 tanque aereo de plástico PVC de 1000 Litros de agua potable en

FUNDACION MARTHA CHACÓN CRECIENDO PARA EL MAÑANA
CALLE 13H NO. 32-36 SUR
NIT: 832001794-2
CIUDAD: BOGOTÁ
VENCE: 7 DE FEBRERO DE 2024

Realizando DESINFECCION bacteriana contra algas, bacterias, hongos y algunos virus, aplicando hipoclorito de sodio 5.25% cloro activo como desinfectante final

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PRODUCTO UTILIZADO	
Desinfectante	(Hipoclorito de Sodio) NaClO
Dosificacion	200 ml/lt
Formulacion	Solución acuosa 400 ppm (1 5 ml/lt)
Superficie	Lisas piel, metal Cerámica etc
	Rugosas Calzado madera, cemento
Caracteristicas	Hipoclorito de Sodio 15 % Cloro Activo es un desinfectante y antiséptico para uso interno y externo Indicado para el efectivo control de bacterias algas hongos y algunos virus en instalaciones utensilios equipos no corrosivo para metales plásticos o cauchos no es inflamable Altamente soluble en agua incluso en agua duras es compatible con detergentes iónicos e incompatible con los aniónicos

PROCEDIMIENTO
Se identifican y realizan todas las acciones de seguridad para ingreso o acceso al tanque Verifican que el tanque este aislado y todos los conductos de salida estén cerrados Se retira la presencia de residuos sólidos vegetales lodo etc Con ayuda de cepillo y escoba se procede a realizar barrido de toda la superficie del tanque desde lo más limpio hacia lo más sucio garantizando la limpieza de todas las areas Se enjuaga varias veces hasta que no queden residuos ni trazas Se procede a la desinfeccion de paredes piso y tapa por aspersion de acuerdo a la dosificacion especificada Despues de 30 minutos se Verifica que todas las tuberias de salida esten bien cerradas Llenar el tanque con agua potable se revisan condiciones de pH y cloro residual
RESULTADOS CONDICIONES DE PH Y CLORO
PH | **CLORO**

ESTAMOS AUTORIZADOS POR LA GOBERNACION Y SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA SEGÚN CONCEPTO FAVORABLE CON FECHA DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2022

Cordialmente,

CAMPO ELIAS VARGAS
Gerente Comercial

TEL 6372463 CELS: 3107874320 - 313 825 5292 - E-MAIL: inc@thenextcompany.com
Carrera 48 A No 72 C-18 sur, Barrio Jerusalén, Bogotá D.C
Carrera 4 No. 6B- 47 Mesitas del Colegio
WWW.TNEXTCOMPANY.COM

Powered by CamScanner