Area o Desapcho Judicial donde esta Instalado el Equipo (Aire Acondicionado):	JUZGADO TERCERO civico municipal		Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia		
Reporte de Falla (Entidad)					
Ciudad:	Yopal C			Fecha:	08-04-24
Marca del Equipo:	Samsung	Capacidad:	24000btu	Despacho Judicial:	
Tipo de reporte: (Señale Brevemente)					
Mantenimiento a Realizar (Contratista)					
Actividad:	Mto Preventivo	Mto Correctivo	Otros (Especifique)		
	X				
Hora de inicio:		Diagnostico:			
Hora de Finalizacion:					
Actividad Realizada:	1) Mantenimiento aire minisplit limpieza Ductos, evaporador filtros, wbwar (AR24TVFZAWKN) 1) equipo sin protector de voltaje 1) Ajusta R410A				
Valor del mantenimiento: (Según oferta Economica de la Propuesta)					
Quien atendio la visita de mantenimiento:					
VoBo. Funcionario Despacho Judicial o Corporacion			VoBo. Supervisor del Contrato		
Nombre:	Laura Rojas		Nombre:		
N° de Cedula:	46377088		N° de Cedula:		

Area o Desapcho Judicial donde esta Instalado el Equipo (Aire Acondicionado):	Oficina central da sistemas	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	
Reporte de Falla (Entidad)			
Ciudad:	Yopal C	Fecha:	07-04-24
Marca del Equipo: Samsung	Capacidad: 48000 b/u	Despacho Judicial:	
Tipo de reporte: (Señale Brevemente)			
Mantenimiento a Realizar (Contratista)			

Actividad:	Mto Preventivo	Mto Correctivo	Otros (Especifique)
	X		
Hora de inicio:		Diagnostico:	
Hora de Finalizacion:			

Actividad Realizada:

1) mantenimiento aire minisply limpieza ductos, evaporador filtros, blower

(AR09TVF2AWKN)

1 Ajusta R410A

Valor del mantenimiento: (Según oferta Economica de la Propuesta)	
Quien atendio la visita de mantenimiento:	

VoBo. Funcionario Despacho Judicial o Corporacion		VoBo. Supervisor del Contrato	
Nombre:	Neider Cortés	Nombre:	
N° de Cedula:	1118575247	N° de Cedula:	

Area o Desapcho Judicial donde esta Instalado el Equipo (Aire Acondicionado):	Juzgado (2) admins trativo	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	

Reporte de Falla (Entidad)

Ciudad:	Yopal C			Fecha:	17-04-24
Marca del Equipo:	Samsung	Capacidad:	9000 BTU	Despacho Judicial:	
Tipo de reporte: (Señale Brevemente)					

Mantenimiento a Realizar (Contratista)

Actividad:	Mto Preventivo	Mto Correctivo	Otros (Especifique)
	X		
Hora de inicio:		Diagnostico:	
Hora de Finalizacion:			

Actividad Realizada:	mantenimiento general preventivo wlower filtros evaporador, condensador (AR09TUFSZAWKN) 1 AJUSTE R410A
Valor del mantenimiento: (Según oferta Economica de la Propuesta)	
Quien atendio la visita de mantenimiento:	

VoBo. Funcionario Despacho Judicial o Corporacion		VoBo. Supervisor del Contrato	
Nombre:	Diana Raigosa	Nombre:	
N° de Cedula:	1128406350	N° de Cedula:	

Area o Desapcho Judicial donde esta Instalado el Equipo (Aire Acondicionado):	Relatoria Tribunal Administrativo	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	
Reporte de Falla (Entidad)			
Ciudad:	Yopal C	Fecha:	30-02-24
Marca del Equipo: LG	Capacidad: 12000BTU	Despacho Judicial:	
Tipo de reporte: (Señale Brevemente)			
Mantenimiento a Realizar (Contratista)			
Actividad:	Mto Preventivo: X	Mto Correctivo:	Otros (Especifique):
Hora de inicio:		Diagnostico:	
Hora de Finalizacion:			
Actividad Realizada:	D) mantanimiento general P. limpieza ductos, evaporador Filtros, wlower (ARNU12GSBL2) I) AJUSTE R410A		
Valor del mantenimiento: (Según oferta Economica de la Propuesta)			
Quien atendio la visita de mantenimiento:			
VoBo. Funcionario Despacho Judicial o Corporacion		VoBo. Supervisor del Contrato	
Nombre:	MARCELA P. LOPEZ M.	Nombre:	
N° de Cedula:	46.380.399.	N° de Cedula:	

Area o Desapcho Judicial donde esta Instalado el Equipo (Aire Acondicionado):	Magistrado tribunal administrativo		Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	
Reporte de Falla (Entidad)				
Ciudad:	Yopal C		Fecha:	30-04-24
Marca del Equipo: LG		Capacidad: 15400 btu	Despacho Judicial:	
Tipo de reporte: (Señale Brevemente)				
Mantenimiento a Realizar (Contratista)				
Actividad:	Mto Preventivo: X	Mto Correctivo:	Otros (Especifique):	
Hora de inicio:		Diagnostico:		
Hora de Finalizacion:				
Actividad Realizada:	D) Mantenimiento general preventivo limpieza ductos evaporador, blower, filtros (ARNU15GSBL2) 1) AJUSTA R410A			
Valor del mantenimiento: (Según oferta Economica de la Propuesta)				
Quien atendio la visita de mantenimiento:				
[illegible]				
VoBo. Funcionario Despacho Judicial o Corporacion			VoBo. Supervisor del Contrato	
Nombre:	[illegible]		Nombre:	
N° de Cedula:	[illegible]		N° de Cedula:	

Area o Desapcho Judicial donde esta Instalado el Equipo (Aire Acondicionado):	Magistrado tribunal administrativo		Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia		
Reporte de Falla (Entidad)					
Ciudad:	Yopal C			Fecha:	30-04-24
Marca del Equipo:	LG	Capacidad:	15400btu	Despacho Judicial:	
Tipo de reporte: (Señale Brevemente)					
Mantenimiento a Realizar (Contratista)					
Actividad:	Mto Preventivo	Mto Correctivo	Otros (Especifique)		
	X				
Hora de inicio:		Diagnostico:			
Hora de Finalizacion:					
Actividad Realizada:	1 mantanimiento ganaral prauantiva limpiara wlower evaporador, Filtros (ARNU15GSBL2) 1) AJUSTO R410A				
Valor del mantenimiento: (Segun oferta Economica de la Propuesta)					
Quien atendio la visita de mantenimiento:					
VoBo. Funcionario Despacho Judicial o Corporacion			VoBo. Supervisor del Contrato		
Nombre:	Monica Maria Rueda		Nombre:		
N° de Cedula:	55-215-838		N° de Cedula:		

Area o Desapcho Judicial donde esta Instalado el Equipo (Aire Acondicionado):	magistrado tribunal administrativo			Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	
Reporte de Falla (Entidad)					
Ciudad:	Yopal			Fecha:	30-04-24
Marca del Equipo:	LG	Capacidad:	15400btu	Despacho Judicial:	
Tipo de reporte: (Señale Brevemente)					
Mantenimiento a Realizar (Contratista)					
Actividad:	Mto Preventivo	Mto Correctivo	Otros (Especifique)		
	X				
Hora de inicio:		Diagnostico:			
Hora de Finalizacion:					
Actividad Realizada:	1) Mantenimiento aire minisplit limpieza ductos, evaporador blower, filtros (ARNV15GSBL2) 1) Ajusta R410A				
Valor del mantenimiento: (Según oferta Economica de la Propuesta)					
Quien atendio la visita de mantenimiento:					
VoBo. Funcionario Despacho Judicial o Corporacion			VoBo. Supervisor del Contrato		
Nombre:	Monica Maria Pineda		Nombre:		
N° de Cedula:	55.241.830		N° de Cedula:		

Area o Desapcho Judicial donde esta instalado el Equipo (Aire Acondicionado):	Coordinacion Oficina de apoyo Judicial	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	

Reporte de Falla (Entidad)

Ciudad:	Yopal C	Fecha:	07-05-24
Marca del Equipo: Samsung	Capacidad: 18000 BTU	Despacho Judicial:	
Tipo de reporte: (Señale Brevemente)			

Mantenimiento a Realizar (Contratista)

Actividad:	Mto Preventivo	Mto Correctivo	Otros (Especifique)
	X		
Hora de inicio:		Diagnostico:	
Hora de Finalizacion:			

Actividad Realizada:

Dmantanimiento aire minisplY limpiaza ductos, evaporador wlowar, filtros (AR18TVFZAWKN)

Ajusta R410A 500gramos

Valor del mantenimiento: (Según oferta Economica de la Propuesta)	
Quien atendio la visita de mantenimiento:	

VoBo. Funcionario Despacho Judicial o Corporacion		VoBo. Supervisor del Contrato	
Nombre:	Alex Barreto M.	Nombre:	
N° de Cedula:	7177696	N° de Cedula:	

Area o Desapcho Judicial donde esta Instalado el Equipo (Aire Acondicionado):	coordinacion oficina de apoyo judicial			Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	
Reporte de Falla (Entidad)					
Ciudad:	Yopal C			Fecha:	07-04-24
Marca del Equipo:	samsung	Capacidad:	12bTU	Despacho Judicial:	
Tipo de reporte: (Señale Brevemente)					
Mantenimiento a Realizar (Contratista)					
Actividad:	Mto Preventivo	Mto Correctivo	Otros (Especifique)		
	X				
Hora de inicio:		Diagnostico:			
Hora de Finalizacion:					
Actividad Realizada:	1) Mantenimiento general preventivo limpieza ductos, evaporador wlowar filtros (AR12TUFZAWKN) 2) ajusta R410A 500gramos				
Valor del mantenimiento: (Según oferta Economica de la Propuesta)					
Quien atendio la visita de mantenimiento:					
VoBo. Funcionario Despacho Judicial o Corporacion			VoBo. Supervisor del Contrato		
Nombre:	Alex Barreto M.		Nombre:		
N° de Cedula:	7.177696		N° de Cedula:		

Area o Desapcho Judicial donde esta Instalado el Equipo (Aire Acondicionado):	Juzgado (4) administrativo	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	

Reporte de Falla (Entidad)

Ciudad:	Yopal	Fecha:	
Marca del Equipo: Samsung	Capacidad: 24 BTU	Despacho Judicial:	
Tipo de reporte: (Señale Brevemente)			

Mantenimiento a Realizar (Contratista)

Actividad:	Mto Preventivo	Mto Correctivo	Otros (Especifique)
Hora de Inicio:		Diagnostico:	
Hora de Finalizacion:			

Actividad Realizada:	1) Mantanimiento general preventivo limpiara ductos, evaporador filtros, wlower (AR24TVF2AWKN) 1) AJUST R410A 500gramos
Valor del mantenimiento: (Según oferta Economica de la Propuesta)	
Quien atendio la visita de mantenimiento:	

VoBo. Funcionario Despacho Judicial o Corporacion	VoBo. Supervisor del Contrato
Nombre: IVAN ROBLES CONTRERAS	Nombre:
N° de Cedula: 94'389.212	N° de Cedula:

Area o Desapcho Judicial donde esta Instalado el Equipo (Aire Acondicionado):	Magistrado Tribunal Superior	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	
Reporte de Falla (Entidad)			
Ciudad:	Yopal C	Fecha:	22-04-24
Marca del Equipo: LG	Capacidad: 15400 BTU	Despacho Judicial:	
Tipo de reporte: (Señale Brevemente)			
Mantenimiento a Realizar (Contratista)			
Actividad:	Mto Preventivo: X	Mto Correctivo:	Otros (Especifique):
Hora de inicio:	Diagnostico:		
Hora de Finalizacion:			
Actividad Realizada:	D) Mantanimiando ganaral pravan tivo aire minisply limpieza evaporador wlowar Filtros (ARNU15GSBL2) 1) AJUSta R410A		
Valor del mantenimiento: (Según oferta Economica de la Propuesta)			
Quien atendio la visita de mantenimiento:			
VoBo. Funcionario Despacho Judicial o Corporacion		VoBo. Supervisor del Contrato	
Nombre:	LAURA ISABEL TERAN GIL.	Nombre:	
N° de Cedula:	1190079687.	N° de Cedula:	

Area o Desapcho Judicial donde esta Instalado el Equipo (Aire Acondicionado):	MAGISTRADO TRibunal Superior	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	
Reporte de Falla (Entidad)			
Ciudad:	Mopal C	Fecha:	22-04-24
Marca del Equipo: LG	Capacidad: 19000 btu	Despacho Judicial:	
Tipo de reporte: (Señale Brevemente)			
Mantenimiento a Realizar (Contratista)			
Actividad:	Mto Preventivo: Y	Mto Correctivo:	Otros (Especifique):
Hora de Inicio:	Diagnostico:		
Hora de Finalizacion:			
Actividad Realizada:	1) Mantenimiento general preventivo limpieza doctos evaporador Filtros, blower (ARNU18GSCL2) 1) AJusta R410A		
Valor del mantenimiento: (Según oferta Economica de la Propuesta)			
Quien atendio la visita de mantenimiento:			
VoBo. Funcionario Despacho Judicial o Corporacion		VoBo. Supervisor del Contrato	
Nombre:	LAURA ISABEL LEAL CH.	Nombre:	
N° de Cedula:	1049079687	N° de Cedula:	

Area o Desapcho Judicial donde esta Instalado el Equipo (Aire Acondicionado):	Juzgado (1) ejecucion de penas y medidas de seguridad	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	
Reporte de Falla (Entidad)			
Ciudad:	Yopal C	Fecha:	18-04-24
Marca del Equipo:	Samsung	Capacidad: 24 btu	Despacho Judicial:
Tipo de reporte: (Señale Brevemente)			

Mantenimiento a Realizar (Contratista)			
Actividad:	Mto Preventivo: X	Mto Correctivo:	Otros (Especifique):
Hora de inicio:		Diagnostico:	
Hora de Finalizacion:			
Actividad Realizada:	D Mantanimiento aire minisply limpieza ductos evaporador filtros wlower y condensador (AR24TVFZAWKN) 1 AJusta R410A		
Valor del mantenimiento: (Según oferta Economica de la Propuesta)			
Quien atendio la visita de mantenimiento:	Paula Andrea Peña Cey		

VoBo. Funcionario Despacho Judicial o Corporacion		VoBo. Supervisor del Contrato	
Nombre:	Paula Andrea Peña Cey	Nombre:	
N° de Cedula:	1118567524 Yopal	N° de Cedula:	

Area o Desapcho Judicial donde esta Instalado el Equipo (Aire Acondicionado):	Juzgado (1) ejecucion de penas y medidas de seguridad		Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	
Reporte de Falla (Entidad)				
Ciudad:	Yopal		Fecha:	18-04-24
Marca del Equipo:	Samsung	Capacidad: 9000 BTU	Despacho Judicial:	
Tipo de reporte: (Señale Brevemente)				
Mantenimiento a Realizar (Contratista)				
Actividad:	Mto Preventivo: X	Mto Correctivo:	Otros (Especifique):	
Hora de inicio:		Diagnostico:		
Hora de Finalizacion:				
Actividad Realizada:	1 mantenimiento aire minisply limpieza ductos evaporador filtros blower y condensador (AR09TVFZAWKN) 1 Ajusta R410A			
Valor del mantenimiento: (Según oferta Economica de la Propuesta)				
Quien atendio la visita de mantenimiento:				
Paula Andrea Peralta Cely				
VoBo. Funcionario Despacho Judicial o Corporacion			VoBo. Supervisor del Contrato	
Nombre:	Paula Andrea Peralta Cely		Nombre:	
N° de Cedula:	1118869814 Yopal		N° de Cedula:	

Area o Desapcho Judicial donde esta Instalado el Equipo (Aire Acondicionado):	SALA PLENA TRIBUNAL Superior	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	
Reporte de Falla (Entidad)			
Ciudad:	Yopal C	Fecha:	23-04-24
Marca del Equipo: LG		Capacidad: 15400 BTU	Despacho Judicial:
Tipo de reporte: (Señale Brevemente)			
Mantenimiento a Realizar (Contratista)			
Actividad:	Mto Preventivo: X	Mto Correctivo:	Otros (Especifique):
Hora de inicio:		Diagnostico:	
Hora de Finalizacion:			
Actividad Realizada:	D) Mantenimiento general preventivo limpieza ductos evaporador, blower, filtros (ARNU15GSBL2) equipo con defecto de valvula de expancion 1) Ajusta R410A		
Valor del mantenimiento: (Según oferta Economica de la Propuesta)			
Quien atendio la visita de mantenimiento:			
VoBo. Funcionario Despacho Judicial o Corporacion		VoBo. Supervisor del Contrato	
Nombre:	Andrea Marcela Sanabria	Nombre:	
N° de Cedula:	1118533809	N° de Cedula:	

Area o Desapcho Judicial donde esta Instalado el Equipo (Aire Acondicionado):	Juzgado (2) ejecutivo de pensiones y medidas de seguridad	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	
Reporte de Falla (Entidad)			
Ciudad:	Yopal	Fecha:	18-04-24
Marca del Equipo: Samsung	Capacidad: 9000 BTU	Despacho Judicial:	
Tipo de reporte: (Señale Brevemente)			

Mantenimiento a Realizar (Contratista)			
Actividad:	Mto Preventivo: 1	Mto Correctivo:	Otros (Especifique):
Hora de inicio:		Diagnostico:	
Hora de Finalizacion:			

Actividad Realizada:

1 mantenimiento general preventivo limpieza ductos evaporador filtros wlower y condensador (AR09TUPZAWKN)

1 AJUSTE R410A

Valor del mantenimiento: (Según oferta Economica de la Propuesta)	
Quien atendio la visita de mantenimiento:	
ZAMIR ORLANDO GONZALEZ BARRERA	

VoBo. Funcionario Despacho Judicial o Corporacion		VoBo. Supervisor del Contrato	
Nombre:		Nombre:	
N° de Cedula:	77185413270	N° de Cedula:	

Area o Desapcho Judicial donde esta Instalado el Equipo (Aire Acondicionado):	ESTAR magistrado Tribuna Superior	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	
Reporte de Falla (Entidad)			
Ciudad:	Yopal C	Fecha:	22-04-24
Marca del Equipo: LG		Capacidad: 19000BTU	Despacho Judicial:
Tipo de reporte: (Señale Brevemente)			
Mantenimiento a Realizar (Contratista)			
Actividad:	Mto Preventivo: X	Mto Correctivo:	Otros (Especifique):
Hora de inicio:		Diagnostico:	
Hora de Finalizacion:			
Actividad Realizada:	1 mantanimiento general pra uantivo limpiaza ductos wlower evaporador, Filtros (ARNU18GSCL2) 1) Ajusta R410A		
Valor del mantenimiento: (Según oferta Economica de la Propuesta)			
Quien atendio la visita de mantenimiento:			
VoBo. Funcionario Despacho Judicial o Corporacion		VoBo. Supervisor del Contrato	
Nombre:	Andrea Marcela Sosa Ochoa	Nombre:	
N° de Cedula:	1118538079	N° de Cedula:	

Area o Desapcho Judicial donde esta instalado el Equipo (Aire Acondicionado):	Magistrado tribunal superior	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	
Reporte de Falla (Entidad)			
Ciudad:	Yopal C	Fecha:	22-04-24
Marca del Equipo: LG	Capacidad: 18000 BTU	Despacho Judicial:	
Tipo de reporte: (Señale Brevemente)			

Mantenimiento a Realizar (Contratista)			
Actividad:	Mto Preventivo: X	Mto Correctivo:	Otros (Especifique):
Hora de inicio:		Diagnostico:	
Hora de Finalizacion:			
Actividad Realizada:	1) Mantamimiento general prevantivo limpieza evapo rador wlower, Filtros (ARNU18GSCL2) 1) Ajusta R410A		

Valor del mantenimiento: (Según oferta Economica de la Propuesta)	
Quien atendio la visita de mantenimiento:	

VoBo. Funcionario Despacho Judicial o Corporacion		VoBo. Supervisor del Contrato	
Nombre:	Angel Abril Alfonso	Nombre:	
N° de Cedula:	1018506196	N° de Cedula:	

Area o Desapcho Judicial donde esta Instalado el Equipo (Aire Acondicionado):	magistrado tribunal Superior	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	
Reporte de Falla (Entidad)			
Ciudad:	Yopal C	Fecha:	23-04-24
Marca del Equipo: LG	Capacidad: 15400 BTU	Despacho Judicial:	
Tipo de reporte: (Señale Brevemente)			
Mantenimiento a Realizar (Contratista)			
Actividad:	Mto Preventivo: X	Mto Correctivo:	Otros (Especifique):
Hora de inicio:	Diagnostico:		
Hora de Finalizacion:			
Actividad Realizada:	1) Mantenimiento Banaral Preventivo limpieza ductos blower, filtros (ARNU15GSBL2) 1) Ajusta RH10A		
Valor del mantenimiento: (Según oferta Economica de la Propuesta)			
Quien atendio la visita de mantenimiento:			
VoBo. Funcionario Despacho Judicial o Corporacion		VoBo. Supervisor del Contrato	
Nombre:	Yuleth Andrea Campos	Nombre:	
N° de Cedula:	1049614288	N° de Cedula:	

Area o Desapcho Judicial donde esta Instalado el Equipo (Aire Acondicionado):	MAGISTRADO TRIbunal Superior		Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	
Reporte de Falla (Entidad)				
Ciudad:	Yopal C		Fecha:	24-04-24
Marca del Equipo: LG		Capacidad: 15400btu	Despacho Judicial:	
Tipo de reporte: (Señale Brevemente)				
Mantenimiento a Realizar (Contratista)				
Actividad:	Mto Preventivo X	Mto Correctivo	Otros (Especifique)	
Hora de inicio:		Diagnostico:		
Hora de Finalizacion:				
Actividad Realizada:	D) mantanimiento aire minisplit limpieza ductos evaporador blower, Filtros (ARNU15G5B22) I) AJUSTA R410A			
Valor del mantenimiento: (Según oferta Economica de la Propuesta)				
Quien atendio la visita de mantenimiento:				
VoBo. Funcionario Despacho Judicial o Corporacion			VoBo. Supervisor del Contrato	
Nombre:	Jose Luis Agume B.		Nombre:	
N° de Cedula:	1049616533		N° de Cedula:	

Area o Desapcho Judicial donde esta Instalado el Equipo (Aire Acondicionado):	MAGISTRADO TRIBUNAL SUPERIOR	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	
Reporte de Falla (Entidad)			
Ciudad:	Yopal C	Fecha:	22-04-24
Marca del Equipo: LG	Capacidad: 18000 BTU	Despacho Judicial:	
Tipo de reporte: (Señale Brevemente)			

Mantenimiento a Realizar (Contratista)			
Actividad:	Mto Preventivo: X	Mto Correctivo:	Otros (Especifique):
Hora de inicio:		Diagnostico:	
Hora de Finalizacion:			
Actividad Realizada:	1) Mantenimiento general preventivo limpieza: ductos, evaporador filtros, blower (ARNU18GSCL2) 1) Ajusta R410A		
Valor del mantenimiento: (Según oferta Economica de la Propuesta)			
Quien atendio la visita de mantenimiento:			

VoBo. Funcionario Despacho Judicial o Corporacion	VoBo. Supervisor del Contrato
Nombre: Angel Leonardo Abril	Nombre:
N° de Cedula: 1018506196	N° de Cedula:

Area o Desapcho Judicial donde esta Instalado el Equipo (Aire Acondicionado):	Magistrado tribunal Superior	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	
Reporte de Falla (Entidad)			
Ciudad:	Yopal C	Fecha:	23-04-24
Marca del Equipo: LG	Capacidad: 15400btu	Despacho Judicial:	
Tipo de reporte: (Señale Brevemente)			
Mantenimiento a Realizar (Contratista)			
Actividad:	Mto Preventivo: X	Mto Correctivo:	Otros (Especifique):
Hora de inicio:	Diagnostico:		
Hora de Finalizacion:			
Actividad Realizada:	1 Mantenimiento general preventivo limpieza wbwer evaporador, Filtros, Ductos (ARNU15GSBL2) 1) Asusta R410A		
Valor del mantenimiento: (Según oferta Economica de la Propuesta)			
Quien atendio la visita de mantenimiento:			
VoBo. Funcionario Despacho Judicial o Corporacion		VoBo. Supervisor del Contrato	
Nombre:	Yuliths Andrea Campos F	Nombre:	
N° de Cedula:	1044619288	N° de Cedula:	

Area o Desapcho Judicial donde esta Instalado el Equipo (Aire Acondicionado):	MAGISTRADO Tribunal superior		Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	
Reporte de Falla (Entidad)				
Ciudad:	Yopal C		Fecha:	23-04-24
Marca del Equipo: LG		Capacidad: 19000BTU	Despacho Judicial:	
Tipo de reporte: (Señale Brevemente)				
Mantenimiento a Realizar (Contratista)				
Actividad:	Mto Preventivo	Mto Correctivo	Otros (Especifique)	
	X			
Hora de inicio:		Diagnostico:		
Hora de Finalizacion:				
Actividad Realizada:	1) Mantenimiento general preventivo (limpieza de todos evaporador, blower, filtros) (ARNU18GSCL2) 1) AJUSTE R410A			
Valor del mantenimiento: (Según oferta Economica de la Propuesta)				
Quien atendio la visita de mantenimiento:				
VoBo. Funcionario Despacho Judicial o Corporacion			VoBo. Supervisor del Contrato	
Nombre:	Jose Luis Aguirre B.		Nombre:	
N° de Cedula:	1044601572		N° de Cedula:	

Area o Desapcho Judicial donde esta Instalado el Equipo (Aire Acondicionado):	Magistrado tribunal Administrativo	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	
Reporte de Falla (Entidad)			
Ciudad:	Yopal	Fecha:	26-04-24
Marca del Equipo: LG	Capacidad: 15000btu	Despacho Judicial:	
Tipo de reporte: (Señale Brevemente)			
Mantenimiento a Realizar (Contratista)			
Actividad:	Mto Preventivo: X	Mto Correctivo:	Otros (Especifique):
Hora de inicio:	Diagnostico:		
Hora de Finalizacion:			
Actividad Realizada:	1) Mantanimiento aire minisp4 limpieza ductos, evaporador, blower, filtros (ARNU15GSBL2) 1) Ajuste RL410A		
Valor del mantenimiento: (Según oferta Economica de la Propuesta)			
Quien atendio la visita de mantenimiento:			
VoBo. Funcionario Despacho Judicial o Corporacion		VoBo. Supervisor del Contrato	
Nombre:	1049612654	Nombre:	
N° de Cedula:		N° de Cedula:	

Area o Desapcho Judicial donde esta Instalado el Equipo (Aire Acondicionado):	SALA (2) Virtual	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	
Reporte de Falla (Entidad)			
Ciudad:	Yopal C.	Fecha:	26-04-24
Marca del Equipo: LG	Capacidad: 12300 btu	Despacho Judicial:	
Tipo de reporte: (Señale Brevemente)			
Mantenimiento a Realizar (Contratista)			
Actividad:	Mto Preventivo	Mto Correctivo	Otros (Especifique)
Hora de inicio:		Diagnostico:	
Hora de Finalizacion:			
Actividad Realizada:	1) Mantenimiento aire minisplit limpieza ductos, evaporador blower, filtros (ARNÚ12GSBL2) 2) Asusta R410A		
Valor del mantenimiento: (Según oferta Economica de la Propuesta)			
Quien atendio la visita de mantenimiento:			
VoBo. Funcionario Despacho Judicial o Corporacion		VoBo. Supervisor del Contrato	
Nombre: Pedro Moreno		Nombre:	
N° de Cedula: 74861759		N° de Cedula:	