servinariño

CODIGO:	VERSIÓN:	VIGENCIA:
RPA-26	0	1 de diciembre de 2016

FORMATO MONITOREO DE CLORO RESIDUAL EN AGUA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

MES MAYO

LUGAR Sara – Agroteworld

SUPERVISOR/SUPLENTE Tania Cuaran

CARGO Supervisor

Día	TOMA DE MUESTRA				VALOR DE CLORO RESIDUAL			
	PUNTOS DE MUESTREO		HORA DE MUESTREO	UBICACIÓN DEL PUNTO DE MUESTREO	RANGO RESOLUCIÓN 2115/2007 AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO CLORO (0,3 - 2,0), PH (6,5 - 9,0)	Cloro residual Libre (mg/L)	pH	Observaciones
	CD	TA						
1	X		6:00am	(Lavamanos)-Cocina		0.5	6.8	Ideal
2	X		6:00am	(Lavamanos)		1	7.2	Ideal
3	X		6:00am	(Lavamanos)		0.5	6.8	Ideal
4								
5								
6	X		6:00am	(Lavamanos)		0.5	6.8	Ideal
7	X		6:00am	(Lavamanos)		0.5	7.2	Ideal
8	X		6:00am	(Lavamanos)		1	6.8	Ideal
9	X		6:00am	(Lavamanos)		0.5	6.8	Ideal
10	X		6:00am	(Lavamanos)		0.5	6.8	Ideal
11								
12								
13	X		6:00am	(Lavamanos)		0.5	6.8	Ideal
14	X		6:00am	(Lavamanos)		0.5	6.8	Ideal
15	X		6:00am	(Lavamanos)-Cocina		1	6.8	Ideal
16	X		6:00am	(Lavamanos)		0.5	7.2	Ideal
17	X		6:00am	Cocina		0.5	6.8	Ideal
18								
19								
20	X		6:00 am	Lavaplatos - Cocina		0.5	6.8	Ideal
21	X		6:00am	(Lavamanos)		0.5	6.8	Ideal
22	X		6:00am	(Lavamanos)		1	7.2	Ideal
23	X		6:00am	(Lavamanos)		0.5	7.2	Ideal
24	X		6:00am	(Lavamanos)		0.5	6.8	Ideal
25								
26								
27			6:00AM	(Lavamanos)		0.5	6.8	Ideal
28			6:00 am	Lava platos		0.5	7.2	Ideal
29			6:00 am	Lava platos		1	6.8	Ideal
30			6:00 am	Lava platos		0.5	6.8	Ideal
31			6:00 am	Lava platos		0.5	7.2	Ideal

Puntos de muestreo:
CD: conexión domiciliaria
TA: Tanque de Almacenamiento

NOTA: Realizar la toma de muestras a diario

INSTRUCCIONES

0. Lavado de manos
1. Limpieza y desinfección de Elementos de Protección Personal (EPP)
2. Aplicación de gel antibacterial
3. Llenar ambos tubos hasta donde le indique la marca con la muestra de agua.
4. Añadir 4 gotas de Fenol rojo al tubo de la izquierda y 4 gotas de Ortotolidina rojo al tubo de la derecha.
5. Coloque los tapones en ambos tubos y agite el kit hasta que el agua este perfectamente mezclada.
6. Comparar el color del agua de los tubos con la escala de colores (pH, cloro, Br)
7. Verificar que los resultados de cloro residual y pH este entre los rangos de la norma
8. Enjuagar los tubos con agua y vuelva a colocar los tapones

PRECAUCIONES CON EL FENOL Y LA ORTOTOLIDINA

1. En caso de contacto con los ojos, láveselos con agua durante 15 minutos y consulte con un especialista
2. Vestir prendas protectorasy fajas para proteger su piel y sus ojos

VoBo Coordinadora de Producción y nutrición

Powered by CamScanner