INSPECCIÓN DE ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS - INSPECTION OF FIREFIGHTING ELEMENTS

swarco
The Better Way. Every Day.

SWARCO ANDINA S A S
Carrera 9 # 77-67, Edificio Torre Unika Oficina 503, 110221, Bogotá, Colombia
Registered Office: Bogotá

F-HSE-03_InspecciondeElementosContraIncendios | Versión 02
Distribución controlada: SI X - NO | Fecha ultima actualización: 01.12.2021

Objetivo: Identificar y verificar la disponibilidad y el estado de los elementos contra incendios de la empresa, con el fin de garantizar un mantenimiento periodico, para ser usados en condiciones de emergencia
Alcance: Swarco Andina SAS

Periodicidad de Inspección: Mensual

Indicaciones: Frente al elemento a verificar marque ✓ según corresponda el criterio mencionado a continuación.

☑ Buen Estado / Cumple | ☒ Mal estado / No Cumple | NA No Aplica

No.	Fecha de Inspección	Clase de Extintor	Capacidad	Ubicación	Fecha de Próxima Recarga	Manómetro	Manguera	Boquilla	Cilindro	Base / soporte	Etiqueta	Señalización	Ficha de seguridad	Libre de Obstáculos	Nombre del Verificador
1	19/09/24	Gas carbonico CO2	10Lb	Oficina SAN	10/24	NA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OA
2	19/09/24	multiproposito ABC	20Lb	Oficina SAN	10/24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OA
3	19/09/24	multiproposito ABC	5Lb	JJ5369	10/24	✓	NA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OA
4	19/09/24	multiproposito ABC	20Lb	JJ5361	10/24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OA
5	19/09/24	multiproposito ABC	5Lb	JJ5371	10/24	✓	NA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OA
6	19/09/24	multiproposito ABC	20Lb	JJ5371	10/24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OA
7	19/09/24	multiproposito ABC	5Lb	JJ5372	04/25	✓	NA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OA
8	19/09/24	multiproposito ABC	20Lb	JJ5372	04/25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OA

Observaciones Sin observaciones

Verificación HSE
Recibido. Diana Alvarez
Fecha. 19/09/2024

Powered by CamScanner