INDULTEC S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Manizales- Caldas- 15 de julio del 2024

Señores
SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CFMA
CIUDAD

Referencia: MC-CFMA-9127-005-2024

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEL POZO SÉPTICO, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, TRAMPA DE GRASA Y CAJILLAS DE INSPECCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN MINERO AMBIENTAL PARA LA VIGENCIA 2024.

Estimados Señores

Yo Laura Daniela Yasno Giraldo identificada con CC. 1075316780 actuando en calidad de representante legal de INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS con nit. 901520694-0 , certifico bajo la gravedad de juramento que cumplo con todas y cada una de las especificaciones técnicas del proceso NO. MC-CFMA-9127-005-2024

Item	BIENES Y/O SERVICIOS			
	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	CUMPLE
1	LAVADO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CARACTERÍSTICAS SISTEMA FAFA: Diámetro del tanque interno: 1.8 m Largo del tanque: 6.41 m Tubería de entrada: 6" en PVC Tubería de salida: 6" en PVC Manhole de inspección: 50 cm M1 Manhole de inspección: 50 cm M2 Densidad: 1Ton/m3 Lecho filtrante propileno CARACTERÍSTICAS SISTEMA SÉPTICO: Manhole de inspección: 50 cm M2 Manhole de inspección: 50 cm M2 Diámetro del tanque interno: 1.8 m Largo del tanque 6.41 m Tubería de entrada: 6" en PVC Tubería de salida: 6" en PVC	Unidad	$ 2	CUMPLE
2	MANTENIMIENTO TRAMPAGRASA (PREVENTIVO) Medidas de la trampa grasa: 60 centímetros de diámetro 90 centímetros de profundidad. Recolección de la grasa proveniente de la cocción de alimentos.	Unidad	$ 2	CUMPLE
3	MANTENIMIENTO, LAVADO Y DESINFECCION DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTOBLE. CARACTERÍSTICAS: * 2 tanques en material de Poliéster, Reforzado en Fibra de Vidrio de 30 m3 cada uno * Tubería de entrada en PVC de 1"; * Dos compuertas circulares bridadas conpernos. Altura: 5. Mts Diámetro interno: 2.80 m Manhole superior: 50cm Manhole interior: 50cm Salida:1 – ½ " Entrada: 3 " Capacidad: 60 m3 Venteo: 3 "	Unidad	$ 2	CUMPLE

INDULTEC S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES

ATENTAMENTE,



LAURA DANIELA YASNO GIRALDO
C.C NO. 1.075.316.780 DE NEIVA HUILA REPRESENTANTE LEGAL
INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
NIT. 901.520.694-0 CEL: 3125370297