FICHA # 01

I. NOMBRE DEL DISPOSITIVO Y/O SOLUCIÓN:

SINAMICS V90 Servo drive 6SL3210-5FB10-4UA1

ITEM	CARACTERISTICA	REQUERIDO	CANTIDAD
1	SINAMICS V90 Tensión de entrada: 200-240 V AC monofásico/trifásico – 15 %/+ 10 % 5,0 A/3,0 A 45-66 Tensión de salida: 0 – Tensión de entrada: 2,6 A 0-330 Hz Motor: 0,4 kW Grado de protección: IP20 Tamaño B, 55 × 170 × 170 (An × Al × P)	SI	4

II. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS

A. CARACTERÍSTICAS

Las características mínimas obligatorias son:

	CARACTERÍSTICAS
1.	Voltaje de entrada: 200-240 V 1/3-fase CA-15%/+ 10% 5,0/3,0 A 45-66Hz Voltaje de salida: 0-Entrada 2,6 A 0-330Hz Motor: 0,4 kW Grado de protección: IP20 Tamaño: B, 55x170x170 (WxHxD). Tensión de Alimentación :200 - 240 V. Corriente Nominal:7,8 A Tensión Nominal: 240 V Potencia Nominal: 0,4 kW
2	

B. ACCESORIOS

	ACCESORIOS	REQUERIDO
1.	Cable MOTION-CONNECT 300 para alimentación (cable naranja), Codificación (cable verde), Freno (cable negro), Señal de consigna para conexión al accionamiento al PLC (cable gris)	4

III. INFORMACIÓN PROPUESTA La propuesta debe incluir de manera explícita las siguientes condiciones:

ÍTEM	CARACTERÍSTICA
1	Hoja de datos del equipo y manuales.
2	El valor del bien debe incluir los costos asociados al transporte hasta el sitio de instalación.
3	Tiempo de entrega del bien: 30 días
4	Tiempo de validez de la propuesta 30 días
5	Debe especificar la garantía de 1 año
6	Capacitación en el uso del equipo

IV. SITIO DE INSTALACIÓN

CARACTERÍSTICA		PROPUESTO
Ciudad		Cúcuta
Departamento		Norte de Santander
Dirección		Av. 5 Cl 2n Barrio pescadero
Contacto en sitio	Nombre	William Ferney Arias Peñaloza
	Teléfono	3213588244
	e-mail	wfarias@sena.edu.co

Elaboró: William Ferney Arias Peñaloza

Firma: 

Nombre:William Ferney Arias Peñaloza

Fecha:7/06/2024