Es vida SAS

REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO - IRCA

IDEAM
Laboratorio Acreditado
NTC-ISO/IEC 17025
Resolución 2298/2022

V3. 2022-05-18
F02-PT04

Reporte No. 20362-23

SEÑOR(ES):	Sena Sede Chapinero	**FECHA DE TOMA :**	2023-10-25		**CODIGO DE MUESTRA:**
CONTACTO:	Fabian Ramirez	**HORA INICIO:**	11:45 a. m.		
DIRECCIÓN:	Calle 52#13-59	**FECHA RECEPCIÓN :**	2023-10-26		20362-23
TELÉFONO:	3127989897	**TIPO DE MUESTRA:**	Única	(X)	
CIUDAD:	Bogotá		Contramuestra	( )	
TIPO DE MUESTRA:	Agua Potable		Punto concertado	( )	
MUESTREO POR:	Cliente	**COORDENADAS:**	N: N.R		
PUNTO:	Tanque subterraneo		W: N.R		
			A: N.R		

RESULTADOS

	ENSAYO	MÉTODO	LC	UNIDADES	FECHA	RESULTADO	RESOLUCIÓN 2115/2007 Valor máximo aceptable	PUNTAJE DE RIESGO IRCA	CUMPLIMIENTO
AC	Cloro Residual	SM 4500 Cl G	0,1	mg Cl2/L	**2023-10-25**	**1,15**	0,3 - 2,0	15	**Cumple**
AC	pH	SM 4500 H + B	NA	Unidades de pH	**2023-10-25**	**6,90**	6,5 - 9,0	1,5	**Cumple**
AL	Coliformes Totales (A/P)	SM 9223 B (a)	NA	Presencia/Ausencia	**2023-10-26**	**Ausencia**	Ausencia	15	**Cumple**
AL	Color Aparente	SM 2120 B	5	UPC	**2023-10-27**	**7,32**	15	6	**Cumple**
AL	E. COLI (A/P)	SM 9223 B (a)	NA	Presencia/Ausencia	**2023-10-26**	**Ausencia**	Ausencia	25	**Cumple**
AL	Turbiedad	SM 2130 B	1	NTU	**2023-10-27**	**<1,00**	2	15	**Cumple**

(AC) Análisis medido en Campo
(AL) Análisis de laboratorio
(AS) Analisis Subcontratados
(DC) Dato entregado por el cliente
N.A - No Aplica / N.R – No Reporta / N.E - No Establecido / N.D No Detectado / LC - Limite de Cuantificacion

Índice de Riesgo de la calidad del agua para el Consumo Humano (IRCA)	
SIN RIESGO	0,00%
Agua apta para consumo humano	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

2023-10-26	2023-10-28	2023-11-09
FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA	**FECHA DE ENTREGA DE RESULTADOS**	**FECHA DE EMISIÓN DE INFORME**
Elaborado por: Valentina Pérez	Revisado por: Diana Becerra	Aprobado por: Juan Felipe Parra

Nota:
Analisis autorizados por el Ministerio de Salud Resolución 0172 de 2022
Resultados válidos unicamente para la muestra analizada

En caso de tratarse de un muestreo realizado por el cliente, H2O es vida SAS no se hace responsable por los datos de campo reportados por el cliente (DC) ni la verificación de los datos entregados respecto a la procedencia de la muestra, fecha, hora, responsable y condiciones de la toma. Los resultados emitidos se aplican a la muestra bajo las condiciones entregadas y autorizadas por el cliente.
Este Reporte de Resultados es válido en formato digital con firma y sello del Laboratorio
Este informe solo puede ser reproducido íntegramente y con la aprobación escrita del laboratorio.
La autenticidad de este documento puede ser verificada mediante solicitud al correo calidad@h2oesvida.com.co

Andrea Gonzalez
Microbiológa

Diana Sofia Becerra Camargo
Analista de laboratorio
TP PQ-08210

PQRSF

Fin de Reporte