

		SERVICIOS INTEGRALES M&D S.A.S. CALIDAD Y CONFIANZA			
NIT:	900 958 110 - 9	REGISTRO MERCANTIL N°	000-67796		
DIRECCION	CALLE 7 N° 14A-38 SOGAMOSO	C.ELECTRONICO	serviciosintegralesmyd.sas@gmail.com		
TELEFONOS	317 500 25 54 - 315 657 0654	WHATSAPP	3332318932	HOJA 1	
LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO					
CERTIFICADO N° SIMYD-413					
RAZON SOCIAL	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL HATO				
CLIENTE	MUNICIPIO DE PESCA				
NIT:	891.856.464-0				
DIRECCION	CARRERA 5 N° 4-53 PESCA, BOYACÁ				
TELEFONO	7784069				
FECHA DE REALIZACION	17 DE JUNIO DE 2024	PROXIMO LAVADO: DICIEMBRE DE 2024			
PROCEDIMIENTO Y PRODUCTOS APLICADOS EN EL LAVADO Y DESINFECCION					
CAPACIDAD			MATERIAL DEL TANQUE		
250 LTS ☐	1100LTS ☐	10.000 LTS ☐	PLASTICO ☒		
500 LTS (5) ☒	2000 LTS ☐	20.000 LTS ☐	CONCRETO-ENCHAPADO ☐		
1000 LTS (1) ☒	6000 LTS ☐	38.000 LTS ☐	ETERNIT ☐		
OTRO:		CANT. DE TANQUES: SEIS (6)	OTRO		
PROTOCOLO	1. Cerrar la entrada de agua, refregar las paredes de los tanques, con un cepillo de mano. 2. Desocupar totalmente los tanques, se empapan las paredes con solucion de agua limpia con hipoclorito, con un cepillo de mano se restriega todo el interior de los tanques para remover hongos, asperezas, residuos y adherencias. 3. Desinfectar con solucion de agua limpia con hipoclorito 4. Hacer la limpieza a las tapas de los tanques, desinfectandolas con solucion de agua limpia con hipoclorito y se tapan para evitar la entrada de polvo y otros. 5. Por ultimo se abre la llave de entrada de agua a los tanques para que se llene nuevamente.				
NOMBRE COMERCIAL	CONCENTRACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA	ESTADO		
HIPOCLORITO DE CALCIO	68%	V	GRANULOS		
ESTADO DEL TANQUE	B R M	B R M	SOLUCION		
RECIPIENTE	☒ ☐ ☐	SIST. DE AIREACION	☒ ☐ ☐	20 GRAMOS X 10 LITROS DE AGUA	
REGISTROS	☒ ☐ ☐	TAPA	☒ ☐ ☐		
FLOTADOR	☒ ☐ ☐	ESTRUCTURA	☒ ☐ ☐		
TUBERIA	☒ ☐ ☐	ACCESO	☒ ☐ ☐		
PH: 7.6	CR: 1.0	HORA INICIO:	HORA FINAL:	RIESGO: MEDIO	
OBSERVACIONES					
EL SERVICIO REALIZADO TIENE UNA VIGENCIA DE SEIS _6_ MESES A PARTIR DE LA FECHA DE REALIZADO EL PROCEDIMIENTO					
Las actividades realizadas en el establecimiento se hacen de acuerdo a los Decretos 1843/91 , 1575/07 y la Resolucion 2674/13 reglamentan las condiciones para el mantenimientos , lavado y desinfeccion de tanques de almacenamiento domiciliario de agua potable; Ademas se refieren a la periodicidad y al control de las empresas que realaizan el lavado y desinfeccion, quienes deben contar concepto sanitario favorable dado por las Secretaria de Salud Departamental y que una vez prestado el servicio deben certificar el procedimiento.					
 RESPONSABLE TECNICO		CLIENTE			
EMPRESA CERTIFICADA POR LA AUTORIDAD SANITARIA DEPARTAMENTAL					

		SERVICIOS INTEGRALES M&D S.A.S. CALIDAD Y CONFIANZA			
NIT:	900 958 110 - 9	REGISTRO MERCANTIL N°	000-67796		
DIRECCION	CALLE 7 N° 20-18 SOGAMOSO	C.ELECTRONICO	serviciosintegralesmyd.sas@gmail.com		
TELEFONOS	317 500 25 54 - 315 657 0654	WHATSAPP	3332318932	HOJA 2	
LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO					
CERTIFICADO N° SIMYD-413					
RAZON SOCIAL	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL HATO				
CLIENTE	MUNICIPIO DE PESCA				
NIT :	891.856.464-0				
DIRECCION	CARRERA 5 N° 4-53 PESCA, BOYACÁ				
TELEFONO	7784069				
FECHA DE REALIZACION	17 DE JUNIO DE 2024	PROXIMO LAVADO:	DICIEMBRE DE 2024		
REGISTRO FOTOGRAFICO					
ANTES DEL PROCESO					
 <p>17 jun. 2024 4:21:57 p. m. 264° V Número de índice: 59</p>		 <p>17 jun. 2024 3:28:03 p. m. 264° V Número de índice: 9</p>		 <p>17 jun. 2024 2:53:15 p. m. 228° SW Número de índice: 86</p>	
FINAL DEL PROCESO					
 <p>17 jun. 2024 5:26:10 p. m. 192° S Número de índice: 104</p>		 <p>17 jun. 2024 4:51:20 p. m. 67° NE Número de índice: 102</p>		 <p>17 jun. 2024 4:36:35 p. m. 269° W Número de índice: 96</p>	
					
RESPONSABLE TECNICO					
EMPRESA CERTIFICADA POR LA AUTORIDAD SANITARIA DEPARTAMENTAL					