	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-001
		Versión: 02
	INFORME ENSAYO DE DENSIDADES CON DENSÍMETRO NUCLEAR	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 1

Informe No: 6204 **Fecha de informe:** 21/05/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Empresa:	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S	Muestra No:	4804
Localización:	ALOJAMIENTO DE CADETES	Fecha de Toma:	2024-05-21
Fuente:	SITIO	Fecha de Recibo:	2024-05-21
Descripción:	LIMO ARCILLOSO AMARILLO	Fecha de Ensayo:	2024-05-21

Nota: Los resultados son exclusivos de la muestra relacionada. No son reproducibles para otras muestras, lotes o acopios.

Datos del Ensayo

Den. Máxima g/cm3: 1,454 % Humedad Optima: 22,7

Análisis de la Muestra

PUNTO #	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Localización	ISLA 10-9/A-B									
Margen	VER ESQUEMA									
Capa	UNICA									
Profundidad	15									
Densidad Húmeda	**1,763**	**1,749**								
%Humedad	21,6	20,3								
Densidad seca	**1,450**	**1,454**								
Especificación	95									
%Compactación	**99,7**	**100,0**								

Datos del Equipo

Marca de equipo: TROXLER Modelo: 3430

OBSERVACIONES:

	Laboratorio	**Recibido**
Firma:		Firma:
	Raúl Fernando Galeano	
	Gerente	Cliente

LABCON S.A.S.
CL 26A # 27-26
Celular: 3216133030

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.