	LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN SAS	Código: EL-FR-001
		Versión: 02
	INFORME ENSAYO DE DENSIDADES CON DENSÍMETRO NUCLEAR	Fecha Actualización: feb 2023
		Página 1 de 1

Informe No: 6245 **Fecha de informe:** 5/06/2024 **Código cliente:** 39

Relación de la Muestra

Empresa:	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S	Muestra No:	4831
Localización:	ALOJAMIENTO DE CADETES	Fecha de Toma:	2024-06-05
Fuente:	CACHIBI	Fecha de Recibo:	2024-06-05
Descripción:	SUB BASE GRANULAR	Fecha de Ensayo:	2024-06-05

Nota: Los resultados son exclusivos de la muestra relacionada. No son reproducibles para otras muestras, lotes o acopios.

Datos del Ensayo

Den. Máxima g/cm3: 2,390 % Humedad Optima: 7,9

Análisis de la Muestra

PUNTO #	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Localización	EJES 5-8									
Margen	EJES D-C									
Capa	FINAL									
Profundidad	15									
Densidad Húmeda	**2,577**	**2,615**	**2,638**	**2,625**						
%Humedad	7,6	7,7	7,8	8,1						
Densidad seca	**2,395**	**2,428**	**2,447**	**2,428**						
Especificación	95									
%Compactación	**100,2**	**101,6**	**102,4**	**101,6**						

Datos del Equipo

Marca de equipo: TROXLER Modelo: 3430

OBSERVACIONES:

Laboratorio	Recibido
Firma:	Firma:
Raúl Fernando Galeano	
Gerente	Cliente

LABCON S.A.S.
CL 26A # 27-26
Celular: 3216133030

Clausula: Prohibida la reproducción parcial o total de los resultados emitidos en este informe.