	Versión: 01
	Código: GIL-F-073

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kardex

FECHA:	**24/06/2024**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**POPAYAN**
COD REGIONAL:	**19**	**REGIONAL**	**CAUCA**
CENTRO DE COSTO:	**COMERCIO Y SERVICIOS**		
COD CENTRO DE COSTO:	**930710**		

Una vez consultados los saldos del kardex de los bienes solicitados por el area o dependencia de CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS se infoma las siguientes existencias en almacén

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
Información generada del aplicativo SACB de fecha:					

Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud .

Paletas de pare y siga	Paleta PARE Y SIGA Materiales: Poliestireno de alto impacto con reflectivo, papel reflectivo de alta iluminación verde y rojo. Medidas: 30 x 30 cm con mango hueco de 15 cm.
Baterías alcalinas rectangular de 9 voltio	Baterías alcalinas rectangular de 9 voltios instaladas. Extraduración.
Demarcación de emergencia antideslizante.Amarillo Negra.	Cinta antideslizante para demarcación, Adhesiva franjas de color Negra/amarilla 20 Metros X 5c, alta resistencia.
Demarcación de emergencia antideslizante.	Cinta antideslizante para demarcación, Adhesiva fotoluminicente 5 Metros X 5cm, alta resistencia.
cinta	Cinta antideslizante para demarcación, Adhesiva franjas fotoluminiscente 20 Metros * 48 mm, alta resistencia. Granulo 60 adherido al soporte PVC y Adhesivo acrílico. Resistente a la abrasión; Se puede cortar con la mano; Resistente a la humedad y al agua; Libre de solventes; Resistentes a la intemperie, los productos de limpieza y altas y bajas temperaturas; Abrasivo extremadamente resistente; Uso en acero, piedra, yeso, la mayoría de los plásticos, azulejos. Garantía 12 meses.
Canaleta	Canaleta de Goma para Piso protección prevención contra caidas. Canaleta de Goma para Piso Vías para protección de cables en oficinas y protector anticaidas. Antideslizante. Color negro y franja amarilla de alta visibilidad. Diseño robusto y duradero garantiza una larga vida útil. Altura de 30 mm, ancho de 155 mm, largo de 1020 mm.Permite Fijar con tornillo al piso.
Cable cobre FPLR para Redes Deteccion Incendios	Cable cobre FPLR para Redes Deteccion Incendios 2 x 18, rollo x 305 metros, Caracteristicas: -Tipo: Alambre (1 par). -Impedancia (O): 81. -Resistencia en O a 100 m.: 2.13. -Calibre: 18 AWG. -Color externo: Rojo. -Color interno: Negro, Rojo. -Certificaciones: UL 1424, NEC 760. -Diámetro exterior (mm): 3.4
Reductor de Bronce 2 1/2" a 1 1/2"	Reductor de Bronce 2 1/2" a 1 1/2" Adaptador – Reductor de bronce fundido maquinado que cambia el diámetro de 2.5" rosca NST de la salida macho de un hidrante, manguera u otro dispositivo que provee agua contra incendio, a una salida de diámetro de 1.5" NST para poder enroscar el acople hembra de una manguera.

Baterías de 12 VDC 7Amp/H AGM libre de mantenimiento	Baterías de 12VDC 7Amp/H AGM libre de mantenimiento. Voltaje: 12V, Capacidad: 7.0 A Sede principal
Sensor de humo fotoeléctrico inhalámbrico.	Sede principal Calle 4 No 2 80 Centro de Comercio y Servicios Popayán: Sensor de humo fotoeléctrico inteligente, de detección temprana en condiciones de incendio. Tiene monitoreo constante de la sensibilidad del sensor. Debe operar en un rango de voltaje 9 VDC. Temperatura de operación de 0°C a 57°C. Velocidad de 4000 ft/min. Con dos LED's en lados opuestos del sensor dan indicación de 360º. Los LED's deberán encenderse en forma intermitente y al entrar en alarma quedarse encendido continuamente hasta que se retorne a la situación normal. Los detectores de humo fotoeléctricos inteligentes, se conectarán a los circuitos de iniciación del panel de control; utilizarán su principio propio de detección y un circuito electrónico para medir la densidad del humo y bajo comando del panel central enviarán Detección análoga inteligente con direccionamiento individual.
Estación manual de incendios con llaves de desbloqueo.	Estaciones manuales de incendios con llave de desbloqueo en la sede principal del Centro de Comercio y Servicios. El punto de llamada manual deberá ser direccionable, del tipo de doble acción, compatible eléctricamente con el rango normalizado de detectores automáticos, para que puedan ser conectadas directamente en circuitos supervisados clase A ó B, junto con los detectores y con los módulos monitores y de control requeridos. La estación de llamada manual de alarma de incendio deberá garantizar operación segura y deberá ser apta para resistir permanentemente la corrosión. El punto de llamada de alarma deberá estar equipado con un dispositivo auto-retenido para mantener la condición de alarma hasta que sea reposicionada por una persona autorizada. Los pulsadores manuales de alarma de la Subestación tendrán las siguientes características mínimas:
Sirenas estroboscópicas.	Sede principal Centro de Comercio y Servicios Calle 4 No 2 - 80 Ciudad de Popayán: Sirenas estroboscópicas, cuya construcción sea resistente a las manipulaciones, terminal de entrada para calibres de alambre: 12 a 18 AWG, En colores rojo o Blanco, Selección automática de la operación de 12 ó 24 voltios a 15 y 30 candelas. Sirena de 88+ dBA, de fácil instalación en pared o techo. Interruptor giratorio para el tono de la sirena y dos selecciones del volumen. Temperatura de funcionamiento estándar: 0 ° C a 49 ° C (32 ° F a 120 ° F). Rango de humedad: 10 a 93% sin condensación.Certificado UL.Certificado ULC. IncIuye accesorios , istalación funcional y señalización de alarma de emergenci, acorde a norma tecnica.
Sirenas estroboscópicas.	sede La Casona Carrera 11 número 6-31 Santander de quilichao, Sirenas estroboscópicas, cuya construcción sea resistente a las manipulaciones, terminal de entrada para calibres de alambre: 12 a 18 AWG, En colores rojo o Blanco, Selección automática de la operación de 12 ó 24 voltios a 15 y 30 candelas. Sirena de 88+ dBA a 16 voltios, de fácil instalación en pared o techo. Interruptor giratorio para el tono de la sirena y dos selecciones del volumen.Compatible con el módulo de sincronización MDL3. Temperatura de funcionamiento estándar: 0 ° C a 49 ° C (32 ° F a 120 ° F). Rango de humedad: 10 a 93% sin condensación.Certificado UL.Certificado ULC. nIcluye accesorios , istalación funcional y señalización de alarma de emergenci, acorde a norma tecnica.
Sirenas estroboscópicas.	Complejo Científico Calle 5 No 26 - 00 Popaýan, Sirenas estroboscópicas, cuya construcción sea resistente a las manipulaciones, terminal de entrada para calibres de alambre: 12 a 18 AWG, En colores rojo o Blanco, Selección automática de la operación de 12 ó 24 voltios a 15 y 30 candelas. Sirena de 88+ dBA a 16 voltios, de fácil instalación en pared o techo. Interruptor giratorio para el tono de la sirena y dos selecciones del volumen.Compatible con el módulo de sincronización MDL3. Temperatura de funcionamiento estándar: 0 ° C a 49 ° C (32 ° F a 120 ° F). Rango de humedad: 10 a 93% sin condensación.Certificado UL.Certificado ULC. nIcluye accesorios , istalación funcional y señalización de alarma de emergenci, acorde a norma tecnica.
Luces de emergencias	Sede principal Centro de Comercio y Servicios Calle 4 No 2 - 80 Ciudad de Popayán: Luces de emergencia, automáticas autónomas hasta 90 minutos, con batería reemplazable. El alumbrado de reemplazamiento debe permitir la continuación de actividades normales durante un tiempo mínimo de dos horas. Para obtener niveles de iluminación, debe considerarse que el factor de reflexión sobre paredes y techos es nulo. La dotación de la luminarias del alumbrado de emergencia debe ser como mínimo de 5 Lúmenes/m2 . Por su parte, el flujo luminoso producido por las lámparas debe ser superior o igual a los 30 Lúmenes.
Luces de emergencias	Sede Complejo Científico Calle 5 No 26 - 00 Popaýan: Luces de emergencia, automáticas autónomas hasta 90 minutos, con batería reemplazable. El alumbrado de reemplazamiento debe permitir la continuación de actividades normales durante un tiempo mínimo de dos horas. Para obtener niveles de iluminación, debe considerarse que el factor de reflexión sobre paredes y techos es nulo. La dotación de la luminarias del alumbrado de emergencia debe ser como mínimo de 5 Lúmenes/m2 . Por su parte, el flujo luminoso producido por las lámparas debe ser superior o igual a los 30 Lúmenes. IncIuye accesorios y señalización de alarma de emergencia, acorde a norma tecnica.
Luces de emergencias	Sede la Casona Carrera 11 número 6-31Santander de quilichao: Luces de emergencia, automáticas autónomas hasta 90 minutos, con batería reemplazable. El alumbrado de reemplazamiento debe permitir la continuación de actividades normales durante un tiempo mínimo de dos horas. Para obtener niveles de iluminación, debe considerarse que el factor de reflexión sobre paredes y techos es nulo. La dotación de la luminarias del alumbrado de emergencia debe ser como mínimo de 5 Lúmenes/m2 . Por su parte, el flujo luminoso producido por las lámparas debe ser superior o igual a los 30 Lúmenes. InIcluye accesorios y señalización de alarma de emergencia, acorde a norma tecnica.
Panel Central de alarma	Sede Complejo Científico Calle 5 No 26 - 00 Popaýan: Panel central de detección de Incendios hasta 50 puntos compatible con dispositivos inhalámbricos. El panel de control inteligente y direccionable estará ensamblado en un gabinete diseñado para ser montado directamente en la pared. La caja y la puerta serán construidas en acero con espacio para las conexiones en tubería conduit en los lados y/o en la parte superior. El sistema de detección automática de incendio deberá presentar un diseño modular con pantalla para presentar información vital al operador con respecto a una situación de incendio, progreso y detalles de evacuación. Debe permitir integración totalmente bidireccional de tal manera que desde el sistema integrador se pueda controlar el silenciamiento, los módulos de control y se puedan reconocer las alarmas de los dispositivos.
Panel central de detección de incendios.	Sede la Casona Carrera 11 número 6-31 Santander de quilichao: Panel central de detección de Incendios hasta 50 puntos compatible con dispositivos inhalámbricos. El panel de control inteligente y direccionable estará ensamblado en un gabinete diseñado para ser montado directamente en la pared. La caja y la puerta serán construidas en acero con espacio para las conexiones en tubería conduit en los lados y/o en la parte superior. El sistema de detección automática de incendio deberá presentar un diseño modular con pantalla para presentar información vital al operador con respecto a una situación de incendio, progreso y detalles de evacuación. Debe permitir integración totalmente bidireccional de tal manera que desde el sistema integrador se pueda controlar el silenciamiento, los módulos de control y se puedan reconocer las alarmas de los dispositivos.
Sensores de humo fotoeléctrico cableado	Sede Complejo Científico Calle 5 No 26 - 00 Popaýan; Sensor de humo fotoeléctrico inteligente, de detección temprana en condiciones de incendio. Tiene monitoreo constante de la sensibilidad del sensor. Debe operar en un rango de voltaje 9 VDC. Temperatura de operación de 0°C a 57°C. Velocidad de 4000 ft/min. Con dos LED's en lados opuestos del sensor dan indicación de 360º. Los LED's deberán encenderse en forma intermitente y al entrar en alarma quedarse encendido continuamente hasta que se retorne a la situación normal. Los detectores de humo fotoeléctricos inteligentes, se conectarán a los circuitos de iniciación del panel de control; utilizarán su principio propio de detección y un circuito electrónico para medir la densidad del humo y bajo comando del panel central enviarán Detección análoga inteligente con direccionamiento individual.
Sensores de humo fotoeléctrico cableado	Sede la Casona Carrera 11 número 6-31Santander de quilichao; Sensor de humo fotoeléctrico inteligente, de detección temprana en condiciones de incendio. Tiene monitoreo constante de la sensibilidad del sensor. Debe operar en un rango de voltaje 9 VDC. Temperatura de operación de 0°C a 57°C. Velocidad de 4000 ft/min. Con dos LED's en lados opuestos del sensor dan indicación de 360º. Los LED's deberán encenderse en forma intermitente y al entrar en alarma quedarse encendido continuamente hasta que se retorne a la situación normal. Los detectores de humo fotoeléctricos inteligentes, se conectarán a los circuitos de iniciación del panel de control; utilizarán su principio propio de detección y un circuito electrónico para medir la densidad del humo y bajo comando del panel central enviarán Detección análoga inteligente con direccionamiento individual.
Estación manual de incendios con llave de desbloqueo	Sede Complejo Científico Calle 5 No 26 - 00 Popaýan: Estación manual de incendios con llave de desbloqueo, Suministro e instalación de estaciones manuales de incendios con llave de desbloqueo en la sede principal del Centro de Comercio y Servicios. El punto de llamada manual deberá ser direccionable, del tipo de doble acción, compatible eléctricamente con el rango normalizado de detectores automáticos, para que puedan ser conectadas directamente en circuitos supervisados clase A ó B, junto con los detectores y con los módulos monitores y de control requeridos. La estación de llamada manual de alarma de incendio deberá garantizar operación segura y deberá ser apta para resistir permanentemente la corrosión. El punto de llamada de alarma deberá estar equipado con un dispositivo auto-retenido para mantener la condición de alarma hasta que sea reposicionada por una persona autorizada.
Estación manual de incendios con llave de desbloqueo	Sede la Casona Carrera 11 número 6-31 Santander de quilichao: Estaciones manuales de incendios con llave de desbloqueo en la sede principal del Centro de Comercio y Servicios. El punto de llamada manual deberá ser direccionable, del tipo de doble acción, compatible eléctricamente con el rango normalizado de detectores automáticos, para que puedan ser conectadas directamente en circuitos supervisados clase A ó B, junto con los detectores y con los módulos monitores y de control requeridos. La estación de llamada manual de alarma de incendio deberá garantizar operación segura y deberá ser apta para resistir permanentemente la corrosión. El punto de llamada de alarma deberá estar equipado con un dispositivo auto-retenido para mantener la condición de alarma hasta que sea reposicionada por una persona autorizada.
Central para voceo audio IP amplificada para indicaciones de emergencia.	Sede principal Centro de Comercio y Servicios Calle 4 No 2 - 80 Ciudad de Popayán: Central para voceo de audio IP amplificada hasta 100 w. Incluye cableado y accesorios. Incluye microfono inhalambrico robusto de diadema.

Central para voceo audio IP amplificada para indicaciones de emergencia.	Sede Complejo Científico Calle 5 No 26 - 00 Popaýan: Central para voceo de audio IP amplificada hasta 100 w. Incluye cableado y accesorios. Incluye microfono inhalambrico robusto de diadema.
Parlantes para voceo 6w tipo interior para indicaciones de emergencia.	Sede principal Centro de Comercio y Servicios Calle 4 No 2 - 80 Ciudad de Popayán: Parlante tipo interior voceo de audio analógico amplificada hasta máximo 30w. Para sonido ambiental de 4" color negro, incluye soporte para instalación. Transmite mensaje de emergencia e indicaciones de seguridad al interior de las instalaciones. Inluye cableado y accesorios
Parlantes para voceo 6w tipo exteriorpara indicaciones de emergencia.	Sede Complejo Científico Calle 5 No 26 - 00 Popaýan: Parlante tipo interior voceo de audio analógico amplificada hasta máximo 30w. Para sonido ambiental de 4" color negro, incluye soporte para instalación. Inluye cableado y accesorios. Transmite mensaje de emergencia e indicaciones de seguridad al interior de las instalaciones.
Parlantes para voceo 6w tipo exteriorpara indicaciones de emergencia.	Sede principal Centro de Comercio y Servicios Calle 4 No 2 - 80 Ciudad de Popayán: Parlante tipo exterior voceo de audio analógico amplificada hasta máximo 30w. Para sonido ambiental de 4" color negro, incluye soporte para instalación. Incluye cableado y accesorios.

FIRMA ALMACENISTA	BIBIANA JUDITH ARIAS PEREZ Firmado digitalmente por BIBIANA JUDITH ARIAS PEREZ
NOMBRE COMPLETO	**BIBIANA JUDITH ARIAS PEREZ**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**52317409**
CORREO INSTITUCIONAL	barias@sena.edu.co