ANEXO 6 – FICHA TÉCNICA

Mediante la firma del presente anexo declaro que en caso los bienes y/o servicios ofrecidos cumplen condiciones técnicas iguales o superiores a las descritas en el presente anexo.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CÓDIGO UNSPSC
Extractor tipo centrifugo Referencia BCS 222 Caudal 8.000 Presión 50 mmca Motor 7.5 hp	Un	1	52141500
Campana de 0.70x0.70 mts fabricada en inox.	Un	1	48101820
línea de ductos y accesorios de Ø 22"a Ø10" fabricados en acero inox 304 (30 metros)	Un	1	30101804
Unidad de filtros de carbón activado	Un	1	40142500
Desmontaje del sistema actual	Un	1	72102900
Acometida y conexión eléctrica	Un	1	72102900
Obras civiles	Un	1	72102900
Aislamiento acústico cuarto-extractor	Un	1	72102900
Suministro y montaje del sistema de extracción	Un	1	72102900

Atentamente,



ELSA JULIETH CASTAÑEDA OSPINA
Representante Legal
C.C. N° 1.010.182.685 de Bogotá
TEMPOEFECTIVA S.A.S.
NIT: 900.995.679-4