Bogotá 30 de julio de 2024

Señores:
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
Atn. LUIS MENDEZ
Barranquilla

REF. INFORME

Respetados Señores:

De acuerdo con la ejecución del contrato con los trabajos que realizaron les informo lo siguiente:

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

ITEM	DESCRPCION	CANTIDAD
01	EXTINTOR 10LBS MULTIPROPOSITO	186
02	EXTINTOR 20LBS MULTIPROPOSITO	104
03	EXTINTOR CO2 10LBS	02
04	EXTINTOR CO2 15LBS	07
05	EXTINTOR CO2 20LBS	16
06	EXTINTOR 2 ½ Gls DE AGUA APRESION	22
07	EXTINTOR 150LBS MULTIPROPOSITO	04
	TOTAL	341

RECOLECCION

- Se recolecto en cada ENTE, ESCENARIO DEPORTIVO, OFICINAS DE MOVILIDAD, CARCELES, CATIN, TERMINAL DE TRANSPORTE Y LOS DOS EDIFICIOS DE LA ALCADIA, los extintores mencionados en el cuadro anterior y los 199 extintores de Solkaflam o agente limpio.

RECARGA Y MANTENIMIENTO

- Se recargaron todos los extintores de cada ENTE, ESCENARIO DEPORTIVO, OFICINAS DE MOVILIDAD, CARCELES, CATIN, TERMINAL DE TRASPORTE Y LOS DOS EDIFICIOS DE LA ALCADIA. enunciados en el cuadro anterior, así mismo se les realizo la recarga de acuerdo con la norma,
  CAMBIO DE ANILLO Y CALCOMANIA DE GARANTIA
- se cambio anillo de garantía de recarga que para este año es de color amarillo así mismo la calcomanía de garantía donde se encuentra la próxima fecha de recarga que para el caso es mayo de 2025. Así:




ENTREGA

- Se entregaron todos los extintores de cada ENTE, ESCENARIO DEPORTIVO, OFICINAS DE MOVILIDAD, CARCELES, CATIN, TERMINAL DE TRANSPORTE Y LOS DOS EDIFICIOS DE LA ALCADIA. RELACIONADOS SEDE POR SEDE EN EL ARCHIVO EXCEL ADJUNTADO A ESTE

EXTINTORES CARGADOS CON SOLKAFLAM

- Se recolectaron todos los extintores de cada ENTE, ESCENARIO DEPORTIVO, OFICINAS DE MOVILIDAD, CARCELES, CATIN Y LOS DOS EDIFICIOS DE LA ALCADIA. Y se almacenaron en el parqueadero de la alcaldía. asi:



- DISPOSICION FINAL EL SOLKAFLAM O AGENTE LIMPIO HCFC-123 es una sustancia agotadora de la capa de ozono y puede llegar a ser un residuo peligroso. Debe evitarse su liberación al ambiente y gestionarse adecuadamente, de acuerdo a la legislación nacional para residuos peligrosos, por esta razón se debe hacer con una empresa dedicada a destruir los desechos químicos y para el caso de ustedes **solo es necesario hacerlo para el 50% de extintores ya que el otro 50% se encontraron vacío**

EXTINTORES NUEVOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT
01	EXTINTOR CO2 DE 10 Lbs	160
02	EXTINTOR CO2 DE 15 Lbs	40
03	EXTINTOR CO2 DE 50Lbs	2
04	EXTINTOR 10LBS MULTIPROPOSITO	6
05	EXTINTOR 20LBS MULTIPROPOSITO	6
06	EXTINTOR 2 ½ Gls DE AGUA APRESION	6

ENTREGA Y REPARTO

- Se entregaron todos los extintores en la dependencia de seguridad de la ALCADIA.
- Se repartió los extintores de CO2 en cada ENTE, ESCENARIO DEPORTIVO, OFICINAS DE MOVILIDAD, CARCELES, CATIN Y LOS DOS EDIFICIOS DE LA ALCADIA.



CAMBIO

- Se cambiaron todos los extintores de Solkaflam por extintores de CO2 en cada ENTE, ESCENARIO DEPORTIVO, OFICINAS DE MOVILIDAD, CARCELES, CATIN Y LOS DOS EDIFICIOS DE LA ALCADIA, así mismo se recolectaron dejándolos el parqueadero de la alcaldía, para su respectiva disposición final.
-

SEÑALIZACION

- Se entrego la señalización de acuerdo con el tipo de los extintores así mismo los soportes para pared.



RECOMENDACIONES

Adquirir 4 extintores tipo carretilla de 50Lbs cargados con CO2 y un extintor tipo satélite de 150 Lbs multipropósito para ser instalados así:

- Dos en el complejo acuático ya que en el sótano se encuentran instaladas 12 bombas de gran capacidad, cuarto eléctrico y la subestación eléctrica.
- Un extintor de CO2 de 50 Lbs para el cuarto de refrigeración del tablado del coliseo ELIAS CHEWIN
- Un extintor para el cuarto de la subestación eléctrica de la alcaldía
- Un extintor tipo satélite para el parqueadero de la alcaldía.
- Realizar la disposición final de 100 extintores cargados con Solkaflam.

Atentamente,

MARCO ANTONIO FLORIAN MANTILLA

ANEXO:

- ARCHIVO EXCEL

MAFE SEGURIDAD

Nit 79.054.381-0 MARCO ANTONIO FLORIAN EXTINTORES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Bogotá 20 de Mayo de 2024

Señores:
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
Atn. LUIS MENDEZ
Barranquilla

REF. CERTIFICACION DE RECARGA

Respetados Señores:

Con la presente certifico que la recarga que se realizo en los extintores que poseen uds en los diferentes ENTES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, OFICINAS DE MOVILIDAD, CARCELES, CATIN, TERMINAL DE TRNSPORTE Y LOS DOS EDIFICIOS DE LA ALCADIA se hizo bajo los estándares de la norma NFPA 10 y tienen una garantía de un año.

Atentamente,

MARCO ANTONIO FLORIAN MANTILLA

MAFE SEGURIDAD

Nit 79.054.381-0 MARCO ANTONIO FLORIAN EXTINTORES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Bogotá 20 de Mayo de 2024

Señores:
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
Atn. LUIS MENDEZ
Barranquilla

REF. Certificación equipo nuevo

Respetados Señores:

Con la presente certifico que los extintores distribuidos en los ENTES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, OFICINAS DE MOVILIDAD, CARCELES, CATIN Y LOS DOS EDIFICIOS DE LA ALCADIA son nuevos y con una excelente calidad.

Atentamente,

MARCO ANTONIO FLORIAN MANTILLA