Reporte de actividades mantenimiento preventivo aire acondicionado

INFORMACIÓN GENERAL		
Área:	Administración	
Fecha:	13/02/2024	
Placa de Inventario	AD-160063	
Marca Mini Split : Samsung		Capacidad en Bt/U: 8000 BTU
Modelo Mini Split : AR18KVSPDGMN		Amperaje: 6.01 A
Serie de Mini Split: 06APPAJJ300075V		Voltaje: 201 V
Referencia de Gas : Deriv. Petroleo		Periodicidad: SEMESTRAL
CRITERIOS ESPECIFICOS		
Item		Estado
Chequeo Voltaje:		✓
Chequeo Amperaje:		✓
Chequeo Consumo en Wattss:		✓
Chequeo presión del refrigerante:		✓
Chequeo Drenajes:		✓
Chequeo Capacidad de Refrigeración:		✓
CRITERIOS GENERALES		
Limpieza General		✓
Chequeo de vibraciones y Ruidos		✓
Revisión del sistema de Refrigeración		✓
Revisión del sistema Eléctrico		✓
Chequeo estructura general de la Maquina		✓
Descripción: Se realiza mantenimiento preventivo de aire acondicionado, se encuentra trabajando en sus parámetros normales.		
Observaciones:		

Jose Andres G

Firma de quien entrega

Nombre: Jose Andres G

Cedula: 1105335337

Firma de quien recibe

Nombre: Jennifer Mariyuri Cerquera

Cedula: 1110.516.937

Reporte de actividades mantenimiento preventivo aire acondicionado

INFORMACIÓN GENERAL		
Área:	Consulta Externa	
Fecha:	13/02/2024	
Placa de Inventario	AD- 160244	
Marca Mini Split : GENERAL ELECTRIC		Capacidad en Bt/U: 12000 BTU
Modelo Mini Split : ASCD09ABE021		Amperaje: 11.0 A
Serie de Mini Split: 11080320G00197		Voltaje: 115 V
Referencia de Gas : Deriv. Petroleo		Periodicidad: Semestral
CRITERIOS ESPECIFICOS		
Item		Estado
Chequeo Voltaje:		✓
Chequeo Amperaje:		✓
Chequeo Consumo en Wattss:		✓
Chequeo presión del refrigerante:		✓
Chequeo Drenajes:		✓
Chequeo Capacidad de Refrigeración:		✓
CRITERIOS GENERALES		
Limpieza General		✓
Chequeo de vibraciones y Ruidos		✓
Revisión del sistema de Refrigeración		✓
Revisión del sistema Eléctrico		✓
Chequeo estructura general de la Maquina		✓
Descripción:: Se realiza mantenimiento preventivo de aire acondicionado, se encuentra trabajando en sus parámetros normales.		
Observaciones:		

José Andres G

Firma de quien entrega
Nombre: José Andres G
Cedula: 1605335337

Carlos Nava

Firma de quien recibe
Nombre: Carlos Javier Nava
Cedula: 1030670567

Reporte de actividades mantenimiento preventivo aire acondicionado

INFORMACIÓN GENERAL		
Área:	Farmacia	
Fecha:	13/02/2024	
Placa de Inventario	AD-160084	
Marca Mini Split : Samsung		Capacidad en Bt/U: 2400 BTU
Modelo Mini Split : ASV24PSBAN		Amperaje: 7.3 A
Serie de Mini Split: Y47HPAKF300231A		Voltaje: 208 V
Referencia de Gas : Deriv. Petroleo		Periodicidad: Semestral
CRITERIOS ESPECIFICOS		
Item		Estado
Chequeo Voltaje:		✓
Chequeo Amperaje:		✓
Chequeo Consumo en Wattss:		✓
Chequeo presión del refrigerante:		✓
Chequeo Drenajes:		✓
Chequeo Capacidad de Refrigeración:		✓
CRITERIOS GENERALES		
Limpieza General		✓
Chequeo de vibraciones y Ruidos		✓
Revisión del sistema de Refrigeración		✓
Revisión del sistema Eléctrico		✓
Chequeo estructura general de la Maquina		✓
Descripción: Se realiza mantenimiento preventivo de aire acondicionado, se encuentra trabajando en sus parámetros normales.		
Observaciones:		

Jose Andres G

Firma de quien entrega

Nombre: Jose Andres

Cedula: 105 335337

Lorena Vargas

Firma de quien recibe

Nombre: Lorena Vargas

Cedula: 1-105.334.637

Reporte de actividades mantenimiento preventivo aire acondicionado

INFORMACIÓN GENERAL		
Área:	Gerencia	
Fecha:	13/02/2024	
Placa de Inventario	AD- 160083	
Marca Mini Split : MABE		Capacidad en Bt/U: 12000 BTU
Modelo Mini Split : MMI12CABWCCCHII8		Amperaje: 9.0 A
Serie de Mini Split: ST19081949GCC0266		Voltaje: 110 V
Referencia de Gas : Deriv. Petroleo		Periodicidad: Semestral
CRITERIOS ESPECIFICOS		
Item		Estado
Chequeo Voltaje:		✓
Chequeo Amperaje:		✓
Chequeo Consumo en Wattss:		✓
Chequeo presión del refrigerante:		✓
Chequeo Drenajes:		✓
Chequeo Capacidad de Refrigeración:		✓
CRITERIOS GENERALES		
Limpieza General		✓
Chequeo de vibraciones y Ruidos		✓
Revisión del sistema de Refrigeración		✓
Revisión del sistema Eléctrico		✓
Chequeo estructura general de la Maquina		✓
Descripción:: Se realiza mantenimiento preventivo de aire acondicionado, se encuentra trabajando en sus parámetros normales.		
Observaciones:		

Jose Andres G

Firma de quien entrega
Nombre: Jose Andres G
Cedula: 1105335337

Firma de quien recibe
Nombre: Yenniffer Cerquera
Cedula: 1.110.516.937

Reporte de actividades mantenimiento preventivo aire acondicionado

INFORMACIÓN GENERAL		
Área:	Laboratorio	
Fecha:	13/02/2024	
Placa de Inventario	AD- 160063	
Marca Mini Split : LG		Capacidad en Bt/U: 12000 BTU
Modelo Mini Split : VS122C7		Amperaje: 8.0 A
Serie de Mini Split: 304TALBD3856		Voltaje: 205 V
Referencia de Gas : Deriv. Petroleo		Periodicidad: Semestral
CRITERIOS ESPECIFICOS		
Item		Estado
Chequeo Voltaje:		✓
Chequeo Amperaje:		✓
Chequeo Consumo en Wattss:		✓
Chequeo presión del refrigerante:		✓
Chequeo Drenajes:		✓
Chequeo Capacidad de Refrigeración:		✓
CRITERIOS GENERALES		
Limpieza General		✓
Chequeo de vibraciones y Ruidos		✓
Revisión del sistema de Refrigeración		✓
Revisión del sistema Eléctrico		✓
Chequeo estructura general de la Maquina		✓
Descripción:: Se realiza mantenimiento preventivo de aire acondicionado, se encuentra trabajando en sus parámetros normales.		
Observaciones:		

Jesa Andres G

Firma de quien entrega

Nombre: Jesa Andres G

Cedula: 1105335337

Firma de quien recibe

Nombre: Luisa Arana

Cedula: 65702476.

Reporte de actividades mantenimiento preventivo aire acondicionado

INFORMACIÓN GENERAL		
Área:	Urgencias - Reanimacion	
Fecha:	13/02/2024	
Placa de Inventario	AD-160216	
Marca Mini Split : Samsung		Capacidad en Bt/U: 17000 BTU
Modelo Mini Split : AR18KVSPPDGMN		Amperaje: 7 A
Serie de Mini Split: OGAPPAJJ300075V		Voltaje: 205 V
Referencia de Gas : Deriv. Petroleo		Periodicidad: Semestral
CRITERIOS ESPECIFICOS		
Item		Estado
Chequeo Voltaje:		✓
Chequeo Amperaje:		✓
Chequeo Consumo en Wattss:		✓
Chequeo presión del refrigerante:		✓
Chequeo Drenajes:		✓
Chequeo Capacidad de Refrigeración:		✓
CRITERIOS GENERALES		
Limpieza General		✓
Chequeo de vibraciones y Ruidos		✓
Revisión del sistema de Refrigeración		✓
Revisión del sistema Eléctrico		✓
Chequeo estructura general de la Maquina		✓
Descripción:: Se realiza mantenimiento preventivo de aire acondicionado, se encuentra trabajando en sus parámetros normales.		
Observaciones:		

Jose Andres C

Firma de quien entrega
Nombre: Jose Andres C.
Cedula: 1105355337

Firma de quien recibe
Nombre:
Cedula:

Reporte de actividades mantenimiento preventivo
Neveras

INFORMACIÓN GENERAL		
Área:	Cocina – Nevera Vertical	
Fecha:	20/02/2024	
Placa de Inventario	AD-	
Marca de Refrigerador: Samsung		Capacidad : 326 L
Modelo de Refrigerador : RT32KS7301		Amperaje: 0.50 A
Serie de Refrigerador: No registra		Voltaje: 108 V
Periodicidad: Semestral		Estado Físico: Bueno
Tipo de Mantenimiento: Preventivo **x**	Correctivo:	Instalación:
Descripción: Se realiza mantenimiento preventivo de nevera, se encuentra trabajando en parámetros, Presión y Amperaje normal . Se realiza limpieza general en la parte interna y externa de la misma, se revisan acometidas eléctricas las cuales están en buen estado.		
Observaciones: Funcionando normalmente.		

Jose Andres

Firma de quien entrega
Nombre: Jose Andres
Cedula: 1105335337

Firma de quien recibe
Nombre: Jennifer Cerquera
Cedula: 1.110.516.937

Reporte de actividades mantenimiento preventivo
Neveras

INFORMACIÓN GENERAL		
Área:	Farmacia	
Fecha:	20/02/2024	
Placa de Inventario	AD- 160082	
Marca de Refrigerador: Haceb - Minibar		Capacidad : 87 L
Modelo de Refrigerador : NEV AS		Amperaje: 1.2 A
Serie de Refrigerador: No registra		Voltaje: 115 V
Periodicidad: Semestral		Estado Físico: Bueno
Tipo de Mantenimiento: Preventivo **x**	Correctivo:	Instalación:
Descripción: Se realiza mantenimiento preventivo de nevera, se encuentra trabajando en parámetros, Presión y Amperaje normal . Se realiza limpieza general en la parte interna y externa de la misma, se revisan acometidas eléctricas las cuales están en buen estado.		
Observaciones: Funcionando normalmente.		

Jesc Andres G

Firma de quien entrega
Nombre: Jesc Andres G
Cedula: 1105335337

Lorena Vargas

Firma de quien recibe
Nombre: Lorena Vargas
Cedula: 1.105.334.037

Reporte de actividades mantenimiento preventivo
Neveras

INFORMACIÓN GENERAL		
Área:	Laboratorio - Refrigerador	
Fecha:	20/02/2024	
Placa de Inventario	AD- 160263	
Marca de Refrigerador: Wonder cool		Capacidad : 277 L
Modelo de Refrigerador : WPV.320		Amperaje: 2 A
Serie de Refrigerador : 220516		Voltaje: 110 V
Periodicidad: Semestral		Estado Físico: Bueno
Tipo de Mantenimiento: Preventivo x	Correctivo:	Instalación:
Descripción: Se realiza mantenimiento preventivo de nevera, se encuentra trabajando en parámetros, Presión y Amperaje normal . Se realiza limpieza general en la parte interna y externa de la misma, se revisan acometidas eléctricas las cuales están en buen estado.		
Observaciones: Funcionando normalmente.		

Firma de quien entrega
Nombre: Jose Andres Guzman
Cedula: 1.105.335.337

Firma de quien recibe
Nombre: Jaisa Fernanda Arana
Cedula: 65782476.

Reporte de actividades mantenimiento preventivo Neveras

INFORMACIÓN GENERAL		
Área:	Residuos – Nevera Vertical	
Fecha:	20/02/2024	
Placa de Inventario	AD- 160044	
Marca de Refrigerador: ABBA		Capacidad : 291 L
Modelo de Refrigerador : RS – 10 A		Amperaje: 1.8 A
Serie de Refrigerador : 41000101		Voltaje: 115 V
Periodicidad: Semestral		Estado Físico: Bueno
Tipo de Mantenimiento: Preventivo **x**	Correctivo:	Instalación:
Descripción: Se realiza mantenimiento preventivo de nevera, se encuentra trabajando en parámetros, Presión y Amperaje normal . Se realiza limpieza general en la parte interna y externa de la misma, se revisan acometidas eléctricas las cuales están en buen estado.		
Observaciones: Funcionando normalmente.		

Jose Andres G

Firma de quien entrega

Nombre: Jose Andres G

Cedula: 1083335337

Daniela Oyuela.

Firma de quien recibe

Nombre: Laura Daniela

Cedula: 1005859709

Reporte de actividades mantenimiento preventivo
Neveras

INFORMACIÓN GENERAL		
Área:	ODONTOLOGIA – MINIBAR	
Fecha:	20/02/2024	
Placa de Inventario	AD- 160408	
Marca de Refrigerador: HACEB		Capacidad : 87 L
Modelo de Refrigerador : NEV AS 87L		Amperaje: 1,2 A
Serie de Refrigerador : No registra		Voltaje: 115 V
Periodicidad: Semestral		Estado Físico: Bueno
Tipo de Mantenimiento: Preventivo **x**	Correctivo:	Instalación:
Descripción: Se realiza mantenimiento preventivo de nevera, se encuentra trabajando en parámetros, Presión y Amperaje normal . Se realiza limpieza general en la parte interna y externa de la misma, se revisan acometidas eléctricas las cuales están en buen estado.		
Observaciones: Funcionando normalmente.		

Jose Andres G.

Firma de quien entrega
Nombre: Jose Andres G
Cedula: 1105335337

Firma de quien recibe
Nombre: Cristian Pena
Cedula: 1140587885.