

E.S.E. BELLOSALUD

Nit: 800.174.995-1

CRA 42 20 E 91 Tel: 4482030 Fax: 2669111

Pago 4

017-24

20 MAYO

2024

13,214,159.00

SEVEMAC SAS

TRECE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

COMPROBANTE DE EGRESO

445

May.20/2024

Proveedor: SEVEMAC SAS

Teléfono: 2913497

Fax:

2913497

Nit / C.C.: 901.959.495 2

Vir. Pagado:

13,214,159.00

Banco Beneficiario:

Nro. Cuenta:

Tipo de Cuenta:

Banco: 01 BANCO DE BOGOTA. Nro. Cuenta: 534130695

BANCO BOGOTA CTA
CTE GIRO DIRECTO

Tipo de Cuenta: Corriente

Cheque: 1

Vir. Cheque:

13,214,159.00

Valor en Letras: TRECE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto:

CONTRATO 017/2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES
CONTRATO 19 MANTENIMIENTO A LOS TANQUES RECOLECTORES DE AGUA DE LAS SEDES QUE CONFORMA LA ESE
BELLOSALUD

Vr. Br.: 3,972,626.00

Vr. Iva:

2,199,893.00

Notas:

0.00

Reten: 7,605,756.00

R. Iva:

216,764.00

R. Ica:

Otros: 347,352.00

T. Ded:

564,116.00

Neto:

13,214,159.00

0.00

Factura Número		Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01	123 FE382	Abr. 30 / 2024	4,608,246.00	4,608,246.00
XOT01	122 FE384	Abr. 30 / 2024	8,605,913.00	8,605,913.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta	Centro de Costo	Débito	Crédito
11100515 BANCO DE BOGOTA CORRIENTE			13,214,159.00
24010103 PRESTACION DE SERVICIOS		13,214,159.00	0.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2024		63	CDP 39	OBL 1219	4,727,425.00
Rúbro Presupuestal: 2.1.2.02.02.008.006 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO					
2024		97	CDP 35	OBL 1218	9,050,850.00
Rúbro Presupuestal: 2.1.2.02.02.008.006 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO					

Tesorero

Gerente



SEVEMAC S.A.S.
NIT 901 359 496-2
CR 39 66 34
Tel: (57) 2913497
Medellín - Colombia
sevemasas@gmail.com



Factura Electrónica
No. FE 382

Señoras EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BELLO SALUD
NIT 600.174.995-1
Dirección CL 54 56 A 11

Teléfono (034) 4482030 - Ext. 000
Ciudad Bello - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 30/04/2024, 11:44
Expedición 30/04/2024, 12:12
Vencimiento 30/05/2024

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Implo. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS SEDES E.S.E. BELLO SALUD. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	1.00		3,972,626.05	19 %	754,798.95	4,727,425.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Cuatro millones setecientos veintisiete mil cuatrocientos veinticinco pesos m/cte.

Condiciones de Pago:

Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-30 por \$ 4,727,425.00

Total Bruto	3,972,626.05
IVA 19%	754,798.95
Total a Pagar	4,727,425.00

Observaciones:

Favor abstenerse de practicar retención en la fuente, estamos inscritos bajo el régimen simple de tributación (SIMPLE).

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la oferta de cambio (artículo 6 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comproedor declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18764850949934 aprobado en 20230626 prefijo FE desde el número 270 al 1000 Vigencia: 18 Meses. Responsable de IVA - Actividad Económica 4799 Otros libros de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados. Fecha CUF: c6aa1886add52cd6992c717dee75babe391d25a0e4b18f35071a04ef952be43a11e77d3d1886c8a1e41eb379e4b442cc

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BELLO SALUD
CÓDIGO DE BARRAS
123



BenitoSalud
SOLUCIONES INTEGRADAS PARA LA SALUD

**CERTIFICADO PARA LA AUTORIZACIÓN
DE PAGOS AL CONTRATISTA**

Código:

Versión: 3

Página: 1

INFORMACION DEL CONTRATISTA

Nombre o Razón Social	SEVEMAC SAS
Nit	901,359,495-2
Nombre del Representante Legal	JOSE ISIDRO LORA SERNA

INFORMACION DEL CONTRATO

Número	Suscripción	Acta Inicio	NOMBRE DEL SUPERVISOR :	
017	16/01/2024	16/01/2024	ALEXIS AGUDELO GOMEZ	
OTROS DATOS	DP	RP	VALOR	PLAZO
Inicial	0039	0063	28,426,667	3 Meses y 15 Días
Adición - 1				
Adición - 2				
Valor y tiempo final del contrato			28,426,667	3 Meses y 15 Días

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD Y EN EL TIEMPO PACTADO
CON EL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRATADAS EN EL PERIODO O
ACTIVIDAD PARA EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO.

☒ X

SI

☐

NO

NUMERO DE PAGO POR LO CUAL SE AUTORIZA:

4

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:

97.05%

No. Factura-Cuenta
de cobro

FE 382

Valor del
pago:

4,727,425

Saldo del
contrato:

837,947


OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA CUMPLE A CABALIDAD CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A LA RED DE AIRES ACONDICIONADOS SEGUN PROGRAMACION DEL MES DE
ABRIL, SE ANEXA FORMATO F17, FACTURA No. FE-382, EVIDENCIAS CON LOS
MANTENIMIENTOS Y PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE,
CERTIFICACION CONTADOR

FECHA CERTIFICACION:

30 de abril de 2024

Firma del Supervisor

		F17 INFORME MENSUAL DE SUPERVISION	
Código: G-PC	Versión: 04	Fecha: Diciembre de 2017	Página: 1 de 1
FUNCIONES DEL SUPERVISOR DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.			
INFORMACIÓN GENERAL			
NOMBRE DE CONTRATISTA		SEVEMAC SAS	
CONTRATO No		17	
SUPERVISOR		ALEXIS AGUDELO GOMEZ	
CUENTA DE COBRO Ó FACTURA No		FE 382	
VALOR AUTORIZADO A PAGAR		\$ 4,727,425	
PERIODO DE SUPERVISION	Desde	01/04/2024	Hasta 30/04/2024
REQUISITOS DOCUMENTALES			
CONCEPTO	SI	NO	OBSERVACIONES
CUENTA DE COBRO Ó FACTURA	x		
SOPORTE CONTABILIZACION(CUENTA POR PAGAR)	x		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	x		
EVIDENCIAS DE EJECUCION DEL CONTRATO	x		
AUTORIZACION DE PAGO	x		
SEGUIMIENTO GENERAL			
CONCEPTO	SI	NO	OBSERVACIONES
ENTREGA DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD Y CANTIDAD.	x		
PRESENTO INFORMES SOBRE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS (EVIDENCIAS)	x		
CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRATADO.	x		
OBSERVACIONES			
<p>EL CONTRATISTA CUMPLE A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS, FORMATO F17, FACTURA FE-382 POR VALOR DE \$4,727,425, Y PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE.</p>			
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div> Supervisor e Interventor Fecha de verificación: 30/04/2024 </div> </div>			
Elaboró: Equipo Jurídico / GD		Revisó: Equipo de Calidad	
Aprobó: Gerencia			
Fecha: Diciembre de 2017	Fecha: Diciembre de 2017	Fecha: Diciembre de 2017	

HENRY ANTONIO ZAPATA ARANGO
Contador Público Titulado de la Universidad de Envigado
TP. 123387 -T de la junta Central de Contadores de Colombia.
Revisoría fiscal, Asesorías contables - tributarias y Financieras

Medellín, abril 30 de 2024.

CERTIFICACIÓN


SEVEMAC SAS

En mi calidad de Contador Público titulado de la Universidad de Envigado, con tarjeta profesional N° 123387 – T de la junta central de contadores de Colombia, y obrando como Contador de la empresa SEVEMAC SAS., con Nit 901.359.495-2, en cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002, certifico que:

La entidad se encuentra al día en el pago de todas las obligaciones laborales (salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales y de seguridad social) de todo el personal vinculado a la empresa actualmente desde su creación en enero de 2020 a la fecha de la certificación.

De igual forma certifico que la nómina se ha cancelado oportunamente los últimos 6 meses y se encuentran a paz y salvo por este concepto.

Para dar constancia firmo,



HENRY ANTONIO ZAPATA ARANGO
Contador Público titulado de la U de E
TP. 123387 -T de la JCC

razón Social	SEVENMAC SAS	Dirección	CR 39 #88 - 34
Documento	N1901359495	Teléfono	2913497
tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	UNICO
tipo Persona	JURÍDICA	Departamento	ANTIOQUIA
ciudad	MEDELLIN	Identificación	CC 8415822
representante Legal	LORA SERNA JOSE ISIDRO	ARP	ARL SURA
Total Afiliados	8		

[illegible]

IBR Fornecedor	IBR Salud	IBR Energias	IBR Celjes	Aportes Prevision	Aportes Salud	Aportes Riego	Aportes Caja	Aportes Sinal	Aportes KRBF	Aportes ESAP	Aportes del Educacion	Trinidades, Licencias, Saldo a Favor EPS	Propiedades APT	SUBTOTAL EN INTERERES DE MORA	TOTAL INTERERES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 8.320,001	\$ 8.320,001	\$ 8.320,001	\$ 8.320,001	\$ 1.331,301	\$ 332,300	\$ 673,200	\$ 332,900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.378,400	\$ 0	\$ 2.378,400

MEDELLIN.ABRIL 29 DEL 2024

Recibido Por:

30 ABR 2024

Ventanilla Única

1915 pm.

DOCTOR:

DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES

GERENTE E.S.E BELLO SALUD

INFORME DE ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS.

De acuerdo al contrato N 017 que tiene como objeto realizar las siguientes actividades, dejo la constancia del informe general de las actividades dando cumplimiento a lo acordado dentro del contrato, informe general de los equipos que se encuentran en el momento trabajando, trabajos que se realizaran con personas de experiencia y altamente calificados para hacer dichos trabajos.

➤ SEDE ROSALPI

ITEM	DESCRIPCION
1	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split de 24.000 BTU blueline, el día 10 de abril del 2024 que se encuentra ubicado en SISTEMAS , se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
2	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Central TECAM de 60.000 BTU, el día 18 de abril de 2024 que se encuentra ubicado en URGENCIAS , se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste



291 34 97 - 320 682 56 33

sevemacsas@gmail.com

Carrera 39 # 66 - 34

	de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones. se realiza cambio de bandas de tracción de la maquina
3	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 9.000 BTU, el día 03 de abril del 2024 que se encuentra ubicado en CITOLOGIA , se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
4	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split LG de 9.000 BTU, el día 22 de abril del 2024 que se encuentra ubicado en RAYOS X , se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones. Se corrige fuga de agua en el equipo.
5	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini Split CIAC de 12.000 BTU, el día 03 de abril del 2024 que se encuentra ubicado en VACUNACIÓN 1 , se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
6	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini Split GREE de 12.000 BTU, el día 03 de abril del 2024 que se encuentra ubicado en VACUNACIÓN 2 , se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y

	externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
7	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split electrolux de 9.000 BTU, el día 17 de abril del 2024 que se encuentra ubicado en COORDINACION LABORATORIO , se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
8	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 18.000 BTU, el día 22 de abril del 2024 que se encuentra ubicado en ESTERILIZACIÓN se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
9	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Minisplit HACEB de 18.000 BTU, , el día 11 de abril del 2024 que se encuentra ubicado en ADMISIONES , se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
10	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado central de 5 TR, el día 11 de abril del 2024 que se encuentra ubicado en FARMACIA , se realizaron

	las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
11	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado central de 5 TR, el día 10 de abril del 2024 que se encuentra ubicado en ADMISIONES ODONTOLOGIA , se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones. se realiza traslado de máquinas de evaporadoras del techo a piso. Haciendo cerramiento adecuada para ellas.
12	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado central de 5 TR, el día 10 de abril del 2024 que se encuentra ubicado en ODONTOLOGIA , se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones. se realiza traslado de máquinas de evaporadoras del techo a piso. Haciendo cerramiento adecuada para ellas.
13	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado tipo ventana marca TOM de 9.000 BTU, el día 25 de abril del 2024 que se encuentra ubicado en COORDINACION ODONTOLOGIA , se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer

	todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
14	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado tipo minisplit marca blueline de 36.000 BTU, el día 17 de abril del 2024 que se encuentra ubicado en TOMA DE MUESTRAS , se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.

➤ **SEDE ZAMORA**

ITEM	DESCRIPCION
1	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado Mini split de 12.000 BTU, el día 24 de abril del 2024 que se encuentra ubicado en SISTEMAS , se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
2	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 18.000 BTU, el día 24 de abril del 2024 que se encuentra ubicado en JURIDICA , se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones. Se corrige fuga de agua que se encontraba en tubería d drenaje del equipo.

3	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split de 12.000 BTU Mirage, el día 24 de abril del 2024 que se encuentra ubicado en FARMACIA , se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
4	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 12.000 BTU, el día 25 de abril del 2024 que se encuentra ubicado en VACUNACION , se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.

➤ **SEDE FONTIDUEÑO**

ITEM	DESCRIPCION
1	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini Split CIAC DE 12.000 BTU, el día 04 de abril del 2024 que se encuentra ubicado en VACUNACIÓN , se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
2	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split york 18.000 BTU, el día 04 de abril del 2024 que se encuentra ubicado en ODONTOLOGIA , se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste

	de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
--	---

➤ **SEDE PLAYA RICA**

ITEM	DESCRIPCION
1	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca mini split blue line de 24.000 BTU, el día 03 de abril del 2024 que se encuentra ubicado en VACUNACIÓN , se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
2	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blue line de 24.000 BTU, el día 03 de abril del 2024 que se encuentra ubicado en ODONTOLOGIA , se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.

➤ SEDE MARUCHENGA


ITEM	DESCRIPCION
1	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca mini split blueline de 18.000 BTU, el día 04 de abril del 2024 que se encuentra ubicado en VACUNACIÓN , se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
2	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 3.000 BTU, el día 04 de abril del 2024 que se encuentra ubicado en ODONTOLOGIA , se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.

➤ SEDE MIRADOR

ITEM	DESCRIPCION
1	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 18.000 BTU, el día 05 de abril del 2024 que se encuentra ubicado en VACUNACION , se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.

2	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 18.000 BTU, el día 05 de abril del 2024 que se encuentra ubicado en ODONTOLOGIA , se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
---	---

ATENTAMENTE.



JOSE ISIDRO LORA SERNA
GERENTE

Contrato de mantenimiento: Aires Belloso
Nombre de equipo o maquinaria: Cond. odontol

ESPECIFICACIONES			
Marca :	TOM	Modelo :	
Capacidad :	12000 Btu	Serie :	
Voltaje :	220V	Corriente :	
Fecha de mantenimiento :	25-04-2024		

COMPONENTES PRINCIPALES		
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes
	Actividad 2	Limpieza de serpentín
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema eléctrico
	Actividad 4	Delta de temperatura
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)
	Actividad 6	Voltaje
	Actividad 7	Corrientes

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	✓
	Actividad 2	Limpieza de serpentín	✓
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema eléctrico	✓
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	✓
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	✓
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento Preventivo.

Firma técnico líder

Nombre: [Firma]

Cedula: 1020719522

Telefono: _____

Firma funcionario

Nombre: [Firma]

Cedula: _____

Telefono: _____

Firma funcionario area

Nombre: _____

Cedula: _____

Telefono: _____

Marca:
Capacidad:
Volumen:
Fecha de mantenimiento:

Modelo:
Serie:
Contorno:

- ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
- Actividad 1: Verificar niveles de aceite y agua
 - Actividad 2: Limpiar el exterior
 - Actividad 3: Revisión y ajuste de la cadena
 - Actividad 4: Cambio de aceite
 - Actividad 5: Revisión de la luz de freno
 - Actividad 6: Verificar frenos
 - Actividad 7: Control de seguridad

- ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
- Actividad 1: Verificar niveles de aceite y agua
 - Actividad 2: Limpiar el exterior
 - Actividad 3: Revisión y ajuste de la cadena
 - Actividad 4: Cambio de aceite
 - Actividad 5: Revisión de la luz de freno
 - Actividad 6: Verificar frenos
 - Actividad 7: Control de seguridad

ACTIVIDAD

FECHA

ESTADO

Firma técnica (señal)
Nombre:
Código:
Teléfono:

Firma responsable
Nombre:
Código:
Teléfono:

Firma responsable
Nombre:
Código:
Teléfono:



REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:

Versión : 01

Fecha:

Página 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Aires Bello Salud	Nº Orden :	Plata rica	Cod. equipo :	B-1756
Nombre de equipo o maquinaria:	Vacunación	Tipo :	mini split	Operación (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	BlueLine	Modelo :	MS-24BE2		
Capacidad :	24.000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220 v	Corriente :	10.8 A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	03-04-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
Actividad 2	Limpieza de serpentín	/
Actividad 3	Revisión y ajuste sistema eléctrico	/
Actividad 4	Delta de temperatura	/
Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
Actividad 6	Voltaje	220V
Actividad 7	Corrientes	8.3 A

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
Actividad 2	Limpieza de serpentín	/
Actividad 3	Revisión y ajuste sistema eléctrico	/
Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
Actividad 6	Voltaje	220V
Actividad 7	Corriente	8 A

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma técnico líder

Nombre:

Cedula:

Telefono:

Firma funcionario

Nombre:

Cedula:

Telefono:

Firma funcionario area

Nombre:

Cedula:

Telefono:



REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:	
Versión : 01	
Fecha:	
Página 1 de 1	

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellasalud	Nº Orden :	Playa Rica	Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:	odontología	Tipo :	mini split	Operación (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	BlueLine	Modelo :	MS-2410E2		
Capacidad :	24.000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :	10.8 A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	03-04-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentín	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema eléctrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	8.1 A

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentín	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema eléctrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	8.2 A

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Mantenimiento preventivo.

Firma técnico líder	Firma funcionario	Firma funcionario área
Nombre: <i>[Firma]</i>	Nombre: <i>[Firma]</i> Bermudez	Nombre: _____
Cedula: 1070 449512	Cedula: 8920152	Cedula: _____
Telefono: 310 912 5658	Telefono: _____	Telefono: _____

Contrato de mantenimiento:	<i>Unidad Bello Salud</i>	Nº Orden :	<i>2024/01</i>	Cod. equipo :	<i>B-988</i>
Nombre de equipo o maquinaria:	<i>Vacuación</i>	Tipo :	<i>minisplit</i>	Operación (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	<i>CIAC</i>	Modelo :	
Capacidad :	<i>12.000 Btu</i>	Serie :	
Voltaje :	<i>220V</i>	Corriente :	
Fecha de mantenimiento :	<i>03-04-2024</i>	Tipo de refrigerante :	<i>R-410A</i>

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	<i>/</i>
Actividad 2	Limpieza de serpentín	<i>/</i>
Actividad 3	Revisión y ajuste sistema eléctrico	<i>/</i>
Actividad 4	Delta de temperatura	<i>/</i>
Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	<i>/</i>
Actividad 6	Voltaje	<i>220V</i>
Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	<i>/</i>
Actividad 2	Limpieza de serpentín	<i>/</i>
Actividad 3	Revisión y ajuste sistema eléctrico	<i>/</i>
Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	<i>/</i>
Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	<i>/</i>
Actividad 6	Voltaje	<i>220V</i>
Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma técnico líder

Nombre: *[Firma]*

Cedula: *1070 4-14 562*

Telefono:

Firma funcionario

Nombre: *[Firma]*

Cedula: *30 512 817*

Telefono: *312 803 9650*

Firma funcionario area

Nombre:

Cedula:

Telefono:



REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:
Versión : 01
Fecha:
Página 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellosalud	Nº Orden :	Rosalpi	Cod. equipo :	B-648
Nombre de equipo o maquinaria:	Vacuación Z	Tipo :	minisplit	Operación (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	Gree	Modelo :	GWH12NB-D3NNB3A		
Capacidad :	12000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :	0.31 A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento:	03-04-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentín	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema eléctrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	0.31 A

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentín	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema eléctrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	0.31 A

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma técnico líder

Nombre: [Firma]
Cedula: 1070 449562
Telefono:

Firma funcionario

Nombre: Jorge A. Guerra
Cedula: 30.512.817
Telefono: 3128039650

Firma funcionario area

Nombre:
Cedula:
Telefono:

Contrato de mantenimiento:	<i>Hires Bellosalud</i>	Nº Orden :	<i>Rosalpi</i>	Cod. equipo :	<i>B-1593</i>
Nombre de equipo o maquinaria:	<i>Citología</i>	Tipo :	<i>minisplit</i>	Operación (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	<i>BlueLine</i>	Modelo :	<i>MS-0910DZ</i>
Capacidad :	<i>9.000 Btu</i>	Serie :	<i>—</i>
Voltaje :	<i>220V</i>	Corriente :	<i>4.4 A</i>
Fecha de mantenimiento:	<i>03-04-2024</i>	Tipo de refrigerante :	<i>R-410A</i>

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	<i>✓</i>
Actividad 2	Limpieza de serpentín	<i>✓</i>
Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	<i>✓</i>
Actividad 4	Delta de temperatura	<i>✓</i>
Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	<i>✓</i>
Actividad 6	Voltaje	<i>220V</i>
Actividad 7	Corrientes	<i>3.1A</i>

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	<i>✓</i>
Actividad 2	Limpieza de serpentín	<i>✓</i>
Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	<i>✓</i>
Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	<i>✓</i>
Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	<i>✓</i>
Actividad 6	Voltaje	<i>220V</i>
Actividad 7	Corriente	<i>3.1A</i>

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

<i>Mantenimiento preventivo.</i>

Firma tecnico lider

Nombre: *[Firma]*

Cedula: *1020401480*

Telefono: *314 217 3418*

Firma funcionario

Nombre: *Grey Lopez*

Cedula: *1020401480*

Telefono: *314 217 3418*

Firma funcionario area

Nombre: _____

Cedula: _____

Telefono: _____



REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:

Versión : 01

Fecha:

Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellas Salud	Nº Orden :	manuchango	Cod. equipo :	13-2999
Nombre de equipo o maquinaria:	vacunación	Tipo :	minisplit	Operación (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	Bluebird	Modelo :	
Capacidad :	12000 Btu	Serie :	
Voltaje :	220v	Corriente :	
Fecha de mantenimiento	04-04-2024	Tipo de refrigerante :	R-410A

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
Actividad 2	Limpieza de serpentín	/
Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
Actividad 4	Delta de temperatura	/
Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
Actividad 6	Voltaje	220v
Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
Actividad 2	Limpieza de serpentín	/
Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
Actividad 6	Voltaje	220v
Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider

Nombre: [Firma]Cedula: 1010 44 32Telefono:

Firma funcionario

Nombre: [Firma]Cedula: 1341624Telefono: 311 48 2112

Firma funcionario area

Nombre: Cedula: Telefono:

Contrato de mantenimiento:	<i>Avies Bellesval</i>	Nº Orden :	<i>maruchango</i>	Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:	<i>colontologica</i>	Tipo :	<i>minisplit</i>	Operación (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :		Modelo :	
Capacidad :		Serie :	
Voltaje :	<i>220V</i>	Corriente :	
Fecha de mantenimiento:	<i>04-04-2024</i>	Tipo de refrigerante :	

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	<i>/</i>
Actividad 2	Limpieza de serpentín	<i>/</i>
Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	<i>/</i>
Actividad 4	Delta de temperatura	<i>/</i>
Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	<i>/</i>
Actividad 6	Voltaje	<i>220V</i>
Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	<i>/</i>
Actividad 2	Limpieza de serpentín	<i>/</i>
Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	<i>/</i>
Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	<i>/</i>
Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	<i>/</i>
Actividad 6	Voltaje	<i>220V</i>
Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

<i>Mantenimiento preventivo.</i>

Firma tecnico lider

Nombre:

Cedula:

Telefono:

Firma funcionario

Nombre:

Cedula:

Telefono:

Firma funcionario area

Nombre:

Cedula:

Telefono:

Contrato de mantenimiento:	<i>Aires Bellosalud</i>	Nº Orden :	<i>Fontideseño</i>	Cod. equipo :	<i>R-2299</i>
Nombre de equipo o maquinaria:	<i>Vacunación</i>	Tipo :	<i>minisplit</i>	Operación (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	<i>CiaC</i>	Modelo :	<i>CH43LX2012-H3H1C</i>
Capacidad :	<i>12.000 Btu</i>	Serie :	
Voltaje :	<i>220v</i>	Corriente :	<i>0.31.</i>
Fecha de mantenimiento	<i>04-04-2024</i>	Tipo de refrigerante :	<i>R-410A</i>

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	<i>/</i>
Actividad 2	Limpieza de serpentín	<i>/</i>
Actividad 3	Revisión y ajuste sistema eléctrico	<i>/</i>
Actividad 4	Delta de temperatura	<i>/</i>
Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	<i>/</i>
Actividad 6	Voltaje	<i>220v</i>
Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	<i>/</i>
Actividad 2	Limpieza de serpentín	<i>/</i>
Actividad 3	Revisión y ajuste sistema eléctrico	<i>/</i>
Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	<i>/</i>
Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	<i>/</i>
Actividad 6	Voltaje	<i>220v</i>
Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

<i>Mantenimiento preventivo.</i>

Firma técnico líder

Nombre: *[Firma]*

Cedula: *106044552*

Telefono: *320 110 2138*

Firma funcionario

Nombre: *Sandra Betancur*

Cedula: *43705250*

Telefono: *320 110 2138*

Firma funcionario area

Nombre: _____

Cedula: _____

Telefono: _____

Contrato de mantenimiento:	<i>Alces Bellosalud</i>	Nº Orden :	<i>Fontiducio</i>	Cod. equipo :	<i>B-30911</i>
Nombre de equipo o maquinaria:	<i>odontologica</i>	Tipo :	<i>minisplit</i>	Operación (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	YORK	Modelo :	YSEA18FS-ADA		
Capacidad :	18.000 Btu	Serie :	—		
Voltaje :	220V	Corriente :	7.9 A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	01-01-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes		<i>/</i>
Actividad 2	Limpieza de serpentín		<i>/</i>
Actividad 3	Revisión y ajuste sistema eléctrico		<i>/</i>
Actividad 4	Delta de temperatura		<i>/</i>
Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)		<i>/</i>
Actividad 6	Voltaje		<i>220V</i>
Actividad 7	Corrientes		

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes		<i>/</i>
Actividad 2	Limpieza de serpentín		<i>/</i>
Actividad 3	Revisión y ajuste sistema eléctrico		<i>/</i>
Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)		<i>/</i>
Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro		<i>/</i>
Actividad 6	Voltaje		<i>220V</i>
Actividad 7	Corriente		

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

<i>Mantenimiento preventivo.</i>

Firma técnico líder

Nombre: *[Firma]*

Cedula: *102041492*

Telefono: *31071125058*

Firma funcionario

Nombre: *[Firma]*

Cedula: *10204071213*

Telefono:

Firma funcionario area

Nombre:

Cedula:

Telefono:

Contrato de mantenimiento:	<i>Aires Bellas salud</i>	Nº Orden :	<i>Mirador</i>	Cod. equipo :	<i>NUOVO</i>
Nombre de equipo o maquinaria:	<i>vacunación</i>	Tipo :	<i>mini split</i>	Operación (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	Bloxline	Modelo :	MS-121062		
Capacidad :	12000 Btu	Serie :	5406190440139190810062		
Voltaje :	220V	Corriente :	9.1 A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	05-04-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	<i>/</i>
Actividad 2	Limpieza de serpentín	<i>/</i>
Actividad 3	Revisión y ajuste sistema eléctrico	<i>/</i>
Actividad 4	Delta de temperatura	<i>/</i>
Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	<i>/</i>
Actividad 6	Voltaje	<i>220V</i>
Actividad 7	Corrientes	<i>7.5 A</i>

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	<i>/</i>
Actividad 2	Limpieza de serpentín	<i>/</i>
Actividad 3	Revisión y ajuste sistema eléctrico	<i>/</i>
Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	<i>/</i>
Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	<i>/</i>
Actividad 6	Voltaje	<i>220V</i>
Actividad 7	Corriente	<i>7.6 A</i>

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

<i>Mantenimiento preventivo.</i>

Firma técnico líder

Nombre: *[Firma]*

Cedula: *1076449502*

Telefono:

Firma funcionario

Nombre: *[Firma]*

Cedula: *15325680 yul*

Telefono: *311-7487648*

Firma funcionario area

Nombre:

Cedula:

Telefono:

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellas salud	Nº Orden :	Miranda	Cod. equipo :	B-2027
Nombre de equipo o maquinaria:	odontobaja	Tipo :	minisplit	Operación (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	BlueLine	Modelo :	MSW-180A2
Capacidad :	18.000 Btu	Serie :	
Voltaje :	220v	Corriente :	10.2 A
Fecha de mantenimiento :	05-04-2024	Tipo de refrigerante :	R-410A

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
Actividad 2	Limpieza de serpentín	/
Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
Actividad 4	Delta de temperatura	/
Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
Actividad 6	Voltaje	220v
Actividad 7	Corrientes	



UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
Actividad 2	Limpieza de serpentín	/
Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
Actividad 6	Voltaje	220v
Actividad 7	Corriente	



MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento Preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: 
Cedula: 
Telefono:

Firma funcionario
Nombre: 
Cedula: 
Telefono:

Firma funcionario area
Nombre: _____
Cedula: _____
Telefono: _____



REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código:

Versión : 01

Fecha:

Página 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellosalud	Nº Orden :	Rosalpi	Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:	Toma de muestras	Tipo :	mini split	Operación (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	BlueLine	Modelo :	
Capacidad :	36.000 Btu	Serie :	
Voltaje :	220V	Corriente :	
Fecha de mantenimiento :	17-04-2024	Tipo de refrigerante :	R-410A

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
Actividad 2	Limpieza de serpentín	/
Actividad 3	Revisión y ajuste sistema eléctrico	/
Actividad 4	Delta de temperatura	/
Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
Actividad 6	Voltaje	220V
Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
Actividad 2	Limpieza de serpentín	/
Actividad 3	Revisión y ajuste sistema eléctrico	/
Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
Actividad 6	Voltaje	220V
Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma técnico líder

Nombre: Pablo Rios

Cedula: 620449302

Telefono: _____

Firma funcionario

Nombre: Guillermo

Cedula: 43904732

Telefono: 3014003489

Firma funcionario area

Nombre: _____

Cedula: _____

Telefono: _____

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellosalud	Nº Orden :	Bozal Pi	Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:	urgencias	Tipo :	central	Operación (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	TECAM	Modelo :	
Capacidad :	ST	Serie :	
Voltaje :	220 V	Corriente :	
Fecha de mantenimiento :	18-04-2024	Tipo de refrigerante :	R-410A

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
Actividad 2	Limpieza de serpentín	/
Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
Actividad 4	Delta de temperatura	/
Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
Actividad 6	Voltaje	220v
Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
Actividad 2	Limpieza de serpentín	/
Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
Actividad 6	Voltaje	220v
Actividad 7	Corriente	


MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo


Firma tecnico lider

Nombre: 

Cedula: _____

Telefono: _____

Firma funcionario

Nombre: 

Cedula: _____

Telefono: _____

Firma funcionario area

Nombre: _____

Cedula: _____

Telefono: _____

Contrato de mantenimiento:	Aires Bellosalud	Nº Orden :	Rosalpi	Cod. equipo :	B-670
Nombre de equipo o maquinaria:	Sistemas	Tipo :	mini split	Operación (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	Bluehne	Modelo :	MS-2410E2		
Capacidad :	24.000 Bt	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :	17.0 A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	10-09-2024				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentín	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Delta de temperatura	/
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	/
	Actividad 2	Limpieza de serpentín	/
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	/
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	/
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	/
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider

Nombre: [Firma]

Cedula: 2041952

Telefono: _____

Firma funcionario

Nombre: _____

Cedula: _____

Telefono: _____

Firma funcionario area

Nombre: Daniel Durango

Cedula: 96713642

Telefono: _____

Contrato de mantenimiento:	<i>Alfres Bellasol</i>	Nº Orden :	<i>Rosali</i>	Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:	<i>Atmósferas colónicas</i>	Tipo :	<i>UNA</i>	Operación (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	<i>sterlight</i>	Modelo :	
Capacidad :		Serie :	
Voltaje :		Corriente :	
Fecha de mantenimiento :	<i>10-04-2024</i>	Tipo de refrigerante :	<i>R-22</i>

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	<i>/</i>
Actividad 2	Limpieza de serpentín	<i>/</i>
Actividad 3	Revisión y ajuste sistema eléctrico	<i>/</i>
Actividad 4	Delta de temperatura	<i>/</i>
Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	<i>/</i>
Actividad 6	Voltaje	<i>220V</i>
Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ESTADOS
Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	<i>/</i>
Actividad 2	Limpieza de serpentín	<i>/</i>
Actividad 3	Revisión y ajuste sistema eléctrico	<i>/</i>
Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	<i>/</i>
Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	<i>/</i>
Actividad 6	Voltaje	<i>220V</i>
Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

<i>Mantenimiento preventivo.</i>

Firma técnico líder

Nombre: *[Firma]*

Cedula: *12345678*

Telefono: *310 444 9701*

Firma funcionario

Nombre: *[Firma]*

Cedula: *45678901*

Telefono: *310 444 9701*

Firma funcionario area

Nombre: _____

Cedula: _____

Telefono: _____