TECNIELÉCTRICOS

CLIENTE: SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

ATENCIÓN DE SERVICIO: D 26 M 06 A 2024

SERVICIO No

OFICINA: C.D CASA DE LA SABIDURIA CAMPO VERDE

CÓDIGO No.

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO: ✓ — MESA DE AYUDA:

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ✓
ASISTENCIA POR EMERGENCIA:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

TIPO PLANTA: DIESEL ✓ / GASOLINA

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS ABC	LH224E

SERIE: 22259003

PLACAS:

HORAS DE TRABAJO: 4:23m

TIPO DE MONTAJE: FIJA
TRANSFERENCIA AUTOMATICA: OK
CARGADOR DE BATERÍA: OK

VOLTAJE	
R-S	229
R-T	229
TS	228
R-N	123
S-N	127
T-N	127
KVA	75
KW	60

AMPERAJE	
R	20
S	19
T	22
FRECUENCIA	60HZ

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELÉCTRICA

ACEITE	8GALONES
BATERÍA	—
FILTRO AIRE	1
FILTRO ACEITE	1
FILTRO COMBUSTIBLE	1
REFRIGERANTE	10GALONES
COMBUSTIBLE	—
OTROS	

OBSERVACIÓN

SE REALIZA ASISTENCIA ELECTROMECANICA, SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, LIMPIEZA GENERAL DESMONTE Y LIMPIEZA DE LA BOMBA Y SISTEMA DE INYECCION, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON Y SIN CARGA, LA PLANTA ELECTRICA QUEDA OPERANDO SIN NOVEDAD.

NOTA: TRANSFERENCIA AUTOMATICA SIN NOVEDAD

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre PEDRO GUZMAN	Nombre Maria Constanza Rincon
Cédula 1996779	Cédula 52912984
Cargo TECNICO	Cargo Responsable servicio
Teléfono 3174372907	Teléfono 3128520449.
Firma	Firma