TECNIELÉCTRICOS

CLIENTE	SECRETARIA INTEGRACION SOCIAL		SERVICIO No	CASA DE LA SABIDURIA	
			OFICINA	LUZ DE ESPERANZA	
ATENCIÓN DE SERVICIO	D	M	A	CÓDIGO No.	12120
	07	06	2024		

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO [✓] — MESA DE AYUDA [ ]

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA

DIESEL	✓
GASOLINA	

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS LEEGA	PE-45KW

SERIE: 1711224

PLACAS:

HORAS DE TRABAJO:

TIPO DE MONTAJE

TRANSFERENCIA AUTOMATICA	OK *
CARGADOR DE BATERÍA	OK

VOLTAJE

R-S	222
R-T	220
TS	220
R-N	128
S-N	127
T-N	127
KVA	51
KW	41

AMPERAJE

R	
S	
T	
FRECUENCIA	

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELÉCTRICA

ACEITE	
BATERÍA	
FILTRO AIRE	
FILTRO ACEITE	
FILTRO COMBUSTIBLE	
REFRIGERANTE	
COMBUSTIBLE	
OTROS	

OBSERVACIÓN

SE REALIZA REVISION ELECTROMECANICA, VERIFICACION DE FLUIDOS, SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL, REAJUSTE DE CONTACTOS Y DE BORNERAS

* LA CARGA (EQUIPO CONTRA INCENDIO) SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre John Jairo Viveros Diaz	**Nombre** David Murcia
Cédula 79 765 233	**Cédula** 79778208
Cargo TECNICO	**Cargo** Responsable
Teléfono 3174378383	**Teléfono** 2123144488
Firma	**Firma**