TECNIELÉCTRICOS

CLIENTE	SECRETARIA INTEGRACION SOCIAL			SERVICIO No	CASA DE LA SABIDURIA
				OFICINA	SAN DAVID
ATENCIÓN DE SERVICIO	D	M	A	CÓDIGO No.	12120
	05	06	2024		

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO [✓] — MESA DE AYUDA [ ]

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA

DIESEL	✓
GASOLINA	

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS BENJOT P.	BFS - 165

SERIE: 2203005

PLACAS:

HORAS DE TRABAJO:

TIPO DE MONTAJE

TRANSFERENCIA AUTOMATICA	ESTACIONARIO
CARGADOR DE BATERÍA	POR DEFINIR
	N/A

VOLTAJE

R-S	
R-T	
TS	
R-N	
S-N	
T-N	
KVA	165
KW	132

AMPERAJE

R	
S	
T	
FRECUENCIA	

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTRICA

ACEITE	
BATERÍA	
FILTRO AIRE	
FILTRO ACEITE	
FILTRO COMBUSTIBLE	
REFRIGERANTE	
COMBUSTIBLE	
OTROS	

OBSERVACIÓN

SE REALIZA REVISION ELECTRO MECANICA, REVISION DE FLUIDOS, LIMPIEZA GENERAL, SE REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE REQUIERE CAMBIO DE BATERIAS Y SUMINISTRO DE CARGADOR Y/O INSTALAR TOMA 110v, SE REQUIERE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO

Nombre JOHN JAIRO VARGAS DIAZ
Cédula 79 765 233 BTA
Cargo TECNICO
Teléfono 3174378383

Firma

FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO

Nombre Jorge Enrique Silva Ribon
Cédula 8.777.024.
Cargo Responsable.
Teléfono 3178887569.

Firma