TECNIELÉCTRICOS

CLIENTE	SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL		SERVICIO No		
			OFICINA	C.D. CASA DE LA SABIDURÍA	
ATENCIÓN DE SERVICIO	D	M	A	CÓDIGO No.	SEMBRANDO SUEÑOS
	24	06	2021		

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO [✓] — MESA DE AYUDA [ ]

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA — DIESEL [✓] — GASOLINA [ ]

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS ABC	AF55DG

SERIE: 21111611

PLACAS: —

HORAS DE TRABAJO: 19

TIPO DE MONTAJE	FISA
TRANSFERENCIA AUTOMATICA	NO ENTRA
CARGADOR DE BATERÍA	OK

VOLTAJE

R-S	208
R-T	208
TS	208
R-N	120
S-N	120
T-N	120
KVA	50
KW	40

AMPERAJE

R	
S	
T	
FRECUENCIA	60 Hz

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELÉCTRICA

ACEITE	6 GALONES
BATERÍA	1-850 AMP
FILTRO AIRE	1
FILTRO ACEITE	1
FILTRO COMBUSTIBLE	1
REFRIGERANTE	1 GALONES
COMBUSTIBLE	3 GALONES
OTROS	

OBSERVACIÓN

SE REALIZA ASISTENCIA ELECTRICA SE REALIZA SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, CAMBIO DE REFRIGERANTE SE HACEN PRUEBAS CON Y SIN CARGA LA PLANTA ELECTRICA QUEDA OPERANDO SIN NOVEDAD. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LIMPIEZA GENERAL

NOTA: TRANSFERENCIA AUTOMATICA NO ENTRO AL MOMENTO DE LAS PRUEBAS, SE REQUIERE REVISION DE LA MISMA.

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre PEDRO GUZMAN	Nombre Laura Sofia Rozo
Cédula 19906979	Cédula 1000707181
Cargo TECNICO	Cargo Auxiliar de Enfermeria
Teléfono 3174392907	Teléfono 3145965262
Firma	Firma