TECNIELÉCTRICOS

CLIENTE: SECRETARIA INTEGRACION SOCIAL

ATENCIÓN DE SERVICIO

D	M	A
04	06	2024

SERVICIO No: CASA DE LA SABIDURIA
OFICINA: SEMBRANDO SUEÑOS
CÓDIGO No.: 12120

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO: ✓ — MESA DE AYUDA:

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ✓
ASISTENCIA POR EMERGENCIA:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

TIPO PLANTA
DIESEL: ✓
GASOLINA:

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS A B C	AF5506

SERIE: 21111611

PLACAS:

HORAS DE TRABAJO: 19

TIPO DE MONTAJE
TRANSFERENCIA AUTOMATICA
CARGADOR DE BATERÍA

ESTADO
POR DEFINIR
OK

VOLTAJE

R-S	
R-T	
TS	
R-N	
S-N	
T-N	
KVA	
KW	

AMPERAJE

R	
S	
T	
FRECUENCIA	

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTRICA

ACEITE	
BATERÍA	
FILTRO AIRE	
FILTRO ACEITE	
FILTRO COMBUSTIBLE	
REFRIGERANTE	
COMBUSTIBLE	
OTROS	

OBSERVACIÓN

SE REALIZA REVISION ELECTROMECANICA, VERIFICACION DE FLUIDOS, LIMPIEZA GENERAL.
- SE ENCUENTRA BATERIA DESCARGADA Y CARGADOR SIN ALIMENTACION DE VOLTAJE, SE PROCEDE A REALIZAR ADECUACION ELECTRICA PARA CONFIRMAR ESTADO DE CARGADOR EL CUAL QUEDA OPERANDO.
- SE REQUIERE CAMBIO DE BATERIA YA QUE EN EL ESTADO ACTUAL NO RECIBE CARGA.
- SE REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- SE REQUIERE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre JOHN JAIRO VARGAS DIAZ	**Nombre** WILSON TESTO MARIN P
Cédula 79765233	**Cédula** 79849975
Cargo TECNICO	**Cargo** ADMINISTRATIVO
Teléfono 3174378383	**Teléfono** 3214401848
Firma	**Firma**