TECNIELÉCTRICOS

CLIENTE	SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL		SERVICIO No		
			OFICINA	CD. CASA DE LA SABIDURIA	
ATENCIÓN DE SERVICIO	D	M	A	CÓDIGO No.	CIUDAD MORENA
	20	06	2024		

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO [/] — MESA DE AYUDA [ ]

SERVICIO SOLICITADO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	[/]
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	[ ]
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	[ ]

TIPO PLANTA — DIESEL [/] — GASOLINA [ ]

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	
SERIE	
PLACAS	
HORAS DE TRABAJO	

TIPO DE MONTAJE	FIJA
TRANSFERENCIA AUTOMATICA	OK
CARGADOR DE BATERÍA	OK

VOLTAJE

R-S	227
R-T	226
TS	226
R-N	127
S-N	127
T-N	127
KVA	
KW	

AMPERAJE

R	6
S	5
T	10
FRECUENCIA	60Hz

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELÉCTRICA

ACEITE	8 GALONES
BATERÍA	2-850 AMP.
FILTRO AIRE	1
FILTRO ACEITE	1
FILTRO COMBUSTIBLE	1
REFRIGERANTE	10 GALONES
COMBUSTIBLE	30 GALONES
OTROS	CARGADOR BATERIA 1-24V

OBSERVACIÓN

SE REALIZA ASISTENCIA ELECTROMECANICA CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRO Y CAMBIO DE CARGADOR DE BATERIA CAMBIO Y SUMINISTRO DE REFRIGERANTE, DESMONTE Y LIMPIEZA DE BOMBA Y SISTEMA DE INYECCION. SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON Y SIN CARGA EL EQUIPO ELECTROGENO QUEDA OPERANDO SIN NOVEDAD.

NOTA: TRANSFERENCIA AUTOMATICA OPERO SIN NOVEDAD.

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre PEDRO GUZMAN	Nombre Zuly Viviana martinez
Cédula 19464779	Cédula 1022960173
Cargo TECNICO	Cargo RESPONSABLE
Teléfono 3174340907	Teléfono 3138299216
Firma	Firma