TECNIELÉCTRICOS

CLIENTE	Secretaría Integración Social		SERVICIO No		
			OFICINA	Centro Chaza Campo Abaje Colombia.	
ATENCIÓN DE SERVICIO	D	M	A	CÓDIGO No.	17120
	~~28~~	06	2015		

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO [X] — MESA DE AYUDA [ ]

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA

DIESEL	X
GASOLINA	

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	

SERIE: GB755 IEC 34-1

PLACAS:

HORAS DE TRABAJO:

TIPO DE MONTAJE	
TRANSFERENCIA AUTOMATICA	
CARGADOR DE BATERÍA	

VOLTAJE

R-S	220
R-T	220
TS	219
R-N	219
S-N	219
T-N	—
KVA	114
KW	112

AMPERAJE

R	
S	
T	
FRECUENCIA	60

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTRICA

ACEITE	/
BATERÍA	/
FILTRO AIRE	/
FILTRO ACEITE	/
FILTRO COMBUSTIBLE	/
REFRIGERANTE	/
COMBUSTIBLE	— —
OTROS	

OBSERVACIÓN

Se Realiza Revisión Electrica revisión de fluidos -
Limpieza General de la planta electrica

Nota: SE Requiere Suministro de Combustible

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre Efrain gonzalez	**Nombre** Nancy Guacaneme Hern
Cédula 79596044	**Cédula** 39679474
Cargo tecnico electrico	**Cargo** coordinadora
Teléfono 3242133877	**Teléfono** 3108073472.
Firma Efrain gonzalez	**Firma** Nancy Guacaneme H.