TECNIELÉCTRICOS

CLIENTE	SECRETARIA INTEGRACION SOCIAL			SERVICIO No	CENTRO DIA
				OFICINA	LOS CEREZOS
ATENCIÓN DE SERVICIO	D	M	A	CÓDIGO No.	17170
	07	06	2024		

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO [✓] — MESA DE AYUDA [ ]

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA

DIESEL	✓
GASOLINA	

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS YORKING	YDY50S3

SERIE: YN 19010100038

PLACAS:

HORAS DE TRABAJO: 4.49

TIPO DE MONTAJE

TRANSFERENCIA AUTOMATICA	FUNCIONANDO OK / 1 FASE
CARGADOR DE BATERÍA	OK

VOLTAJE

R-S	219
R-T	219
TS	220
R-N	126
S-N	126
T-N	126
KVA	
KW	

AMPERAJE

R	
S	
T	
FRECUENCIA	

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELÉCTRICA

ACEITE	
BATERÍA	
FILTRO AIRE	
FILTRO ACEITE	
FILTRO COMBUSTIBLE	
REFRIGERANTE	
COMBUSTIBLE	
OTROS	

OBSERVACIÓN

SE REALIZA REVISION ELECTROMECANICA, VERIFICACION DE FLUIDOS, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, REAJUSTE DE CONTACTOS Y DE BORNERAS.

* SE REQUIERE COMBUSTIBLE
* LA TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE EL EQUIPO CONTRA INCENDIO SE SE ENCUENTRA QUEMADA.

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO

Nombre John Jaino Vargas Diaz
Cédula 79 765 233
Cargo TECNICO
Teléfono 3174378383

Firma

FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO

Nombre Yaison Moreno Rodriguez
Cédula 1033714119
Cargo Coordinador
Teléfono 3124399821

Firma