TECNIELÉCTRICOS

CLIENTE: SECRETARIA INTEGRACION SOCIAL

ATENCIÓN DE SERVICIO

D	M	A
04	06	2024

SERVICIO No

OFICINA: II. ALTOS DEL ZUQUE

CÓDIGO No.: 12170

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO: ✓ — MESA DE AYUDA:

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA

DIESEL	✓
GASOLINA	

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS PEGSA	PCW75

SERIE: 20180807O1

PLACAS:

HORAS DE TRABAJO: 27.12

TIPO DE MONTAJE

	ESTACIONARIO
TRANSFERENCIA AUTOMATICA	OK
CARGADOR DE BATERÍA	OK

VOLTAJE

R-S	219
R-T	220
TS	219
R-N	126
S-N	126
T-N	127
KVA	100
KW	80

AMPERAJE

R	
S	
T	
FRECUENCIA	

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTRICA

ACEITE	
BATERÍA	
FILTRO AIRE	
FILTRO ACEITE	
FILTRO COMBUSTIBLE	
REFRIGERANTE	
COMBUSTIBLE	
OTROS	

OBSERVACIÓN

SE REALIZA REVISION ELECTROMECANICA, VERIFICACION DE FLUIDOS, REAJUSTE DE CONTACTOS Y BORNERAS, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL.
- SE REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO

Nombre John Jairo Useda D.
Cédula 79765233
Cargo TECNICO
Teléfono 3174378383
Firma

FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO

Nombre Zulma Cortes Gomez
Cédula 52123281
Cargo Responsable
Teléfono 3123257235
Firma