TECNIELÉCTRICOS

CLIENTE	Secretaría Integración Social		SERVICIO No		
			OFICINA	Jz- El Carmen.	
ATENCIÓN DE SERVICIO	D	M	A	CÓDIGO No.	1717 ①
	27	06	2024		

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO [X] — MESA DE AYUDA [ ]

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA

DIESEL	X
GASOLINA	

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	

SERIE	
PLACAS	
HORAS DE TRABAJO	

TIPO DE MONTAJE	
TRANSFERENCIA AUTOMATICA	
CARGADOR DE BATERÍA	

VOLTAJE

R-S	222
R-T	220
TS	199
R-N	219
S-N	219
T-N	—
KVA	160
KW	154

AMPERAJE

R	
S	
T	
FRECUENCIA	

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTRICA

ACEITE	/
BATERÍA	/
FILTRO AIRE	/
FILTRO ACEITE	/
FILTRO COMBUSTIBLE	/
REFRIGERANTE	/
COMBUSTIBLE	/
OTROS	

OBSERVACIÓN

Se Realiza revisión electrica general de planta.

Se realiza impresa general de la planta y

se realiza pruevas de voltage.

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre efrain gonzales	**Nombre** Myriam Peña Melo
Cédula 3959609 Bogotá	**Cédula** 53892303
Cargo Tecnico electricista	**Cargo** Responsable
Teléfono 3212133877	**Teléfono** 3127817015
Firma Efrain gonzales.	**Firma**